



PARECER TÉCNICO N.º 997/2022 – GERLQA

SOLICITAÇÃO/PROCESSO	79662054	
ASSUNTO	Pedido de Licença de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	
NOME FANTASIA	CMEI BAIRRO FLORESTA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	Avenida do Bosque, APM-12, Bairro Floresta, Goiânia-GO.	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	-	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	41.20-4-00 - Construção de edifícios	
MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA	Área do terreno	6.911,71 m²
	Área Construída	1.286,75 m²
	Área Permeável	3.955,00 m² (57,22%)
PORTE: Excepcional	POTENCIAL POLUIDOR: Alto IN N.º 063, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019	

1 – DO PEDIDO

Em análise à solicitação de **Licença Ambiental de Instalação** (fls. 03) requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, para as obras de implantação de um **Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, CMEI Bairro Floresta**, a localizar-se na **APM-12**, na Avenida do Bosque, Bairro Floresta, a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA** tem a informar:

2 – HISTÓRICO

Verificamos que foi emitido o Relatório Técnico n.º. 746/2019 – GERLQA (fls.16/17) que solicitava informações para fins de análise final dos autos, quais sejam:

1. *Esclarecimentos quanto a APM a ser utilizada;*
2. *Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART (deverá ser considerado o nível máximo do lençol freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica);*



3. *Publicação do pedido de Licença de Instalação, conforme Resolução 006/86 CONAMA.*
4. *Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA;*
5. *Memorial de Cálculo dos Poços de Infiltração/Trincheira com ART;*
6. *Especificar quais áreas a Demolir e Construir e especificações.*

Da juntada de pendências

Às folhas 18 foi juntado o Informe Técnico nº. 019/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura que informando que foram juntados aos autos:

1. Ofício nº. 6019/2019 – SME (fls. 19) da Secretaria Municipal de Educação que: “Sobre a utilização a APM-14 do CMEI Bairro Floresta, informamos que, por tratar-se de Área Institucional, não há necessidade de especificar a sua destinação para CMEI (creche) conforme informações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Segue anexa a cópia cartográfica da área em questão, que contém a denominação de “área institucional””;
2. Memorial de Cálculo das Caixas de Recarga (Poço e Trincheira de Infiltração) – informa que para o volume de 15,10 m³, será necessária a utilização de dois tipos de dispositivos de infiltração, onde cada um será responsável pela retenção e infiltração de 50% do referido volume.
 - Caixa de recarga – 7,55m³, diâmetro de 1,20m, profundidade de 2,60m, sendo necessária 3 caixas de infiltração.
 - Trincheira de infiltração – 7,55 m³, largura de 0,78m, altura de 0,85m e comprimento de 40,00m.
3. Memorial de Cálculo Tanque Séptico e Sumidouro – é informado que a profundidade do nível de água do lençol freático não foi encontrada até a profundidade de 4,03m; coeficiente de infiltração de 70 litros/m²xdia;

Tanque Séptico

- Volume útil de 7.286 litros
- Comprimento de 3,20m, largura de 1,70m e altura de 1,90m.

Filtro aeróbico:

- Volume útil de 7.504 litros
- Comprimento 3,30m, largura de 1,90m e altura de 1,80m.

Sumidouro:

- Área de infiltração de 100,0 m³



- Profundidade de 4,50m
- 04 sumidouros, com volume de 40,00m³ cada e capacidade total de infiltração e 7.000 litros/dia.

Não foi juntada a ART deste memorial, o qual é datado de dezembro/2020, ou seja, não foi juntada a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro civil Marcus M. Magalhaes.

4. ART Laudo Técnico de sondagem, entretanto não foi juntado o Relatório de Sondagem (fls. 25)
5. Publicação do pedido de licença de instalação (fls. 26/27);
6. Memorial de Caracterização da Obra (fls. 30, ART, fls. 32);
7. Plano de Controle Ambiental – PCA (fls. 33/40, ART, fls. 41) que contempla os principais tipos de resíduos potencialmente gerados na obra;
8. Às folhas 42 foi juntado a Planta Baixa – Arquitetura, com as informações do quadro de áreas e as áreas a construir e a demolir.

Segundo o projeto o empreendimento possui o seguinte quadro de áreas:

<i>Área de terreno</i>	<i>6.911,71 m²</i>
<i>Área permeável</i>	<i>3.955,00 m² (57,22%)</i>
<i>Área construída existente</i>	<i>1.243,65 m²</i>
<i>Área a construir</i>	<i>43,10 m²</i>
<i>Área total construída</i>	<i>1.286,75 m²</i>

Relatório Técnico Nº 161/2021 (FLS. 43/44)

Após análise dos autos, o Relatório Técnico nº. 161/2021 da Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA constatou que não foi juntado o *Laudo de Sondagem* da área, conforme já solicitado no Relatório Técnico nº. 746/2019 – GERLQA, bem como não foi juntado aos autos a *ART do responsável técnico pelos cálculos dos sistemas de infiltração e de esgotamento sanitário*.

Foi salientada a necessidade dos documentos acima, haja vista que será necessária a implantação de fossa séptica e sumidouro, e este deverá estar a no mínimo 1,50m do lençol freático.

Posteriormente, o interessado foi cientificado das informações contidas no relatório supracitado.

Da Nova Análise

Verificamos que a *Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – SEINFRA* juntou às folhas 46/55 e, ART (fls. 56) o Relatório de Sondagem – SPT o qual informa que foram realizados 02 furos de sondagem, entretanto, não foi informado o nível do lençol freático. Verificamos que a profundidade considerada nos furos foi de -4,03 e -4,04.



Ressaltamos a necessidade da apresentação no nível do lençol freático, haja vista a implantação de fossa séptica e sumidouro, sendo que este apresenta profundidade de 4,50m.

Pendências

Face ao relatado acima, novamente, informamos que deverão ser juntado aos autos:

- ✓ *Relatório de Sondagem contemplando o nível do lençol freático;*
- ✓ *ART do responsável técnico pelos cálculos dos sistemas de infiltração e de esgotamento sanitário*

3 – DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Em análise ao novo **Memorial de Cálculo - Tanque Séptico e Sumidouro (s)** juntado às folhas 63 e elaborado pelo engenheiro civil Marcus Miranda Magalhães, ART: 1020180149577 verificamos que, com relação ao Laudo de Sondagem, o memorial informa que o Nível de Água do lençol freático não foi encontrado até a profundidade máxima de **10,45m, Profundidade máxima de 8,95m.**

Quanto ao cálculo do tanque séptico é informado que este possuirá comprimento de 3,20m, largura de 1,70m e altura de 1,90 e volume útil de 8.704 litros. O filtro anaeróbico possuirá comprimento de 3,30m largura de 1,90m e altura de 1,50m e, volume real de 7.524 litros.

Com relação aos sumidouros, o memorial informa que este possuirá diâmetro de 2,0m, profundidade máxima de 4,50m e, capacidade de infiltração total de 7.000 litros e, serão implantados 03 sumidouros.

Foi apresentado também novo Memorial de Cálculo - Caixa de Recarga (Poço e Trincheira de Infiltração) elaborado pelo engenheiro civil Marcus Miranda Magalhães, ART: 1020180149577, informando que serão utilizados os dispositivos de infiltração – Caixa de Recarga e Trincheira de Infiltração com as seguintes dimensões:

Caixa de Recarga: Diâmetro de 1,20m, profundidade de 2,50m e, serão utilizados 03 poços, com capacidade de infiltração total de 184 litros/dia.

Trincheira de Infiltração: Largura de 0,78m, altura de 0,85m comprimento de 40,00m e, capacidade de infiltração total de 3.433 litros/dia.

Salientamos que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

4- RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



Informamos que, para quaisquer supressões de exemplar arbóreo presente na área do empreendimento, deverá ser requerido, por meio de processo próprio junto à Gerência de Arborização Urbana – GERARB, a Autorização para Supressão.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

RESSALTA-SE QUE A LICENÇA AQUI PLEITEADA NÃO AUTORIZA O REBAIXAMENTO PERMANENTE DO LENÇOL FREÁTICO.

Este Parecer deverá ser parte integrante da Licença de Instalação

5 – CONCLUSÃO



Assim, considerado as *Questões Técnicas*, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da *Licença de Instalação* para o empreendimento em questão. Considera-se que a análise é feita com base nas documentações apresentadas pelo interessado.

Desta forma, considerando-se o exposto neste Parecer, esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação**, requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA para as obras de implantação do **Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Bairro Floresta**, localizado na Avenida do Bosque, APM 12, Bairro Floresta, Goiânia, Goiás.

6. ENCAMINHAMENTO

Face ao exposto acima, encaminham-se os autos à *Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV* para emissão da Licença de Instalação.

É o Parecer.
Goiânia, 23 de agosto de 2022.

Célia Maria Mota

Eng. Agrônoma - DIRLIN/GERLQA

Ciente:

Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN