

**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PROCESSO : 83704560
INTERESSADO : Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA
ASSUNTO : Vistoria - AMMA

PARECER TÉCNICO N.º 702/2021 – GERLQA

Em análise à solicitação de *Licença Ambiental de Instalação* (fls. 03) requerida pela empresa *Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37 CNPJ: 17.497.764/0001-37* para as obras de implantação de um *Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Guanabara II*, a ser construído na GB-09B com Ruas GB-2E e GB-08, Jardim Guanabara II, *Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA* tem a informar:

HISTÓRICO

O *Parecer Técnico n.º 887/2020 – GERLQA* (fls. 14/15) emitido pela Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental manifestou-se favorável à emissão a Licença Prévia, sendo emitida a *Licença Prévia n.º 086/2020* (fls. 16) datada de 21/07/2020 e válida até 21/07/2024.

No parecer supracitado foi solicitado, para fins de análise da licença de instalação, a juntada dos seguintes documentos:

1. *Plano de controle Ambiental – PCA contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da construção Civil – PGRCC, com ART;*
2. *ART do Projeto Hidrossanitário.*

Dos documentos

Verificamos que foram juntados os documentos descritos a seguir:

- Publicação do pedido da licença prévia e de instalação (fls. 06/07);
- Portaria n.º. 024/2017 nomeando procurador (fls. 04);
- Memorial de Caracterização da Obra (fls.08/09) juntamente com ART (fls. 05) - neste é relatado que se trata das obras de implantação do CMEI Guanabara II (Padrão FNDE tipo II) e, possuirá o seguinte quadro de áreas:
 - *Área total: 3.419,67 m²*
 - *Área total construída: 1.516,74 m²*
 - *Área permeável: 542,38 m² (15,87%)*
- Informa ainda que, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário darão pela rede pública da SANEAGO.
- Projeto de Arquitetura (fls. 13) - verificamos que o projeto informa a área do terreno, área construída e a área permeável conforme exposto acima;
- Projeto Hidrossanitário (fls. 10) informa a interligação da rede de esgoto do CMEI à rede pública da SANEAGO.
- Projeto Hidrossanitário (fls.12) - com relação às águas pluviais é informado que a área impermeabilizada total é de *2.826,00 m²* e, volume total a ser infiltrado *de 14,13 m³* que serão implantadas *04 caixas de infiltração para com diâmetro de 1,50m e altura de 2,10 m e volume de 3,71 m³*. No referido projeto foram locadas as 04 caixas de infiltração.

DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Após notificação o interessado juntou aos autos:



ART do Projeto Hidrossanitário (fls. 19); **CUMPRIDO**

- Plano de Controle Ambiental – PCA com ART (fls. 22/40) **CUMPRIDO**

CONCLUSÃO

Assim, considerado as questões técnicas, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da Licença de Instalação para o empreendimento em questão. Considera-se que a análise é feita com base nas documentações apresentadas pelo interessado.

Desta forma, considerando-se o exposto neste Parecer, esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação (LP)**, requerida pela empresa **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, CNPJ: 17.497.764/0001-37 Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Guanabara II**, a ser construído na GB-09B com Ruas GB-2E e GB-08, Jardim Guanabara II.

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.


Ressalta-se que este Parecer deverá ser parte integrante da Licença de Instalação.


ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, esta Gerência sugere o encaminhamento dos autos à **Chefia de Advocacia Setorial - CHEADV** para as providências.

É o Parecer.
Goiânia, 1º de junho de 2021.

Ciente:


Célia Maria Mota
Eng^o Agrônoma/DIRLIN/GERLOA


Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros
Gerente GERLOA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN