

BIO

BIOTRASH

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI

CÓDIGO: BIOTRASH 4.2. F-OPR-000-23

NORMA DE CALIDAD: ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

ESTADO: CONTROLADO Y AUDITADO

VERSION: 4.2

F-OPR VERSION SGI

REGISTRO #3502

VIGENTE: 2025

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE CALDERA

I. DATOS GENERALES DE LA CALDERA (F-OPR-000-23)

Fecha de Registro:

2026-03-30

Turno Seleccionado:

Turno 1 & 2

Identificación Caldera:

CALD-01 (Caldera de Vapor)

Operador Responsable:

N/A

Estado Operacional:

Operativo / Conforme

II. PARÁMETROS OPERATIVOS POR TURNO (NORMATIVA VAPOR)

PARÁMETRO / COMPONENTE	UNIDAD	REFERENCIA	TURNO 1	TURNO 2
Presión de Vapor	PSI	80 - 120	—	—
Temperatura Agua Alimentación	°C	80 - 90	—	—
Temperatura Gases Chimenea	°C	180 - 230	—	—
Nivel de Agua en Visor	Visual	Normal	[] Falla	[] Falla
Presión Combustible / Gas	PSI	Según manual	—	—
Purga de Columna / Nivel	Operativo	Requerido	[] No	[] No
Purga de Fondo (Lodos)	Operativo	Requerido	[] No	[] No
Dosificación Químicos	PPM / L	1.5 L/día	1.5 L/d	1.5 L/d
TDS / Conductividad de Agua	µS/cm	< 3,000	—	—
Inspección de Fugas	Visual	Sin fugas	[] Fuga	[] Fuga

III. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CHECKLIST)

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PERIODICIDAD	ESTADO
Limpieza y drenaje de filtros de combustible / trampas de agua	Semanal	[] Pendiente
Limpieza de fotocelda y electrodo de ignición (hollín/residuos)	Semanal	[] Pendiente
Pruebas de simulación de falla por bajo nivel (Corte Cut-Off)	Semanal	[] Pendiente
Inspección de trampas de vapor de retorno de condensados	Semanal	[] Pendiente
Limpieza de malla de ventilación del quemador (relación aire/comb.)	Semanal	[] Pendiente
Inspección de quemador y boquillas (patrón de llama y desgaste)	Mensual	[] Pendiente
Verificación y prueba de presostato operativo y límite alto	Mensual	[] Pendiente
Inspección de tubos de gases / apertura de registro (hollín)	Mensual	[] Pendiente
Inspección de bombas de alimentación y sellos mecánicos	Mensual	[] Pendiente
Accionamiento manual de palanca en válvulas de seguridad	Mensual	[] Pendiente
Inspección lado agua / apertura tapas de hombre (desincrustación)	Semestral/Anual	[] Pendiente
Deshollinado completo y refractarios cámara de combustión	Semestral/Anual	[] Pendiente
Calibración certificada de válvulas de seguridad	Semestral/Anual	[] Pendiente
Análisis de gases de combustión con analizador (CO, CO2, O2)	Semestral/Anual	[] Pendiente
Prueba hidrostática / Ultrasonido de espesores según norma	Semestral/Anual	[] Pendiente

V. DICTAMEN TÉCNICO Y FIRMAS

Comentarios Operativos:

Sin observaciones

Dictamen Técnico:

Caldera aprobada para operación continua de...

Firma Operador Responsable:

N/A

Vo.Bo. Supervisor SGI:

Supervisor de Planta

SISTEMA CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VER	FECHA MODIFICACIÓN	SECCIÓN COMPROMETIDA	MOTIVO DEL CAMBIO / AJUSTE	SOLICITANTE COMITÉ
1.0	13/06/2025	Todas	Creación del formato inicial bajo norma ISO 14001 y 9001	Comité de Calidad

BIOTRASH S.A. © Corporación Internacional de Gestión de Desechos de Riesgo.

Documento oficial controlado por el Comité de Aseguramiento de Calidad ISO 9001 / ISO 14001.

Página 1 de 1 — SGI FIREBASE