

Espaços & dimensões — área Plenya

O que a Plenya constrói/ocupa dentro do empreendimento multi-clínica. Sizing **premium** (acima do mínimo RDC 50, mostrado ao lado). Recepção, espera e sanitários são **comuns do empreendimento** (pág. 2). Total construído soma **~25% de circulação interna**.

Consulta (2 salas)		37 m² útil
AMBIENTE	MIN. RDC 50	ADOTADO
Consultório médico premium — Dr. Getúlio + devolutiva do relatório	7,5 m²	25 m²
Consultório multidisciplinar menor — nutri/equipe	7,5 m²	12 m²
Exames (consolidados em 1 sala)		26 m² útil
AMBIENTE	MIN. RDC 50	ADOTADO
Sala de Avaliação Funcional & Longevidade	—	26 m²
bioimpedância · preensão · retinografia · MoCA/olfato · espirometria · ITB/VOP · RMR (calorimetria) · VO ₂ estimado · ponto de coleta		
Centro de infusão (diferencial Plenya)		46 m² útil
AMBIENTE	MIN. RDC 50	ADOTADO
Lounge de infusão 4 poltronas × 8 m²	5/poltr.	32 m²
Posto de enfermagem	—	8 m²
Preparo + rede frio (punção no lounge)	—	6 m²
Expansão (previsão — depende de profissional)		
AMBIENTE	MIN. RDC 50	ADOTADO
Sala de esforço ergometria/ergoespirometria — médico presente	—	22 m²
Ultrassom/eco compartilha a sala de avaliação, ou dedicada	—	0–16 m²

A · CONSULTA + EXAMES

~80 m²

2 consultórios + sala multi-exame

B · COM INFUSÃO

~135 m²

+ lounge / enfermagem / preparo

C · COMPLETO

~185 m²

+ esforço + ultrassom (~165 se compartilhar)

Espaços compartilhados

Não entram no CAPEX exclusivo da Plenya, mas a clínica **depende** deles. Definir com o empreendimento o que é garantido e o rateio.

Áreas comuns		empreendimento
AMBIENTE COMUM	INDICATIVO	REQUISITO QUE A PLENYA IMPÕE
Recepção + espera / lounge	35–50 m ²	ambiência premium (marca) · 1,2 m ² /pessoa
Sanitários (masc / fem / PCD)	~12 m ²	NBR 9050 — PCD giro Ø 1,50 m + barras
Copa / estar de funcionários	—	—
DML + abrigo de resíduos (PGRSS)	—	aceitar Grupo B (farmacológico) + E (perfurocortante)
Circulação comum (corredores)	—	≥1,20 m (≥2,00 m se maca)

Alinhar com o empreendimento (crítico)

A **infusão da Plenya eleva a classificação de risco sanitário** e exige PGRSS / abrigo de resíduos (e possivelmente rede frio) compatíveis — o prédio precisa suportar. **Confirmar com a VISA Londrina** se a classificação de risco recai só sobre a sala Plenya ou sobre o empreendimento inteiro.

Dois simplificadores que barateiam a obra

Zero ambientes com radiação (densitometria/tomografia/ressonância terceirizadas) — sem sala blindada, área controlada ou licenciamento nuclear. **Não manipula medicação estéril** (compra pronta) — sem sala limpa, fluxo laminar ou licença de farmácia. É uma **clínica ambulatorial premium**.

A otimização dos exames

Em vez de uma sala por exame, **uma Sala de Avaliação Funcional faz quase tudo** (composição, força, pulmão, idade vascular, metabolismo, cognição/retina + coleta). Ressalva: a RMR ocupa ~30 min reclinado — se o volume crescer, desmembra-se uma 2ª sala de repouso (~12 m²). **Começa com uma só.**

O que é cada espaço · obra · decisões

Os espaços Plenya em uma linha

Consultório premium (25 m²): entrada da jornada + devolutiva do relatório. **Consultório multidisciplinar (12 m²):** nutri/equipe. **Sala de Avaliação (26 m²):** todos os exames próprios sem radiação, em estações, + coleta. **Centro de infusão:** lounge + enfermagem + preparo (dispara enfermagem e classificação de risco). **Esforço + ultrassom:** previsão, entram com o cardiologista/ultrassonografista.

Sequência regulatória da obra (não pular)

- ◆ **Projeto aprovado na DAPES/SESA-PR ANTES de reformar** (Res. SESA 1.891/2024 — até 90 dias).
- ◆ **Classificação de risco sanitário** (Res. SESA 1.034/2020) — a infusão tende a médio/alto.
- ◆ Licença Sanitária + Alvará (Londrina) · CNES · AVCB/Bombeiros · PGRSS.
- ◆ RT médico (CRM-PR) + — com infusão — **ERT enfermagem (COREN-PR)**.
- ◆ RDC 50: revestimentos laváveis, cantos arredondados em área crítica, **fluxo limpo x sujo**.

Decisões para a reunião

- ◆ **Infusão na 1ª obra ou faseada?** Muda metragem, enfermagem e risco.
- ◆ **Reservar área de esforço + ultrassom** desde já? Evita 2ª reforma.
- ◆ **Ultrassom compartilha a sala de avaliação** (econômico) ou dedicada?
- ◆ **Nº de poltronas** de infusão (~8 m² cada) — dimensiona o lounge.
- ◆ **Áreas comuns garantidas** pelo empreendimento + rateio.
- ◆ **Classificação de risco:** recai sobre a Plenya ou o empreendimento?
- ◆ **Metragem real** disponível para a Plenya no empreendimento.

Mensagem central

A área **Plenya-exclusiva é enxuta (~80 a ~185 m²** conforme as fases) porque recepção, espera e sanitários são **comuns do empreendimento** e os exames foram **consolidados numa sala multi-exame**. O que define a complexidade regulatória é o **centro de infusão** — e o empreendimento precisa suportá-lo.