

ATENCION TECNICA V REGION

TAGOR

Cod: R-OP-EP-03

Rev.:00

Fecha Mayo 2018

N°ORDEN

624

TECNICO RESPONSABLE

Dytorio Campos

FECHA

06/09/18

HORA INICIO

15:00

HORA TERMINO

17:00

NOMBRE DEL LOCAL

MED VINA DEL MAR

DIRECCION

COMUNA

Vina

AREA

ELECTRICA

SANITARIA

☒

TIPO DE TRABAJO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

☐

EMERGENCIA

☐

ESTADO

PROVISORIO

TERMINADO

☒

PENDIENTE

☐

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Limpieza Sifones y Antefectos
Mantenimiento de Antefectos y GOMAS
de Sifones y llaves.
Revisión de sellos.

OBSERVACIONES

Cambio de ducha en baño Mujeres
mas 2 Tapas de W.C.
baño hombres cambio ducha y
sopente.

RECEPCION DEL TRABAJO CONFORME

Oscar Martinez
John...
CLIENTE CENCOSUD
Vina del Mar

SUPERVISOR TAGOR

PLANIFICADOR TAGOR

ADM. CONTRATO TAGOR

ATENCION TECNICA V REGION



N°ORDEN

TECNICO RESPONSABLE

FECHA

NOMBRE DEL LOCAL

DIRECCION

AREA

ELECTRICA

SANITARIA

TIPO DE TRABAJO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

EMERGENCIA

ESTADO

PROVISORIO

TERMINADO

PENDIENTE

DESCRIPCION DEL TRABAJO

- Mantenimiento electrico mensual.
- Cambio de 5 luminarias fluorescentes 36w por tubos LED en Baño de Mujeres (TAGOR)
 - Cambio de 2 tubos fluorescentes 36w Baño de Hombres (TAGOR)
 - Cambio de 6 luminarias fluorescentes 26w por tubos LED en Bodega de Colchones (TAGOR)
 - Instalacion de 4 Plafos LED en sector Lenceria material entregado por TAGOR.
 - Cambio de Plafos LED 18w y oficina Gerente. (TAGOR)

OBSERVACIONES

Proxima visita energizar cercas sector niños y oficina visual.

RECEPCION DEL TRABAJO CONFORME

CLIENTE CENCOSUD

SUPERVISOR TAGOR

PLANIFICADOR TAGOR

ADM. CONTRATO TAGOR