


ORDEN DE TRABAJO VR



Cod: R-OP-EP-03

Rev.:00

Fecha Mayo 2018

N°ORDEN: 7354

TECNICO RESPONSABLE: Ricardo Nieto

FECHA: 19-10-18

HORA INICIO: 8:00

HORA TERMINO: 18:00

NOMBRE DEL LOCAL: Johnson x965

DIRECCION: Mall marina 15 norte

COMUNA: Viña

SOLICITUD	FACILITY SERVICE	<input checked="" type="checkbox"/>	ADICIONAL	<input type="checkbox"/>	OCC/NORMALIZACION	<input type="checkbox"/>
AREA	ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	SANITARIA	<input type="checkbox"/>		
TIPO DE TRABAJO	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	EMERGENCIA	<input type="checkbox"/>
ESTADO	PROVISORIO	<input type="checkbox"/>	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PENDIENTE	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL TRABAJO

- En Sector Anden Reception se reemplazan 6 equipos tipo fluorescente 2x36w. los cuales se encontraban en malas condiciones. Se instala iluminación tipo led de 2x18w. quedando todos los equipos operativos.
- En Sector bodega se reemplaza un equipo fluorescente 2x36w el cual se encontraba en mal estado. se instala equipo led 2x18w. Además se repara equipo fluorescente 2x36w.
- En oficina usual se repara equipo alta eficiencia 3x36w el cual mantenía 01 tubo operativo. Se repara quedando con sus 03 tubos operativos.

OBSERVACIONES

RECEPCION DEL TRABAJO CONFORME

NOMBRE	Eduardo Lara Cepeda
CARGO	Rut: 13.084.666-0 Jefe de Ventas
FIRMA	Johnson 49 Viña del Mar
CLIENTE CENCOSUD	

NOMBRE	Ricardo Nieto
CARGO	tec. electricista
FIRMA	
TAGOR	

ORDEN DE TRABAJO VR



Cod: R-OP-EP-03

Rev.:00

Fecha Mayo 2018

N°ORDEN:

TECNICO RESPONSABLE

FECHA

NOMBRE DEL LOCAL

DIRECCION

HORA INICIO

HORA TERMINO

COMUNA

SOLICITUD

FACILITY SERVICE

ADICIONAL

OCCC/NORMALIZACION

AREA

ELECTRICA

SANITARIA

TIPO DE TRABAJO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

EMERGENCIA

ESTADO

PROVISORIO

TERMINADO

PENDIENTE

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Cambio de 38 Tubos Fluorescentes 50w en sala de VENTAS (Johnson)
 Cambio de 10 Batasto de 2x50w sala de VENTAS (Johnson)
 Cambio de 2 Plafos LED 18w en sala de VENTAS (Johnson)
 Cambio de 3 Tubos Fluorescentes 30w mas 2 Partidoles
 en CASINO de PERSONAL (TAGOR)

OBSERVACIONES

Tubos fluorescentes de 50w en sala de VENTAS quedan al 100% operativos
 Plafos LED 18w en sala de VENTAS queda operativo al 100%

RECEPCION DEL TRABAJO CONFORME

NOMBRE
 RUT
 CARGO
 FIRMA
 CLIENTE CENCOSUD

NOMBRE
 RUT
 CARGO
 FIRMA
 TAGOR