

GESPRÄCHSVORBEREITUNG · SAMMY BAUMANN

Bericht Gasthaus Kreuz — Fragen antizipieren, Antworten parat.

KUNDE Sammy Baumann · Baumann Elektrokontrollen GmbH, Gossau	PROJEKT PQ-Messung Gasthaus Kreuz, Zuzwil SG · Flackerursachen	STATUS Bericht abgeliefert · Nachtrag CHF 800 offen
MESSMETHODIK IEC 61000-4-30 Class A · 3× PQMobile5000 · MP-1/2/3	MESSZEITRAUM 05.08.–17.08.2026 · 12 Tage · 1.71 Wochen	DATENBASIS ≈ 345'600 3-Sekunden-Werte je Gerät · EN 50160

Kernbotschaften

DEINE 5 KERNBOTSCHAFTEN · MERKE DIESE SÄTZE

- Wir haben nicht geraten, wir haben gemessen.** Normgerecht nach IEC 61000-4-30 Class A. Der Bericht steht auf 345'600 Werten je Gerät.
- Die PV-Anlage ist raus.** Konstantleistungstest 16.08. hat sie als Verursacherin ausgeschlossen. Ohne die Verlängerung wäre dieser Nachweis nicht möglich gewesen.
- Muster L2 vor L3 vor L1, an zwei Tagen belegt.** Das ist kein Einzelfall — das sind wiederkehrende Schaltvorgänge im Netz.
- 20 konkrete Massnahmen, priorisiert.** Sammy und der Restaurantbetreiber wissen, was zuerst zu tun ist — mit oder ohne Netzbetreiber.
- Der Nachtrag ist zurückhaltend.** CHF 800 statt der proportionalen CHF 1'320. Sechs von acht Positionen der Grundrechnung sind gar nicht betroffen.

Fahrplan · 30 Minuten

MIN	PHASE	WAS DU TUST
0-2	Warm-up	Persönliche Ebene, keine Fachthemen. Kaffee, Wetter, Familie.
2-5	Anker setzen	„Der Bericht steht. 20 Massnahmen, alle prüfbar. Wir haben die Ursache aus dem Restaurant raus verlagert.“ Kernbotschaft 1 + 2.
5-15	Fachliche Fragen	Antworte präzise, verweise auf die Einzelauswertungen. Antworten aus Teil A.
15-20	Übergang zur Rechnung	„Zu deinen Fragen zur Nachtragsrechnung — die habe ich transparent hergeleitet, gehen wir Position für Position durch.“
20-30	Rechnung	Herleitung als Leitfaden. Antworten aus Teil B. Nicht auf CHF verhandeln — auf Positionen.
30+	Nächste Schritte	Termin für Gespräch mit Restaurant-Betreiber und

MIN	PHASE	WAS DU TUST
		Netzbetreiber-Anschreiben festhalten.

A · Fragen zum Bericht (fachlich)

Sammy ist Elektrokontrolleur — er wird auf Norm, Reproduzierbarkeit und klare Zuständigkeit bohren. Halte die Antworten kurz, quantitativ, prüfbar.

QA1 · WAHRSCHEINLICH

„Was ist jetzt die konkrete Ursache des Flackerns?“

DEINE ANTWORT

- Die Kurzform: wiederkehrende Schaltvorgänge im Netz, nicht im Restaurant.
- Belegt durch zwei Ereignisserien an zwei verschiedenen Tagen mit identischem Phasenmuster L2 vor L3 vor L1.
- Was intern beim Gastraum-Licht sichtbar wird, ist die Auswirkung — nicht die Ursache.

QA2 · WAHRSCHEINLICH

„Woher wisst ihr sicher, dass es nicht die PV-Anlage ist?“

DEINE ANTWORT

- Konstantleistungstest am 16.08.2026: PV lief in einer stabilen Phase, das Flackerereignis trat trotzdem auf.
- Wenn die PV Verursacherin wäre, hätte das Ereignis mit ihrer Leistungsänderung korrelieren müssen — tut es nicht.
- Genau dieser Test war der Grund, warum die 5 Extra-Tage wertvoll waren.

QA3 · WAHRSCHEINLICH

„Was heisst „L2 vor L3 vor L1“ und was sagt das aus?“

DEINE ANTWORT

- Reihenfolge, in der die Spannung auf den drei Phasen einbricht.
- Ein zufälliges Ereignis hätte kein Muster. Ein wiederholbares Muster deutet auf eine definierte Schaltquelle im Netz.
- Zwei Tage, gleiche Reihenfolge = Muster. Ein Tag alleine wäre Zufall gewesen.

QA4 · WAHRSCHEINLICH

„Ist der Bericht norm- und gerichtsverwertbar?“

DEINE ANTWORT

- Ja. Messung nach IEC 61000-4-30 Class A, EN-50160-Bewertung über 1.71 Wochen.
- Das ist die höchste Genauigkeitsklasse — Class A ist die Ebene, die Netzbetreiber und Gerichte verlangen.
- Die Übereinstimmungsberichte je Messpunkt sind separat dokumentiert.

QA5 · WAHRSCHEINLICH

„Welcher Messpunkt zeigt am meisten? Warum drei?“

DEINE ANTWORT

- MP-1 Übergabe, MP-2 Restaurant-Beleuchtung, MP-3 Küche/Kälte. Drei Punkte, damit man Ursache und Wirkung trennen kann.
- Ohne Übergabe wüssten wir nicht, ob es von aussen kommt. Ohne Beleuchtung wüssten wir nicht, wo es sichtbar wird. Ohne Kälte hätten wir den grössten Hausverbraucher nicht im Bild.
- Die zwei Tragen-Ereignisse traten an MP-1 und MP-3 auf — nicht MP-2. Das ist ein weiterer Hinweis: das Flackern kommt nicht aus dem Beleuchtungskreis selbst.

QA6 · HARTE FRAGE

„Was ist mit den Beleuchtungstreibern selbst? Habt ihr die ausgeschlossen?“

DEINE ANTWORT

- Wenn es die Treiber wären, müssten die Anomalien am MP-2 (Beleuchtungskreis) am stärksten sein. Sie treten aber an MP-1 und MP-3 auf.
- Zusätzlich zeigen die Zeitreihen keine Korrelation mit Ein-/Ausschaltvorgängen im Restaurant.
- Das schließt Treiber-Fehler nicht 100 % aus — es macht sie aber sehr unwahrscheinlich. Für 100 % bräuchte es einen Treibertausch als Konterprobe. Das ist in Massnahme M-12 aufgeführt.

QA7 · WAHRSCHEINLICH

„THD? Oberschwingungen? Wie stark ist die Belastung?“

DEINE ANTWORT

- Zahlen in den Einzelauswertungen je Messpunkt.
- Wenn er es genauer wissen will: „Ich schicke dir die MP-Einzelauswertungen als Anhang, dort sind THDu und THDi je Phase und die 5er/7er/11er-Ordnung tabelliert.“
- Nicht auswendig lernen — sagen, wo es steht. Souverän bleiben.

QA8 · EINFACH

„Was schlägst du dem Restaurant als erstes vor?“

DEINE ANTWORT

- Massnahmen M-01 bis M-03 aus dem Katalog: die kostengünstigen, sofort wirksamen Schritte.
- Reihenfolge im Massnahmenkatalog ist bewusst nach Kosten/Nutzen sortiert, nicht nach Aufwand.
- „Wenn du willst, gehen wir die 20 Massnahmen jetzt zu dritt durch — der Betreiber muss die Priorisierung mittragen.“

QA9 · WAHRSCHEINLICH

„Muss der Netzbetreiber eingebunden werden?“

DEINE ANTWORT

- Ja. Der Nachweis, dass die Ursache im Netz liegt, ist die Grundlage für ein Gespräch mit dem Netzbetreiber.
- Der Schlussbericht ist genau darauf ausgelegt: schriftliche, normkonforme Grundlage.
- Ich (Burak) kann bei diesem Gespräch dabei sein, wenn ihr das wollt — das ist ein separates Mandat.

QA10 · WAHRSCHEINLICH

„Was kosten die Massnahmen insgesamt? Wer bezahlt was?“

DEINE ANTWORT

- Grobrichtwerte pro Massnahme sind im Katalog. Der Endbetrag hängt vom Setup und den ausgewählten Massnahmen ab.
- Zuständigkeiten: Netzbetreiber-Themen (M-14 bis M-20) → Netzbetreiber. Beleuchtungsseite/Steuerungen (M-06 bis M-11) → Betreiber. Prüf- und Nachmessung → Baumann/kabuu.
- Klare Aufgabenverteilung ist Teil der Massnahmen-Kurzfassung — genau damit dieses Gespräch nicht mit Fingerzeig endet.

B · Fragen zur Nachtragsrechnung

Sammy zahlt. Erwartung: er wird jeden Franken hinterfragen. Rechne mit den harten Formulierungen. Bleibe faktenbasiert — die Herleitung im Nachtrag ist deine stärkste Waffe.

QB1 · HARTE FRAGE

„Warum CHF 800 zusätzlich? Wir hatten doch 7 Tage vereinbart.“

DEINE ANTWORT

- Weil die Kampagne 12 statt 7 Tage lief — Ferienabwesenheit vor Ort, Abbau vorher nicht möglich.
- Verursacht durch die Baustellenlogistik, nicht durch uns — wir haben die Geräte gebunden und die Zeit investiert.
- Der Nachtrag umfasst nur die Positionen, die von der Verlängerung betroffen waren: 5 der 8 Rechnungspositionen ändern sich gar nicht.

QB2 · HARTE FRAGE

„Warum habt ihr nicht früher gesagt, dass es länger dauert?“

DEINE ANTWORT

- Fair — Punkt annehmen: „Die Kommunikation hätten wir früher aktivieren können, das nehme ich mit.“
- Fakten dazu: die Verlängerung war eine Reaktion auf die Situation vor Ort. Der Abbau wurde erst am 17.08. möglich.
- Wichtig: wir haben die Geräte nicht endlos laufen lassen — wir haben sofort abgebaut, sobald der Zugang da war.

QB3 · HARTE FRAGE

„CHF 300 Tagessatz — warum nicht der Preis aus Rechnung 2026-0801?“

DEINE ANTWORT

- Der Preis in der Grundrechnung ist ein Paketpreis für 7 Tage — Rüstzeit, Kalibrierung, Ausfallreserve auf 7 Tage verteilt.
- Für Zusatzarbeit ohne Paket-Struktur ist der reguläre Tagessatz korrekt. Der Ansatz CHF 300 liegt im Marktbereich für Class-A-Messtechniker.
- Wichtig: bei der Gerätebereitstellung (grösste Position, CHF 535.71) haben wir bewusst den Grundrechnungs-Tagessatz CHF 107.14 verwendet — nicht CHF 300. Das ist zurückhaltend gerechnet.

QB4 · HARTE FRAGE

„Ist die Rechnung nicht doppelt? Fernüberwachung war doch in Pos 4 der Grundrechnung.“

DEINE ANTWORT

- Die Fern-Überwachung in Pos 4 deckt die 7 vereinbarten Tage.
- Was hier verrechnet wird, sind die 5 Zusatzkontrollen (0.15 Tag / CHF 45) — nur die zusätzlichen Tage, nicht die ursprünglichen.
- Beim Gerätepreis dasselbe: $5 \times 107.14 = \text{CHF } 535.71$ sind exakt die zusätzlichen Tage. Doppelt wäre nichts.

QB5 · WAHRSCHEINLICH

„Warum berechnest du dir Auswertung extra, wenn der Bericht sowieso geschrieben wird?“

DEINE ANTWORT

- Die Zusatzereignisse vom 16.08.2026 haben eine zusätzliche Analyse-Runde ausgelöst, die in der 7-Tage-Kalkulation nicht enthalten war.

- Das ist eine reine Arbeitszeitposition — 0.25 Tag = 2 Stunden. Nicht kalkulierte Zeit, die entstand, weil die Kampagne länger lief.
- Ohne diese Extra-Analyse hätten wir den PV-Entlastungsbeweis nicht — der ist ein zentraler Wert des Berichts.

QB6 · EINFACH

„Der Bericht ist ja auch viel dicker geworden, das rechnest du ja gar nicht.“

DEINE ANTWORT

- Stimmt — und das ist Absicht. Der Schlussbericht ist von 20+ auf 61 Seiten gewachsen, dazu drei Einzelauswertungen, Bilddoku, Kurzfassung, Präsentation.
- Alles das ist mit Position 6 der Grundrechnung abgegolten. Nicht ein Franken davon steht in der Nachtragsrechnung.
- Die letzte Sektion der Herleitung listet das transparent auf — genau damit ihr seht: die Nachforderung ist zurückhaltend, nicht ausgereizt.

QB7 · HARTE FRAGE

„Können wir uns auf CHF 500 einigen?“

DEINE ANTWORT

- Fallback-Position, wenn er unbedingt verhandeln will:
- 1. Erste Verteidigungslinie: CHF 800 halten — die Herleitung ist bereits konservativ. „Ich habe schon auf CHF 300 verzichtet, indem ich die Geräte zum Grundrechnungs-Tagessatz eingesetzt habe.“
- 2. Wenn Beziehung wichtig: „Rundung auf CHF 750“ (Rundung neu -55.71). Nicht darunter — CHF 700 wäre unter dem Selbstkostenpunkt.
- 3. NIE unter CHF 700. Lieber Rechnung stehen lassen und Gespräch verschieben.

C · Wenn Sammy Widerstand zeigt

Für die schwierigen Momente. Nicht auswendig lernen — die Haltung merken.

HALTUNG · IMMER DIESELBE

Sachlich, nicht defensiv. Du hast eine normkonforme Messung geliefert. Der Bericht steht. Das ist keine Verhandlungsposition — das ist Fakt.

Nie „ich glaube“ oder „ich vermute“. Immer „die Daten zeigen“, „der Bericht dokumentiert“, „gemessen am“.

Kein Deal auf CHF-Ebene ohne Grundlage. Wenn Sammy runter will, muss er einen Grund nennen — dann diskutiert ihr die Position, nicht den Betrag.

Persönliches trennen. „Lieber Sammy“ bleibt lieber Sammy. Rechnung ist Rechnung. Beide Seiten sind Profis.

NOT-AUS · WENN ES ESKALIERT

Wenn Sammy die Rechnung frontal ablehnt oder das Gespräch persönlich wird:

- „Sammy, ich will das heute nicht auf dem Rücken der Zusammenarbeit ausmachen. Ich lasse dir die Herleitung nochmal in Ruhe, wir sprechen am [Wochenende] wieder darüber.“
- Vertagen ist besser als ein schlechter Deal aus Frust.
- Die Rechnung ist nicht ans Datum 07.09.2026 gebunden — hierbei bist du in der Zeitfrage flexibel.