

1. $T_{sat}(p)$ della banda (IAPWS-IF97, Cap.4/8)

2. ΔT_{lm} locale (Cap.6 §6.1)

3. Coefficienti $h_e, h_i \rightarrow U_k$
(dettaglio Livello 5)

4. Superficie banda A_k (geometria)

5. Potenza scambiata $Q_k = U_k A_k \Delta T_{lm,k}$

6. Aggiorna entalpia/titolo acqua e T_{gas} uscita banda

7. Verifica DNBR locale (Cap.5)

passa a banda $k + 1$
(torna al passo 1)

sì

DNBR $\geq$ soglia
E banda $k < N$?

no / fine fascio

esci dal loop
→ Livello 3