StartSystem [DB6]

StartSystem Properties								
General								
Name	StartSystem	**Number**	6	**Type**	DB	**Language**	DB	
Numbering	Automatic							
Information								
Title		**Author**		**Comment**		**Family**		
Version	0.1	**User-defined ID**						

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Static									
StartSystem	Bool	false	False	True	True	True	False		
StopSystem	Bool	false	False	True	True	True	False		
Syste_ON/OFF	Bool	false	False	True	True	True	False		
Automatic_Selection	Bool	false	False	True	True	True	False		
Manual_Selection	Bool	false	False	True	True	True	False		
AuromaticMode	Bool	false	False	True	True	True	False		
ManualMode	Bool	false	False	True	True	True	False		
Siren	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Main_BagFilter	"bagfilter"		False	True	True	True	False		
Start	Bool	false	False	True	True	True	False		
Stop	Bool	false	False	True	True	True	False		
On/Off	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Mill_Drive	"Motors"		False	True	True	True	False		
Start	Bool	false	False	True	True	True	False		
Stop	Bool	false	False	True	True	True	False		
Motor_ON/OFF	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ 280KW FAN	"Motors"		False	True	True	True	True		
Start	Bool	false	False	True	True	True	False		
Stop	Bool	false	False	True	True	True	False		
Motor_ON/OFF	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ MainBF_RotorAirLock	"Motors"		False	True	True	True	True		
Start	Bool	false	False	True	True	True	False		
Stop	Bool	false	False	True	True	True	False		
Motor_ON/OFF	Bool	false	False	True	True	True	False		
Silo_Level	Int	0	False	True	True	True	True		
Mill_Temp	Real	23.0	False	True	True	True	False		
level_Indication	Int	0	False	True	True	True	False		
Timer1_PT	Time	T#15000ms	False	True	True	True	False		
Timer2_PT	Time	T#10000ms	False	True	True	True	False		