

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ72.В.00137

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015184

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»)
Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр-н, д. 3.
Телефон: 8 (48434) 4-18-45, факс: 8 (48434) 4-34-93. E-mail: Moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Forbo Floring U.K. Limited»
Адрес: Unit 241 Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston PR5 8 AL, United Kingdom, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Телефон: +441773744121, факс: +441773744142.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон Эксперт Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43. Телефон: +7 (4712) 77-04-94. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72, выдан 25.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плитка ковровая т. м. «TESSERA CARPET TILES», ворс петлевой комбинированный – 100% нейлон высотой 2,5-6,0 м, первичная основа – полиэстер, вторичная основа – стекловолокно, битумен, общая толщина 5,7-10,5 мм, поверхностная плотность от 3,8 кг/м² до 5,5 кг/м², изготавливаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 81 71000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 20 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);
Класс пожарной опасности материала – КМ2 (См. Приложение № 0013632).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 16-10-27/ИТР-ИКБС от 27.10.2016 г., проведенных в Испытательной лаборатории Института комплексной безопасности в строительстве Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский московский государственный строительный университет» (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 до 24.06.2019 г., схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № FSK.RU от 23.11.2015 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

28.10.2016

по 27.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.В. Глущенко

инициалы, фамилия

А.Н. Устинов

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ72.В.00137

(обязательная сертификация)

№ 0013632

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

И.В. Глущенко

инициалы, фамилия
А.Н. Устинов

инициалы, фамилия