Raumbezeichnung	Flur	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	30.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	18 °C			
Raumfläche	A_R	37.30 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	93.25 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	1.00	2.50	1.25	3.13	0.60	2.53	1.40	1.0	108
AF				0.60		0.60	2.70	1.0	49
DE			1.25	46.63		46.63	2.10		0
FB			1.25	46.63		46.63	1.00		0

Transmissionswärmeverlust		ΦT	157
Lüftungswärmeverlust		ΦV	490
Heizlast	17 W/m² / 7 W/m³	**ΦHL**	**647**

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung	Wohnzimmer	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C			
Raumfläche	A_R	21.16 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	52.90 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AF				5.30		5.30	2.70	1.0	465
IW	9.20	2.50	1.00	28.75		28.75	2.00	0.3	561
DE			1.25	26.45		26.45	2.10		0
FB			1.25	26.45		26.45	1.00		0

Transmissionswärmeverlust		ΦT	785
Lüftungswärmeverlust		ΦV	533
Heizlast	62 W/m² / 25 W/m³	**ΦHL**	**1318**

Raumbezeichnung	Küche	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C			
Raumfläche	A_R	18.80 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	47.00 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	4.00	2.50	1.25	12.50	1.62	10.88	1.40	1.0	495
AF				1.62		1.62	3.00	1.0	158
DE			1.25	23.50		23.50	2.10		0
FB			1.25	23.50		23.50	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	653
Lüftungswärmeverlust								ΦV	260
Heizlast			49 W/m²		19 W/m³			**ΦHL**	**913**

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung	Bad	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	36.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	24 °C			
Raumfläche	A_R	8.52 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	21.30 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	2.55	2.50	1.25	7.97	0.95	7.02	1.40	1.0	359
AF				0.95		0.95	2.70	1.0	94
DE			1.25	10.65		10.65	2.10		0
FB			1.25	10.65		10.65	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	452
Lüftungswärmeverlust								ΦV	132
Heizlast			69 W/m²		27 W/m³			**ΦHL**	**584**

Raumbezeichnung	Schlafzimmer	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C			
Raumfläche	A_R	15.00 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	37.50 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	3.97	2.50	1.25	12.41	2.30	10.11	1.40	1.0	460
AF				2.30		2.30	3.00	1.0	224
DE			1.25	18.75		18.75	2.10		0
FB			1.25	18.75		18.75	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	684
Lüftungswärmeverlust								ΦV	207
Heizlast			59 W/m²		24 W/m³			**ΦHL**	**891**

BT = Bauteil	AW = Außenwand	AF = Außenfenster	IW = Innenwand
DE = Decke	DA = Dach	FB = Fußboden	

Raumbezeichnung	Gäste WC	Etagenbezeichnung	EG

Normaußentemperatur	ϑ_e	-12.50 °C	Temperaturdifferenz	$\Delta\vartheta$	32.5 K
Innentemperatur	ϑ_{int}	20 °C			
Raumfläche	A_R	2.40 m²	Raumhöhe	h_R	2.50 m
Raumvolumen	V_R	6.00 m³	Luftwechsel	n	0.50 h⁻¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauteil	Länge	Höhe	Faktor Fläche	Bruttofläche	Abzugsfläche	Nettofläche	U-Wert	Temperatur-Korrekturfaktor	Transmissions-wärmeverlust
BT	l	h	$f_{Fläche}$	A_{Brutto}	A_{Abzug}	A_{Netto}	U	f_X	Φ_T
	m	m	-	m²	m²	m²	W/m²K	-	W
AW	2.00	2.50	1.25	6.25	1.00	5.25	1.40	1.0	239
AF				1.00		1.00	2.70	1.0	88
DE			1.25	3.00		3.00	2.10		0
FB			1.25	3.00		3.00	1.00		0
Transmissionswärmeverlust								ΦT	327
Lüftungswärmeverlust								ΦV	33
Heizlast			150 W/m²		60 W/m³			**ΦHL**	**360**

Summe Heizlast	**4713 W**