



ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО
акционерное общество
(АО «Ямалкоммунэнерго»)
ФИЛИАЛ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
В ЯМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ул. Советская, д. 38, с. Яр-Сале,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700
тел. (34996) 3-05-14, www.yamalkomenergo.ru
ОКПО 33602441, ОГРН 1118901002153
ИНН 8901025421, КПП 890943001

Генеральному директору
ООО «МСБ»

10.10.2025 № 10.01-10-05.1-2025/1044

а № _____ 0810/3 _____ от 08.10.2025


Кирдису А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что цветовые решения модульной станции согласно договора подряда № ЯМР-36-05-25-99369 от 25.07.2025 «Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту: Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с. Салемал» согласованы обществом.

Директор филиала

С.С. Малышев



ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО
акционерное общество
(АО «Ямалкоммунэнерго»)
ФИЛИАЛ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
В ЯМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ул. Советская, д. 38, с. Яр-Сале,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700
тел. (34996) 3-05-14, www.yamalkomenergo.ru
ОКПО 33602441, ОГРН 1118901002153
ИНН 8901025421, КПП 890943001

Генеральному директору
ООО «МСБ»

Кирдису А.Ю.

31.10.2025 № 10.01-10-05.1-2025/1161
На № _____ от _____


Уважаемый Андрей Юрьевич!

В ответ на Ваше письмо №2310/2 от 23.10.2025 по запросу о подключении к сетям электроснабжения, сообщаем, что исходя из расчета максимальной нагрузки нового здания ВОС возможно осуществить подключение в щите ВРУ действующих ВОС, через АВР на свободные колодки.

Фотографии прилагаются.

Директор филиала

С.С. Малышев



ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО
акционерное общество
(АО «Ямалкоммунэнерго»)
ФИЛИАЛ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
В ЯМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ул. Советская, д. 38, с. Яр-Сале,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700
тел. (34996) 3-05-14, www.yamalkomenergo.ru
ОКПО 33602441, ОГРН 1118901002153
ИНН 8901025421, КПП 890943001

12.10.2025 № 10.02-10-05.1-2025/1224
На № 2310/3 от 23.10.2025

Генеральному директору
ООО «МСБ»


Кирдису А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В ответ на Ваш запрос о расположении новой станции ВОС на территории действующего объекта модернизации, сообщаем следующее, к письму приложен план участка с указанием места возможной установки новых ВОС. Данное место выбрано с учетом близости расположения участка к действующим сетям тепло и водоснабжения, а также канализации.

Директор филиала

С.С. Малышев



ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО
акционерное общество
(АО «Ямалкоммунэнерго»)
ФИЛИАЛ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
В ЯМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ул. Советская, д. 38, с. Яр-Сале,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700
тел. (34996) 3-05-14, www.yamalkomenergo.ru
ОКПО 33602441, ОГРН 1118901002153
ИНН 8901025421, КПП 890943001

Генеральному директору
ООО «МСБ»

Кирдису А.Ю.

12.10.2025 № 10.01-10.05.1-2025/1228
На № 2310/1 от 23.10.2025

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В ответ на Ваш запрос информации по устройству системы пожарной сигнализации, сообщаем, что пожарная сигнализация на объекте состоит из:

- источник питания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР (12В, 5А);
- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П;
- пульт контроля и управления С2000-М;
- извещатели пожарные тепловые, пламени, дымовые и звуковые;
- датчики охранной сигнализации на дверных и оконных проемах.

Проектная и техническая документация по пожарной сигнализации отсутствует.

Директор филиала

С.С. Малышев