



CEA PROJECT SPA

UNIDAD TECNICA

TELEMETRIA.

OBRA	SECCIÓN	FECHA DE VISITA	FECHA DE EMISIÓN	REGISTRO	REVISIÓN
SAN JAVIER	ERNC	12-02-25	24-02-25	TELEMETRIA SOLAR	R0

SOLICITUD DE SERVICIO DE TELEMETRIA.

SAN JAVIER

DIRECCIÓN: SAN JAVIER, REGIÓN DE
MAULE.

CEA PROJECT

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	EMPRESA	CERTIFICADO
LUIS VALDÉS OLGUÍN.	PROYECTISTA	+569 45809328	CEA	CUMPLE



CEA PROJECT SPA

UNIDAD TECNICA

TELEMETRIA.

OBRA	SECCIÓN	FECHA DE VISITA	FECHA DE EMISIÓN	REGISTRO	REVISIÓN
SAN JAVIER	ERNC	12-02-25	24-02-25	TELEMETRIA SOLAR	R0

1 TELEMETRIA.

Estimados, se solicita a través de este documento el servicio de telemetría para automatismo instalado en zona remota, el objetivo es mantener un registro de los caudales entregados y el manejo remoto de compuertas instaladas en canales de riego.

1.1 SENSORES Y DATOS.

1. Se requiere el desarrollo para instalar un sistema 4G que recopile una base de datos desde 2 sensores análogos, 2 finales de carrera y la activación de 2 relés ubicados en terreno. Esta información debe ser enviada en un correo a la Dirección Nacional de Aguas (en adelante DGA).
2. La frecuencia de las lecturas debe representar el caudal entregado a los usuarios, es por esto que debe tener lecturas que permitan comprobar si en algún momento no se le entrego agua al cliente. Es probable que se tenga que hacer lecturas cada 5 minutos para llevar un registro de entrega del recurso, pero a la hora de efectuar una maniobra remota, cada 1 segundo para ir verificando el eventual desplazamiento de la compuerta en una apertura o cierre de esta.
3. En cuanto a los desfases en la transmisión del dato, este podría tener desfase en la lectura y almacenamiento de datos, pero a la hora de realizar una activación para movimiento de la compuerta, debiera ser posible detenerla cuando se tenga el desplazamiento deseado.
4. El Hardware se puede discutir.

1.2 INTERFAZ WEB

1. La información debe ser vista en línea en una pantalla de usuario y otra de administrador, podrían ser hasta 3 usuarios. Esta visualización debe tener 2 botones activen los dos relés encargados de hacer funcionar un motor en un sentido y después en el sentido contrario. Se debe tener una representación gráfica del estado de la compuerta, en el momento que finaliza una carrera, ya sea de subida o de bajada y los centímetros que se desplazó la hoja de la compuerta.
2. Se espera almacenar un registro anual de datos, para luego ir descargando esta información para generar espacio y volver a guardar nuevos datos.
3. La interfaz debe estar para pantalla de dispositivo móvil y para pc escritorio. La visualización en computador debe tener la posibilidad de buscar historial de caudales entregados en el año para la verificación en casos de reclamos de clientes, además de incorporar curvas de comportamiento del recurso.



CEA PROJECT SPA

UNIDAD TECNICA

TELEMETRIA.

OBRA	SECCIÓN	FECHA DE VISITA	FECHA DE EMISIÓN	REGISTRO	REVISIÓN
SAN JAVIER	ERNC	12-02-25	24-02-25	TELEMETRIA SOLAR	R0

4. La activación de compuertas debe ser solo por los usuarios, no debe tener posibilidad de ser intervenida por terceros dado que se prestaría para hurto del recurso e irregularidades.
5. El sistema deberá tener alarmas de vandalismo y de fallas.
6. El sistema deberá tener la posibilidad de realizar descargas de reportes, no solo la visualización.

1.3 CRONOGRAMA Y ALCANCE DEL PROYECTO.

1. La entrega del proyecto se espera que sea completa y lista para implementar.
5. En cuanto a la cantidad de estaciones que se pretende manejar, serian 30 en un comienzo para un cliente y posteriormente poder incorporar más clientes con sus correspondientes nuevas estaciones, ya sean de la misma organización o una organización distinta. En resumen se espera que el sistema sea escalable en el tiempo.

1.4 SOPORTE Y MANTENIMIENTO

1. Se requiere el desarrollo, las llaves de acceso a las plataformas y los códigos fuente para dar soporte y mantenimiento del sistema por el administrador de la plataforma adquirida.
2. Se debe pensar en eventuales actualizaciones durante el año o en periodos a convenir.

LUIS VALDÉS OLGUÍN

PROYECTISTA

ceaprojectspa@gmail.com

+569 45809328