September 2019

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk

BEREDSKABSPLAN

FOR

ANDELSSELSKABET

STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forside
2. Indholdsfortegnelse
3-7. Alarmeringsliste
8-11. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan
12. Handlingsplan - Lækager
13. Handlingsplan - Strømsvigt
14. Handlingsplan - Reservevand
15. Handlingsplan - Forurening
16. Handlingsplan - Brand/Eksplosion
17. Handlingsplan - Stop udpumpning
18. Vandkvalitet

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

	Slagelse Kommune	
Beredskabsplan Vandforsyning	**EKSTERN MAIL OG TELEFONLISTE**	

	Kontaktoplysninger	
	E-mail	***Mobil/telefon***
Kommunens miljøafd.	teknik@slagelse.dk	23260945
Styrelsen for patientsikkerhed	trost@stps.dk	72227450 dag 70220268 vagt
Alarmcentral		112
Politi		114
Center for beredskab	beredskab@slagelse.dk	58579724 dag Alamering 112
Falck	kundeservice@falckalarm.dk	70331111
Beredskab - Tankvogn - Johs. Rasmussen,	jrsveboelle@jrrustfri.dk	5929 3123 72290050-72290040
Lokalradio / TV	studie@radioslr.dk	72451100 25403287
Regionalradio / TV	Dk4sj@dr.dk	72451100 2543287
Lokal avis	vd.salg@sn.dk	58533222

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Sygehus/skadestue	Slagelse sygehus	58559000
Vagtlæge		

	Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk **Stillinge Strands Vandværk** **INTERN MAIL OG TELEFONLISTE**	**58521898**
Beredskabsplan Vandforsyning		

	Kontaktoplysninger	
Kontakt		***Mobil/telefon***
Formand	**Torben Olsen** **Stillingevej94@mail.dk**	**40329947**
Vandværkspasser	**Knud Olsen** **knudsvvs@mail.dk**	**21639301**

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Bestyrelsesmedlem	**Henrik Herstal** **henrikherstal@msn.com**	**25530015**
Kasserer	**Jørgen Christiansen** **stillinge.strands.vandv@mail.dk**	**23480798**
Bestyrelsesmedlem	**John Hansen** **jhsoro@gmail.com**	**23384500**
Næstformand	**Henrik Lindahl Olsen** **henrik@lindahl-olsen.dk**	**22551344**
VVS-mester	**Knuds VVS** **knudsvvs@mail.dk**	**20778353** **21639301**
El-installatør	**Andersen El-Service** **andersens.elservice@hotmail.com**	**40178212**
Entreprenør	**Per Andersen** **perandersen@epah.dk**	**40429438**
Nabovandværk 1 Slagelse	**SK Forsyning** **info@skforsyning.dk**	**Vagttlf.58362500** **Heidi 58362580**
Nabovandværk 2 Kalundborg	**Drøsselbjerg Vandværk (Garly)** **Formand Troels Lund**	**20267413** **53558285**
Laboratorium 70224266 **Vand dir.70224256**	**Eurofins VAGTTELEFONNUMMER er tilmeldt vagtordning. 04-03-2013**	**Vagttlf. 41269590**
Kemic Vandrens 76733750	**(vandtank og vandværk)**	**FINN 21632298**
Følsomme forbrugere:	**Restaurant/Campingplads/mm.**	**Se nedenstående liste over følsomme forbrugere.**

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Hjemmeside	**PeTec**	**info@petec.com**	**70205711**
Digitalt kort	**Aura Energi Jens Chr. Madsen**	**jcn2aura.dk**	**23726205**

Følsomme forbrugere.

01-032019

Beboer Navn	Adresse	tlf.	mobil
Bildsø Camping	Drøsselbjergvej 42a	59586412	22586412
Bedstes Hus	Drøsselbjergvej 92		30588958
Min Købmand	Drøsselbjergvej 106		23292120
Retro Food	Drøsselbjergvej 119		50547849
Blå Cafe	Kongsmarkvej 1		22152924
Trattoria Da Vincenzo	Kongsmarkvej 2	58581331	

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

Slagelse kommune Stillinge Strandvej 25 Støvlebækvej 20 58573430 politi 114 Viderestiller

Ove J. Hansen Støvlebækvej 17 58547456

Cirkus Is Stillinge Strandvej 8 40302041

Information i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan

Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandforsyningen (mængde, tryk og/eller kvalitet) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet indtil situationen er normal igen.

Ansvar

Krisestyringsgruppen eller beredskabschefen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information.

Denne information kan ske i form af følgende medier:

- Vandværkets hjemmeside
- Radio/tv
- Aviser

- Politiets højtalervogne
- Løbesedler
- Personlig/telefonisk kontakt

Krisegruppen fastlægger i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.

Krisestyringsgruppe: (Sammenkaldes af Knud Olsen)
Knud Olsen (Vandværkspasser)
John Hansen (Bestyrelse)
Henrik Lindahl Olsen(næstformand)
Torben Olsen (Formand)
Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt i form af omdelt eller udsendt meddelelse) må som udgangspunkt kun ske efter aftale med Beredskabschefen, og kun af personer som er udpeget hertil.

Akut risiko

Ved forurening af drikkevandet eller fare herfor skal forbrugerne informeres hurtigst muligt. Vandværkets formand eller dennes stedfortræder kan i sådanne situationer tage initiativ til information af forbrugere uden forudgående aftale med Beredskabschefen.

Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst.

Til at håndtere situationer ved længerevarende leveringssvigt (6 timer) eller forurening af vandet nedsættes en koordineringsgruppe:
Torben Olsen (Formand)
Brian Thomsen (Civilingeniør Slagelse kommune)

Vandværkspasser Knud Olsen koordinerer samarbejdet mellem krisestyringsgruppe og koordineringsgruppe.

Chefen for Teknisk Forvaltning er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning.

Vandværket skal endvidere være opmærksomme på, at kunne informere særligt følsomme forbrugere, der kan være eller blive påvirket af en

forurening. De særligt følsomme forbrugere registreres i liste så vandværket hurtigt kan kontakte dem.

Nødvandforsyning

Målsætning

Det er vandværkets målsætning, at der hurtigst muligt skal etableres nødvandforsyning når der er konstateret forurening af vandet, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes.

Muligheder for nødforsyning

Nødvandforsyning kan etableres ved:

- Forsyning fra nabovandværker. Slagelse og Drøsselbjerg vandværker.
- Forsyning med tankvogne.

Drikkevandskrav

Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen.

Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål f.eks. landbrug). Sidstnævnte skal suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand.

Alternative muligheder

En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier der ikke stiller krav om drikkevandskvalitet, kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer.

Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang.

Prioritering

Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge:

1. Drikkevand
2. Sanitærvand
3. Fødevare-, el- og varmeproduktion
4. Anden industri

Følsomme forbrugere

Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere (se side 7)foretages følgende prioritering / opdeling:

Særligt følsomme forbrugere, plejehjem, skoler, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Desuden forbrugere som har væsentlig økonomiske eller produktionsmæssige interesser.

Der findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering.

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN - LÆKAGER

1. Alarm indgået:

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer. Der forespørges om omfang og eventuelle skader.

2. Varsling:

Ansvarligt teknisk personale varsles. Vandværksbestyrer disponerer mandskabet.

3. Oversigt over konsekvenser:

Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af: HANDLINGSPLAN, SEKTOROPDELT LEDNINGSNET. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag.

4. Lokalisering og afspærring:

Lækagen lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr. Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen. Etabler eventuel HANDLINGSPLAN-RESERVEVAND.

5. Udbedring af skade:

Kontakt : Vandværkspasser (Knuds VVS 2163 9301).

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN – STRØMSVIGT- VANDVÆRK

Kontaktes efter behov:

SEAS/NVE, Svinninge		7029 2929
Andersen El. Mullerup		40178212

Teknikere PLC-styring:

Kalundborg EL:

Filip Brunholt Jensen (tavler PLC mm.)	Direkte	59599535
	Mobil	40259535
	Mail	fbj@kalundborg-el.dk

Vandværk EDB:

Kalundborg EL Filip Brunholt Jensen	Direkte	59599535

Kemic vandrens	Montør Finn	2163 2298

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN - RESERVEVAND

Der er etableret aftale med Drøsselbjerg vandværk og SK Forsyning
Om levering af drikkevand gennem nødforbindelser som er etableret mellem vandværkerne.

Endvidere kan der leveres vand i tankvogne .

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN - FORURENING

1. Alarm indgået:

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn, adresse og telefonnummer, der forespørges om symptom og eventuelle skader.

2. Varsling:

Ansvarligt teknisk personale varsles. Vandværksbestyrer disponerer mandskab. Formand varsler embedslægen og alarmerer beredskab. Drej 114. Formand holder kontakt til medier.

3. Oversigt over konsekvenser:

Konsekvenserne af at afspærres rentvandsledningerne til berørt område fremgår af HANDLINGSPLAN STOP UDPUMPNING.

4. Lokalisering af konsekvens og afværgeforanstaltning:

Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen. Dette arbejde vil blive koordineret af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal TV i samråd med embedslæge. Etabler eventuel: HANDLINGSPLAN-RESERVEVAND samt HANDLINGSPLAN-KRISEVAND.

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN - BRAND/EKSPLOSION

Følgende kontaktes efter behov:

SEAS/NVE, Svinninge	7029 2929
Andersen El. Mullerup	40178212

Alarmcentral/Brand 112 - Politi 114

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk
Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

HANDLINGSPLAN - STOP UDPUMPNING

Ledningsplaner over forsyningsområdet er indtegnet digitalt og beror på kontorets pc'er.

Ledningsplaner er udprintet. Beror på kontor på vandværket.

Følsomme forbrugere kontaktes: Erhverv - institutioner - erhverv

Andelsselskabet

Stillinge Strands Vandværk

Liljevej 3 4200 Slagelse Tlf. 5852 1898

VANDKVALITET

Ved prøveudtagning på vandværket er der fundet forhøjede grænseværdier, hvorfor vandet bør koges før brug iflg. nedenstående vejledning:

FORMÅL:	BEMÆRKNINGER:
Madlavning	Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign., (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.
	Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylning foretages med kogt vand.
Personlig hygiejne	
	Vandet vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.
	Forurenet vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand anvendes. Proteser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
Opvask	Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80° C, kan anvende forurenet vand.
Tøjvask	Til maskinvask ved temperatur > 60° C kan anvendes forurenet vand.
Vanding	Grøntsager, der indtages i rå stand, må ikke vandes med forurenet vand.

Ved kogning forstås i denne sammenhæng opvarmning af vandet til 100° C i 2 minutter. Såfremt der anvendes el-kedel, skal vandet gives 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.