Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-19-CA-00900819-01
Batchnr.:	EUDKVE-00900819
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	26.11.2019

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning:	26.11.2019 kl. 12:40
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode:	26.11.2019 - 16.12.2019

Prøvemærke: dgu 209,187

Lab prøvenr:	80720105	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤) Urel (%)
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Prøvekommentar:
Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0336 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Stigsnæs Landevej 600, 4230 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

16.12.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.