Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-20-CA-00957553-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-00957553 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.05.2020 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - DGU 209.147 - V20000100 / 4333002101 |
| **DGU-nr:** | 209.147 |
| **Prøvetype:** | Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.05.2020 kl. 11:20 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DJK1 |
| **Analyseperiode:** | 27.05.2020 - 03.06.2020 |

**Prøvemærke:** B6 DGU 209,147

| Lab prøvenr: | 835-2020-80816843 | Enhed | Kravværdier Min. | Kravværdier Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| Chloridazon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | | 30 |
| Chloridazon, desphenyl- | 0.029 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | | 30 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458,M | A | |

**Underleverandør:**
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

03.06.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**