Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-20-CA-00957552-01
Batchnr.:	EUDKVE-00957552
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	27.05.2020

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B4 DGU 209.115 - V20000100 / 4333002104
DGU-nr:	209.115
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning:	27.05.2020 kl. 11:05
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	27.05.2020 - 04.06.2020

Prøvemærke: B4 DGU 209,115

Lab prøvenr:	835-2020-80816844	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Pesticider								
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Chloridazon, desphenyl-	0.097	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458,M	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

04.06.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Hanne Ravn Larsen
Kundeservice Medarbejder

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.