Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-24-CG-24056620-01
Batchnr.:	EUDKVE-24056620
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	05.07.2024

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196
Udtagningsadresse:	Agerkrogen 4, 4200 Slagelse
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning:	05.07.2024 kl. 08:55
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S KDG7
Analyseperiode:	05.07.2024 - 09.07.2024

Prøvemærke: køkken vask

Lab prøvenr:	835-2024-81384977	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	3.6	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.08	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15$^{σ)}$
Metaller								
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	16.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	740	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 810 af 18/06/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 810 af 18/06/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-24-CG-24056620-01
Batchnr.:	EUDKVE-24056620
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	05.07.2024

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196
Udtagningsadresse:	Agerkrogen 4, 4200 Slagelse
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning:	05.07.2024 kl. 08:55
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S KDG7
Analyseperiode:	05.07.2024 - 09.07.2024

Prøvemærke: køkken vask

Lab prøvenr:	835-2024-81384977	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

09.07.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 810 af 18/06/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.