Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.: AR-19-CA-00897611-01
Batchnr.: EUDKVE-00897611
Kundenr.: CA0003774
Modt. dato: 18.11.2019

Analyserapport

Prøvested: Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196
Udtagningsadresse: Agerkrogen 4, 4200 Slagelse
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 18.11.2019 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 18.11.2019 - 21.11.2019

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	80720896	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	4.7	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	
Ledningsevne ved 20°C	740	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Stigsnæs Landevej 600, 4230 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

21.11.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.