Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.: AR-20-CA-20050509-01
Batchnr.: EUDKVE-20050509
Kundenr.: CA0003774
Modt. dato: 14.10.2020

Analyserapport

Prøvested: Stillinge Strands Vandværk - Vandværket - 103825 - V20000100 / 4333002100
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 14.10.2020 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode: 14.10.2020 - 22.10.2020

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2017-80540540	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	4.0	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	0.07	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000		0.11[σ)]
Kimtal ved 22°C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Uorganiske forbindelser								
Hårdhed, total	18	°dH			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Calcium (Ca)	100	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Magnesium (Mg)	17	mg/l		50	0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Ammonium (NH4)	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)		15
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Nitrat	2.3	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)		15
Aggressiv kuldioxid	< 2	mg/l			2	DS 236:1977		15
Hydrogencarbonat	362	mg/l			3	DS/EN ISO 9963		15
Sulfid-S	< 0.02	mg/l		0.05	0.02	DS 278:1976 auto		15
Organiske samleparametre								
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	1.7	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484		15
Metaller								
Arsen (As)	0.71	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.076	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Kulbrinter								
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID		38
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M	A	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	A	
Vandtemperatur	11.5	°C				DS/EN ISO 19458	A	
Ledningsevne ved 20°C	740	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Iltindhold	8.0	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A	15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-20-CA-20050509-01
Batchnr.:	EUDKVE-20050509
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	14.10.2020

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - Vandværket - 103825 - V20000100 / 4333002100
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	14.10.2020 kl. 11:00
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	14.10.2020 - 22.10.2020

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2017-80540540	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Oplysninger fra prøvetager								
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

22.10.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.