Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21068618-01
Batchnr.:	EUDKVE-21068618
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	23.06.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - Vandværket - 103825 - V20000100 / 4333002100
Prøvetype:	Drikkevand - Andet
Prøveudtagning:	23.06.2021 kl. 10:20
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S KDG7
Analyseperiode:	23.06.2021 - 29.06.2021

Prøvemærke: udfældningstank

Lab prøvenr:	835-2021-80908938		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Metaller									
Arsen (As)	21	!	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Mi	A	
Prøvetagning efter flush	Udført						DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.
De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

29.06.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Casper Nyhuus
Kunderådgiver

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.