Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-20-CA-00919060-01
Batchnr.:	EUDKVE-00919060
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	27.01.2020

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - Vandværket - 103825 - V20000100 / 4333002100
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	27.01.2020 kl. 12:10
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	27.01.2020 - 29.01.2020

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80785424		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	80720801						*		
Uorganiske forbindelser									
Ammonium (NH4)	0.099	!	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)		15
Nitrit	0.024	!	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Metaller									
Jern (Fe)	< 0.01		mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Mangan (Mn)	0.015		mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Oplysninger fra prøvetager									
Akkrediteret prøvetagning	Ja						DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A	
Prøvetagning efter flush	Udført						DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	
Iltindhold	9.4		mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A	15

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.
Ammoniumindhold op til 0,50 mg/l kan accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandværket, forudsat at det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt. Overskridelser af kvalitetskravet gældende ved taphane som følge af fornyelse af filtermateriale kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt og må ikke overstige 0,50 mg/l.

Nitritindholdet må ikke overskride 0,01 mg/l på afgangsvandet. Resultater op til 0,10 mg/l kan dog accepteres, hvis det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt (0,10 mg/l).
De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

29.01.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.