Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26026996-01
Batchnr.:	EUDKVE-26026996
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	27.03.2026
Valideringskode:	2EE18847D3

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning:	27.03.2026 kl. 11:50
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S UKUP
Analyseperiode:	27.03.2026 - 10.04.2026

Prøvemærke: B7 DGU 209.187

Lab prøvenr:	835-2025-81605155	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Pesticider								
Chloridazon, desphenyl-	0.021	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0336 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Kopi til:

Knuds VVS, Knud Olsen, Kærrebjergvej 15, Bildsø, 4200 Slagelse
Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

10.04.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kathrine Ronholm-Nielsen
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.