Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farvetal, Pt | 4.2 | mg Pt/l | | 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | A | 15 |
| Turbiditet | 0.06 | FNU | | 1 | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | A | 15 |
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{\sigma)}$ |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{\sigma)}$ |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | B | 0.11$^{\sigma)}$ |
| Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | B | 0.15$^{\sigma)}$ |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | |
| Ammonium (NH4) | < 0.005 | mg/l | | 0.05 | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | A | 15 |
| Chlorid | 49 | mg/l | | 250 | 1 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| Cyanid, total | < 1 | µg/l | | 50 | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | A | 15 |
| Fluorid | 0.45 | mg/l | | 1.5 | 0.05 | DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod. | A | 15 |
| Nitrat | 2.3 | mg/l | | 50 | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| Nitrit | < 0.001 | mg/l | | 0.1 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| Sulfat (SO4) | 73 | mg/l | | 250 | 0.5 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | A | 15 |
| ***Organiske samleparametre*** | | | | | | | | |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.9 | mg/l | | 4 | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | A | 15 |
| ***Metaller*** | | | | | | | | |
| Aluminium (Al) | 1.1 | µg/l | | 200 | 0.2 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Antimon (Sb) | < 0.2 | µg/l | | 5.0 | 0.2 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Arsen (As) | 0.63 | µg/l | | 5 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Bly (Pb) | 0.87 | µg/l | | 5 | 0.025 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Bor (B) | 180 | µg/l | | 1000 | 1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Cadmium (Cd) | < 0.003 | µg/l | | 3 | 0.003 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Metaller*** | | | | | | | | |
| Chrom (Cr) | 0.39 | µg/l | | 25 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Jern (Fe) | 0.011 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Kobber (Cu) | 6.8 | µg/l | | 2000 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Kobolt (Co) | 0.051 | µg/l | | 5 | 0.04 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Kviksølv (Hg) | < 0.001 | µg/l | | 1.0 | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS | A | 20 |
| Mangan (Mn) | 0.022 | mg/l | | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Natrium (Na) | 47 | mg/l | | 175 | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 15 |
| Nikkel (Ni) | 0.15 | µg/l | | 20 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Selen (Se) | 0.13 | µg/l | | 10 | 0.05 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Uran (U) | 0.029 | µg/l | | 10 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| Zink (Zn) | 37 | µg/l | | 3000 | 0.3 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| ***Organiske forbindelser*** | | | | | | | | |
| Acrylamid | < 0.05 | µg/l | | 0.10 | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Epichlorhydrin | < 0.05 | µg/l | | 0.10 | 0.05 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 30 |
| ***Aromatiske kulbrinter*** | | | | | | | | |
| Benzen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| ***PAH-forbindelser*** | | | | | | | | |
| Fluoranthen | < 0.005 | µg/l | | 0.1 | 0.005 | M 0250 GC-MS | A | 30 |
| Benzo(b)fluoranthen | < 0.005 | µg/l | | | 0.005 | M 0250 GC-MS | A | 30 |

**Tegnforklaring:**
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PAH-forbindelser*** | | | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | < 0.005 | µg/l | | | 0.005 | M 0250 GC-MS | A | 30 |
| Benzo(a)pyren | < 0.003 | µg/l | | 0.010 | 0.003 | M 0250 GC-MS | A | 30 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.005 | µg/l | | | 0.005 | M 0250 GC-MS | A | 30 |
| Benzo(g,h,i)perylen | < 0.005 | µg/l | | | 0.005 | M 0250 GC-MS | A | 30 |
| ***PFAS-forbindelser*** | | | | | | | | |
| PFBA (perfluorbutansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (perfluorhexansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (perfluorheptansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFOA (Perfluoroktansyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (Perfluornonansyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (perfluordekansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (perfluorundecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (perfluordodecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (perfluortridecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum af 4 PFAS | # | µg/l | | 0.002 | | * Beregning | A | |
| Sum af 22 PFAS | # | µg/l | | 0.1 | | * Beregning | A | |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Phenoler*** | | | | | | | | |
| Bisphenol A | < 0.01 | µg/l | | 2.5 | 0.01 | M 2233 GC-MS | A | 20 |
| ***Chlorphenoler*** | | | | | | | | |
| Pentachlorphenol | < 0.01 | µg/l | | 0.01 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| 2,4-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A | 30 |
| 4-CPP | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Alachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Aldrin | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A | 30 |
| Atrazin | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Atrazin, desethyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Atrazin, desisopropyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Bentazon | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |

**Tegnforklaring:**
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| Chloridazon, desphenyl- | 0.052 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| DEET (Diethyltoluamid) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Dieldrin | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Glyphosat | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A | 30 |
| Heptachlor | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| Hexazinon | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Mechlorprop (MCPP) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metalaxyl | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metalaxyl CGA 62826 | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metaldehyd | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metamitron-desamino | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metazachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metazachlor OA (479-4) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metribuzin | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Metribuzin-diketo | < 0.01 | µg/l | | 0.1 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |

**Tegnforklaring:**
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| Monuron | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Pentachlorbenzen | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A | 30 |
| PPU(IN70941) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Propachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| Simazin | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| TFMP | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| ***Nitroforbindelser og aniliner*** | | | | | | | | |
| 4-nitrophenol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| ***Halogenerede alifatiske kulbrinter*** | | | | | | | | |
| Vinylchlorid | < 0.02 | µg/l | | 0.50 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 30 |
| Dichlormethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,1-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,2-dichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| cis-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| trans-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,1,1-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,1,2-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| Trichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| Tetrachlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| ***Trihalomethaner*** | | | | | | | | |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Trihalomethaner*** | | | | | | | | |
| Trichlormethan (Chloroform) | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | A | 20 |
| ***Triazoler*** | | | | | | | | |
| 1,2,4-triazol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A | 30 |
| ***Organiske syrer*** | | | | | | | | |
| Trifluoreddikesyre, TFA | 0.13 | µg/l | | 9.0 | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS | A | 30 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| pH | 7.4 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523:2012 | | |
| Prøvetagning uden flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Vandtemperatur | 15.2 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Ledningsevne ved 20°C | 780 | µS/cm | | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | | 15 |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | | |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Sum af 4 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (lineære og forgrenede stoffer).

Sum af 22 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFUnDS og PFTrDS (lineære og forgrenede stoffer).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**
Knuds VVS, Knud Olsen, Kærrebjergvej 15, Bildsø, 4200 Slagelse
Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26027030-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26027030 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.03.2026 |
| **Valideringskode:** | 98AB158C5A |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A+B parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.03.2026 kl. 10:42 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S UKUP |
| **Analyseperiode:** | 27.03.2026 - 23.04.2026 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2026-81624887 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

23.04.2026

Kirsten Nottelmann

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**