

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률  
일부개정법률안  
(박성중의원 대표발의)

의안 번호	2357
----------	------

발의연월일 : 2020. 7. 24.

발 의 자 : 박성중 · 홍준표 · 하영제  
윤창현 · 김석기 · 신원식  
조수진 · 유경준 · 김용판  
이명수 · 박덕흠 의원  
(11인)

제안이유 및 주요내용

스프링클러 설비 등 자동식 소화설비는 화재 발생 시 사람의 개입 없이 자동으로 대응이 가능해 화재의 초기진압에 효과적인 수단이라는 평을 받고 있음.

그런데 현행법령은 6층 이상인 아파트, 시설의 바닥면적 합계가 600제곱미터 이상인 요양병원 등 비교적 규모가 큰 시설에 한정하여 스프링클러 설비 설치를 의무화하고 있어, 골목길에 위치하는 경우가 많아 소방대의 접근이 상대적으로 어려울 수 있는 5층 이하 시설 등 비교적 규모가 작은 시설은 안전사각지대에 놓이게 된다는 지적이 있음.

한편, 건축물 내부에 설치된 주차장의 경우에는 주요 가연물인 차량으로 인해 화재 확산 속도가 빨라 건물 이용자의 피해도 커질 수 있으므로 유류화재 등에 자동으로 대응할 수 있는 물 분무 소화설비 등

의 설치가 필요하다는 지적이 있음.

이에 시설의 규모 및 수용인원과 관계 없이, 건축물 내부에 설치된 주차장 등 유류 화재의 위험성이 큰 시설에는 자동식 물 분무 소화설비 등을, 그 외의 아파트, 의료시설 등에는 스프링클러 설비를 설치하도록 하여 자동식 소화설비 설치를 의무화함으로써 화재에 효과적으로 대응하여 국민의 생명과 재산을 보호하려는 것임(안 제9조제1항 및 제11조제1항·제4항).

## 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항 후단을 다음과 같이 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 “제1항에”를 “제1항 및 제2항에”로 하고, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 본문 중 “제1항”을 “제1항 및 제2항”으로 한다.

이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 소방시설은 해당 특정소방대상물의 규모 및 수용인원과 관계 없이 특정소방대상물의 모든 층에 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리되어야 한다.

1. 유류·전기 화재 등에 자동으로 대응할 수 있는 물 분무 소화설비 등 대통령령으로 정하는 소화설비(이하 “자동식 물분무등소화설비”라 한다): 항공기 격납고, 건축물 내부에 설치된 주차장 등 대통령령으로 정하는 특정소방대상물
2. 스프링클러 설비: 제1호에 따른 특정소방대상물을 제외한 특정소방대상물

② 제1항에 따른 소방시설 중 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진

보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방 시설(경보설비 및 피난설비를 말한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인등에 적합하게 설치 또는 유지·관리하여야 한다.

제9조의4제1항 중 “제9조제1항”을 “제9조제1항 전단”으로 한다.

제10조의2제2항 중 “제9조제1항 전단”을 “제9조제1항”으로 한다.

제11조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “제9조제1항 전단”을 “제9조제1항”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “다음”을 “자동식 물분무등소화설비 및 스프링클러 설비와 다음”으로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 “제9조제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는”을 “제9조제1항에도 불구하고 자동식 물분무등소화설비, 스프링클러 설비 등 대통령령으로 정하는”으로 하고, 같은 조 제5항 중 “제9조제1항 전단”을 “제9조제1항”으로 한다.

제47조의2제1항제2호 중 “제9조제2항”을 “제9조제3항”으로 한다.

제47조의3제1항제1호 중 “제9조제1항”을 “제9조제1항 및 제2항”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “제9조제3항”을 “제9조제4항”으로 한다.

제48조제1항 중 “제9조제3항”을 “제9조제4항”으로 한다.

제48조의2제1호 중 “제9조제2항”을 “제9조제3항”으로 한다.

제53조제1항제1호 중 “제9조제1항 전단”을 “제9조제1항”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(특정소방대상물에 설치하는 스프링클러 설비 등에 관한 경과조치) 제9조제1항 후단의 개정규정에 따라 자동식 물분무등소화설비 및 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 관계인은 이 법 시행 후 1년 이내에 자동식 물분무등소화설비 및 스프링클러 설비를 특정소방대상물에 설치하여야 한다.

## 신·구조문대비표

현행	개정안
제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 한다. 이 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방시설(경보설비 및 피난설비를 말한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인등에 적합하게 설치 또는 유지·관리하여야 한다. <u>&lt;신 설&gt;</u>	제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- . 이 경우 다음 각 호의 구분에 따 른 소방시설은 해당 특정소방 대상물의 규모 및 수용인원과 관계 없이 특정소방대상물의 모든 층에 화재안전기준에 따 라 설치 또는 유지·관리되어야 한다.  1. 유류·전기 화재 등에 자동으 로 대응할 수 있는 물 분무 소화설비 등 대통령령으로 정 하는 소화설비(이하 “자동식 물분무등소화설비”라 한다): 항공기 격납고, 건축물 내부 에 설치된 주차장 등 대통령 령으로 정하는 특정소방대상

<신 설>

<신 설>

② 소방본부장이나 소방서장은 제1항에 따른 소방시설이 제1항의 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리되어 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.

③ 특정소방대상물의 관계인은 제1항에 따라 소방시설을 유지·관리할 때 소방시설의 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄(잠금을 포함한다. 이하 같다)·차단 등의 행위를 하여서는

물

2. 스프링클러 설비: 제1호에 따른 특정소방대상물을 제외한 특정소방대상물

② 제1항에 따른 소방시설 중 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방시설(경보설비 및 피난설비를 말한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인등에 적합하게 설치 또는 유지·관리하여야 한다.

③ -----  
제1항 및 제2항에-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

④ -----  
제1항 및 제2항-----  
-----  
-----  
-----  
-----

아니 된다. 다만, 소방시설의 점검·정비를 위한 폐쇄·차단은 할 수 있다.

제9조의4(특정소방대상물별로 설치하여야 하는 소방시설의 정비 등) ① 제9조제1항에 따라 대통령령으로 소방시설을 정할 때에는 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제10조의2(특정소방대상물의 공사 현장에 설치하는 임시소방시설의 유지·관리 등) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 시공자가 화재위험작업 현장에 소방시설 중 임시소방시설과 기능 및 성능이 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 소방시설을 제9조제1항 전단에 따른 화재안전기준에 맞게 설치하고 유지·관리하고 있는 경우에는 임시소방시설을 설치하고 유지·관리한 것으로 본다.

③ · ④ (생략)

-----.  
-----  
-----.

제9조의4(특정소방대상물별로 설치하여야 하는 소방시설의 정비 등) ① 제9조제1항 전단---

-----  
-----  
-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제10조의2(특정소방대상물의 공사 현장에 설치하는 임시소방시설의 유지·관리 등) ① (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----

제9조제1항-----  
-----  
-----  
-----.

③ · ④ (현행과 같음)



제11조(소방시설기준 적용의 특례) ① 소방본부장이나 소방서장은 제9조제1항 전단에 따른 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물(건축물의 신축·개축·재축·이전 및 대수선 중인 특정소방대상물을 포함한다)의 소방시설에 대하여는 변경 전의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다.

1. ~ 3. (생략)

②·③ (생략)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물 가운데 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에는 제9조제1항 전단에도 불구하고 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하지 아니할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

제11조(소방시설기준 적용의 특례) ① -----

---제9조제1항-----

-----자동식 물분무등소화설비 및 스프링클러 설비와 다음

1. ~ 3. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ -----

-----제9조제1항에도 불구하고 자동식 물분무등소화설비, 스프링클러 설비 등 대통령령으로 정하는-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

⑤ 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물에 구조 및 원리 등에서 공법이 특수한 설계로 인정된 소방시설을 설치하는 경우에는 제11조의2제1항에 따른 중앙소방기술심의위원회의 심의를 거쳐 제9조제1항 전단에 따른 화재안전기준을 적용하지 아니할 수 있다.

제47조의2(조치명령 등의 기간연장) ① 다음 각 호에 따른 조치명령·선임명령 또는 이행명령(이하 “조치명령 등”이라 한다)을 받은 관계인 등은 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 조치명령 등을 그 기간 내에 이행할 수 없는 경우에는 조치명령 등을 명령한 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 조치명령 등을 연기하여 줄 것을 신청할 수 있다.

1. (생략)
2. 제9조제2항에 따른 소방시설

⑤ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 제9

조제1항 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .

[illegible]

1. (현행과 같음)
2. 제9조 제3항-----

<p>에 대한 조치명령</p> <p>3. ~ 8. (생 략)</p> <p>② (생 략)</p> <p>제47조의3(신고포상금의 지급) ①</p> <p>누구든지 소방본부장 또는 소방서장에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자를 신고할 수 있다.</p> <p>1. 제9조제1항을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자</p> <p>2. 제9조제3항을 위반하여 폐쇄·차단 등의 행위를 한 자</p> <p>3. (생 략)</p> <p>②·③ (생 략)</p> <p>제48조(벌칙) ① 제9조제3항 본문을 위반하여 소방시설에 폐쇄·차단 등의 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>② (생 략)</p> <p>제48조의2(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>1. 제5조제1항·제2항, 제9조제2항, 제10조제2항, 제10조의2제</p>	<p>-----</p> <p>3. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제47조의3(신고포상금의 지급) ①</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. 제9조제1항 및 제2항-----</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>2. 제9조제4항-----</p> <p>-----</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p> <p>제48조(벌칙) ① 제9조제4항----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제48조의2(벌칙) -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. -----제9조제3항-----</p>
--	---

<p>3항, 제12조제2항, 제20조제12항, 제20조제13항, 제36조제7항 또는 제40조의3제2항에 따른 명령을 정당한 사유 없이 위반한 자</p> <p>2. ~ 7. (생략)</p> <p>제53조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.</p> <p>1. <u>제9조제1항 전단</u>의 화재안전 기준을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자</p> <p>2. (생략)</p> <p>②·③ (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>2. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>제53조(과태료) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. <u>제9조제1항</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
---	---