

**화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률
일부개정법률안**
(김도읍의원 대표발의)

의안 번호	11724
----------	-------

발의연월일 : 2021. 7. 23.

발 의 자 : 김도읍·서병수·권명호
추경호·이현승·임이자
전주혜·조명희·홍준표
김정재 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행 법령에 따르면 연면적 33㎡ 미만의 소규모 건물에는 소화기 등 소화설비 설치가 의무화되어 있지 않아 경로당, 어린이집 등 일부 시설에는 소화기조차 마련되어 있지 않은 경우가 다수 있음. 이에 따라 화재 대응에 취약한 노인, 영유아 등이 오히려 화재 위험에 더욱 노출되어 화재 발생 시 인명 사고 등의 피해가 발생할 우려가 있음.

이에 노인, 영유아 등이 주로 이용하는 시설 중 현행 법령에 따른 소방시설 기준이 적용되지 않는 소규모 시설의 경우에는 화재 위험에 대비하기 위한 최소한의 조치로 소화기를 의무적으로 설치 또는 유지·관리하도록 하여 국민의 안전을 지키려는 것임(안 제9조제2항 신설 등).

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 및 제4항(중전의 제3항) 본문 중 “제1항”을 각각 “제1항 및 제2항”으로 한다.

② 제1항 전단에도 불구하고 노유자(老幼者)시설의 관계인은 소화기를 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 한다.

제11조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “화재안전기준이”를 “화재안전기준이나 같은 조 제2항에 따른 화재안전기준이”로 하고, 같은 항 제3호 중 “노유자(老幼者)시설”을 “노유자시설에 설치하여야 하는 소화기 및 노유자시설”로 한다.

제47조의2제1항제2호 중 “제9조제2항”을 “제9조제3항”으로 한다.

제47조의3제1항제1호 중 “제9조제1항”을 “제9조제1항 또는 같은 조 제2항”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “제9조제3항”을 “제9조제4항”으로 한다.

제48조제1항 중 “제9조제3항”을 “제9조제4항”으로 한다.

제48조의2제1호 중 “제9조제2항”을 “제9조제3항”으로 한다.

제53조제1항제1호 중 “전단”을 “전단 또는 같은 조 제2항”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(노유자시설에 설치하는 소화기에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 소방시설을 설치한 노유자시설의 관계인은 이 법 시행 후 3개월 이내에 소화기를 설치하여야 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) ① (생략) <u><신설></u>	제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) ① (현행과 같음) ② 제1항 전단에도 불구하고 <u>노유자(老幼者)시설의 관계인은 소화기를 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리하여야 한다.</u>
② 소방본부장이나 소방서장은 제1항에 따른 소방시설이 제1항의 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리되어 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.	③ ----- <u>제1항 및 제2항-----제1항 및 제2항-----</u> ----- ----- ----- -----.
③ 특정소방대상물의 관계인은 제1항에 따라 소방시설을 유지·관리할 때 소방시설의 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄(잠금을 포함한다. 이하 같다)·차단 등의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 소방시설	④ ----- <u>제1항 및 제2항-----</u> ----- ----- ----- ----- -----.

의 점검·정비를 위한 폐쇄·차단은 할 수 있다.

제11조(소방시설기준 적용의 특례) ① 소방본부장이나 소방서장은 제9조제1항 전단에 따른 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물(건축물의 신축·개축·재축·이전 및 대수선 중인 특정소방대상물을 포함한다)의 소방시설에 대하여는 변경 전의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방시설의 경우에는 대통령령 또는 화재안전기준의 변경으로 강화된 기준을 적용한다.

1. 2. (생략)

3. 노유자(老幼者)시설, 의료시설에 설치하여야 하는 소방시설 중 대통령령으로 정하는 것

② ~ ⑤ (생략)

제47조의2(조치명령 등의 기간연장) ① 다음 각 호에 따른 조

-----.

제11조(소방시설기준 적용의 특례) ① -----

-----화재안전기준이나
같은 조 제2항에 따른 화재안전
기준이-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 노유자시설에 설치하여야 하
는 소화기 및 노유자시설-----

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제47조의2(조치명령 등의 기간연장) ① -----

치명령·선임명령 또는 이행명령(이하 “조치명령 등”이라 한다)을 받은 관계인 등은 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 조치명령 등을 그 기간 내에 이행할 수 없는 경우에는 조치명령 등을 명령한 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 조치명령 등을 연기하여 줄 것을 신청할 수 있다.

1. (생략)
2. 제9조제2항에 따른 소방시설에 대한 조치명령
3. ~ 8. (생략)
- ② (생략)

제47조의3(위반행위의 신고 및 신고포상금의 지급) ① 누구든지 소방본부장 또는 소방서장에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자를 신고할 수 있다.

1. 제9조제1항을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자

-----.

1. (현행과 같음)
2. 제9조제3항-----

3. ~ 8. (현행과 같음)
- ② (현행과 같음)

제47조의3(위반행위의 신고 및 신고포상금의 지급) ① -----

-----.

1. 제9조제1항 또는 같은 조 제2항-----

<p>2. 제9조제3항을 위반하여 폐쇄 · 차단 등의 행위를 한 자</p> <p>3. (생 략)</p> <p>② ~ ④ (생 략)</p> <p>제48조(벌칙) ① 제9조제3항 본문 을 위반하여 소방시설에 폐쇄 · 차단 등의 행위를 한 자는 5 년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>② (생 략)</p> <p>제48조의2(벌칙) 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이 하의 벌금에 처한다.</p> <p>1. 제5조제1항·제2항, 제9조제 2항, 제10조제2항, 제10조의2 제3항, 제12조제2항, 제20조제 12항, 제20조제13항, 제36조제 7항 또는 제40조의3제2항에 따른 명령을 정당한 사유 없 이 위반한 자</p> <p>2. ~ 7. (생 략)</p> <p>제53조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.</p>	<p>2. 제9조제4항----- -----</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제48조(벌칙) ① 제9조제4항----- ----- ----- -----.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제48조의2(벌칙) ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. -----제9조제 3항----- ----- ----- ----- -----</p> <p>2. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>제53조(과태료) ① ----- ----- ----- -----.</p>
--	--

<p>1. 제9조제1항 <u>전단</u>의 화재안전 기준을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자</p> <p>2.·3. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>1. -----<u>전단 또는 같은</u> <u>조 제2항</u>----- -----</p> <p>2.·3. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④(현행과 같음)</p>
--	---