

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  
CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO  
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELÉTRICA  
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

GABRIEL TEIXEIRA GRAZIANO DE OLIVEIRA

**SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VARIAÇÕES DE TENSÃO DE  
CURTA DURAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CORNÉLIO PROCÓPIO

2018

**GABRIEL TEIXEIRA GRAZIANO DE OLIVEIRA**

**SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VARIAÇÕES DE TENSÃO DE  
CURTA DURAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro de Controle e Automação.

Orientador: Profº. Dr. André Sanches Fonseca Sobrinho

**CORNÉLIO PROCÓPIO**

**2018**



## **TERMO DE APROVAÇÃO**

Sistema de monitoramento de variações de tensão de curta duração em redes de distribuição de energia

por

Gabriel Teixeira Graziano de Oliveira

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “Bacharel em Engenharia de Controle e Automação” e aprovado em sua forma final pelo Programa de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Cornélio Procópio, 20/10/2018

---

Profº.Dr André Sanches Fonseca Sobrinho  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

---

Profª.Drª Gabriela Shiguemoto  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

---

Profº.Dr Luís Fernando Caparroz Duarte  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

## **RESUMO**

OLIVEIRA, G. T. G. Sistema de monitoramento de variações de tensão de curta duração em redes de distribuição de energia. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2018.

O elevado nível de automação dos equipamentos elétricos modernos, com controle baseado em microprocessadores, fez com que estes se tornassem muito mais sensíveis à variações na tensão distribuída pela rede elétrica. Problemas dessa natureza têm consequências que vão de defeitos simples em eletrodomésticos até a interrupção completa de máquinas industriais, ocasionando enormes prejuízos. Entre os principais tipos de ocorrências estão as variações de tensão de curta duração, caracterizadas por sua duração e amplitude, e que podem ser interrupções completas, afuntamentos ou elevações da tensão nominal da rede. Com isso, este trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema robusto, de baixo custo, que possibilite a detecção das variações de tensão de curta duração. Além disso, as informações referentes a cada ocorrência serão salvas e disponibilizadas online para consulta pelas concessionárias de energia. Todos os materiais a serem utilizados, assim como a metodologia que será empregada, estão detalhados nesta proposta.

**Palavras-chave:** Variações de tensão de curta duração. Qualidade de energia elétrica. Sistemas Embarcados

## **ABSTRACT**

OLIVEIRA, G. T. G. . 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2018.

The high level of automation in the modern electric equipment, with microprocessor-based control, made them more sensitive to fluctuations in the supply voltage. This type of problem can have consequences ranging from simple failures in home appliances to the complete interruption of a production line, causing a significant economic impact. Among the most common types of voltage fluctuations are the Short-Duration Voltage Variations, defined by its magnitude (interruption, sag or swell) and duration (instantaneous, momentary or temporary). Thus, the objective of this paper is to propose the development of a robust, low-cost system, that performs the detection of the Shor-Duration Voltage Variations. In addition, all the information about the voltage variation events is going to be saved and released online for consultation by the energy providers. All the materials that are going to be used, as well as the methodology applied, are explained in this proposal.

**Keywords:** Short-Duration Voltage Variation. Power Quality. Embedded Systems.

## LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	- Interrupção momentânea de tensão .....	15
FIGURA 2	- Afundamento instantâneo de tensão .....	16
FIGURA 3	- Elevação instantânea de tensão .....	17
FIGURA 4	- Fluxograma apresentando a sequência de atividades feitas pelo sistema ..	19
FIGURA 5	- Estrutura do equipamento .....	20
FIGURA 6	- Placa de desenvolvimento Cerebot MX7cK .....	21
FIGURA 7	- Diagrama do circuito da placa Cerebot MX7cK .....	22
FIGURA 8	- Configuração de pinos do circuito integrado ADE7758 .....	22
FIGURA 9	- Placa para aquisição dos sinais de tensão .....	23
FIGURA 10	- Estrutura de comunicação do protocolo SPI .....	25
FIGURA 11	- IRQ .....	26
FIGURA 12	- Camadas do protocolo TCP/IP .....	28
FIGURA 13	- Estrutura da pilha TCP/IP da Microchip comparada com a arquitetura TCP/IP .....	29
FIGURA 14	- Rede com protocolo TCP/IP e padrão Ethernet .....	30
FIGURA 15	- Ethernet .....	30
FIGURA 16	- Hercules .....	31
FIGURA 17	- CDT .....	32
FIGURA 18	- VDT .....	33
FIGURA 19	- FA .....	33
FIGURA 20	- Variador de Tensão Monofásico TDGC2-0,5 .....	35
FIGURA 21	- Ligação do dispositivo para realização dos testes de variação de tensão ..	36
FIGURA 22	- Interrupção momenâneo de Tensão - 1.515 s .....	37
FIGURA 23	- Interrupção Temporária de Tensão - 8.580 s .....	37
FIGURA 24	- Afundamento momenâneo de Tensão - 0.195 s .....	38
FIGURA 25	- Afundamento momenâneo de Tensão - 2.025 s .....	38
FIGURA 26	- Afundamento momenâneo de Tensão - 2.730 s .....	38
FIGURA 27	- Afundamento Temporário de Tensão - 3.840 s .....	39
FIGURA 28	- Afundamento Temporário de Tensão - 4.110 s .....	39
FIGURA 29	- Elevação Momentânea de Tensão - 0.105 s .....	40
FIGURA 30	- Elevação Momentânea de Tensão - 0.330 s .....	40
FIGURA 31	- Elevação Momentânea de Tensão - 0.735 s .....	40
FIGURA 32	- Elevação Momentânea de Tensão - 2.336 s .....	41
FIGURA 33	- Elevação Momentânea de Tensão - 2.940 s .....	41
FIGURA 34	- Elevação Temporária de Tensão - 3.792 s .....	42
FIGURA 35	- Multiplos eventos na fase A - 4 eventos .....	42
FIGURA 36	- Multiplos eventos na fase A - 9 eventos .....	43
FIGURA 37	- Multiplos eventos na fase A - 6 eventos .....	43
FIGURA 38	- Multiplos eventos na fase B - 10 eventos .....	44
FIGURA 39	- Multiplos eventos na fase B - 7 eventos .....	44
FIGURA 40	- Multiplos eventos na fase C - 3 eventos .....	45
FIGURA 41	- Multiplos eventos na fase C - 10 eventos .....	45

FIGURA 42 – Multiplos eventos todas as fases - 10 eventos .....	46
FIGURA 43 – Teste do aparelho na rede elétrica .....	46

## **LISTA DE TABELAS**

TABELA 1	– Variações de Tensão de Curta Duração .....	14
TABELA 2	– Características elétricas e físicas .....	20
TABELA 3	– Variáveis apresentadas nos testes .....	34
TABELA 4	– Especificação Técnica - Variador de Tensão Monofásico TDGC2-0,5 ..	35

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>9</b>
1.1 PROBLEMA .....	10
1.2 OBJETIVOS .....	11
1.2.1 Objetivo Geral .....	11
1.2.2 Objetivos Específicos .....	11
1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .....	11
<b>2 VARIAÇÕES DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO .....</b>	<b>13</b>
2.1 TIPOS DE EVENTOS .....	14
2.1.1 Interrupção de Tensão ( <i>Interruption</i> ) .....	15
2.1.2 Afundamento de Tensão ( <i>Voltage Sag</i> ) .....	15
2.1.3 Elevação de Tensão ( <i>Voltage Swell</i> ) .....	16
<b>3 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO .....</b>	<b>18</b>
3.1 PROPOSTA DO TRABALHO .....	18
3.2 FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO .....	18
3.3 MICROCONTROLADOR PIC32MX795F512L .....	20
3.4 PLACA DE MEDAÇÃO TRIFÁSICA .....	22
3.4.1 Interface de Comunicação .....	24
3.5 LÓGICA DO FIRMWARE .....	25
<b>4 TROCA DE DADOS - SISTEMA DE MENSAGENS .....</b>	<b>28</b>
4.1 ARQUITETURA DA REDE .....	28
4.1.1 Protocolo TCP/IP .....	28
4.1.2 Comunicação Ethernet .....	29
4.2 TRANSMISSÃO DE DADOS .....	30
4.3 MENSAGENS .....	31
4.3.1 Configure Date and Time - CDT .....	31
4.3.2 Verify Date and Time - VDT .....	32
4.3.3 FA, FB e FC .....	33
<b>5 RESULTADOS E DISCUSSÕES .....</b>	<b>34</b>
5.1 TESTES DE EVENTOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO ..	36
5.1.1 Interrupção de Tensão .....	36
5.1.2 Afundamento Momentâneo de Tensão .....	37
5.1.3 Afundamento Temporário de Tensão .....	39
5.1.4 Elevação Momentânea de Tensão .....	39
5.1.5 Elevação Temporária de Tensão .....	41
5.1.6 Testes para múltiplos eventos - buffer rotativo .....	42
5.2 TESTE NA REDE ELÉTRICA .....	46
<b>6 CONCLUSÃO .....</b>	<b>47</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>48</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Amplamente debatido nas últimas décadas, o tema da qualidade de energia tem ganho ainda mais importância nos dias atuais. Com processos industriais cada vez mais automatizados, a operação e o controle eficiente das máquinas se tornam gradativamente mais suscetíveis a falhas na energia distribuída pela rede elétrica.

O conceito de qualidade de energia pode ter diferentes definições. Uma concessionária define qualidade como o grau de confiança em seu sistema de distribuição, enquanto fabricantes de equipamentos de carga definem qualidade como as características da energia fornecida pela rede que permitem o funcionamento correto de seus produtos. Quando considera-se o ponto de vista do consumidor, alteração na qualidade pode ser dada por qualquer problema manifestado em desvios na corrente, tensão ou frequência que resultem em falha ou mau funcionamento dos equipamentos do cliente (DUGAN et al., 2002).

Dentre as razões pelas quais o interesse nesse tema tem aumentado, algumas podem ser destacadas como principais. Equipamentos eletrônicos, com controle baseado em microprocessadores, se tornaram muito mais sensíveis à distúrbios de tensão do que eram há dez, vinte anos. Além disso, os dispositivos atuais são quase totalmente conectados em redes. Uma falha em um único componente pode gerar graves consequências para todo o sistema (DUGAN et al., 2002; BOLLEN, 2002).

Para que seja possível fazer uma análise mais técnica do assunto, muitas vezes o conceito de qualidade de energia é demasiadamente vago. A taxa de energia fornecida pela rede (potência) é proporcional ao produto da corrente pela tensão. Como uma concessionária de energia tem controle apenas sobre a tensão que é fornecida, o conceito de qualidade de tensão se faz mais apropriado e é comumente utilizado para definir os parâmetros de qualidade no fornecimento de energia elétrica (DUGAN et al., 2002).

Desta maneira, o desenvolvimento de um equipamento de baixo custo, que possibilite a medição da qualidade da energia elétrica através do controle da qualidade da tensão fornecida pelas concessionárias de energia, seria de interesse não só do consumidor, mas também de

indústrias e das próprias empresas distribuidoras, podendo gerar uma economia significativa e uma melhora geral do serviço.

### 1.1 PROBLEMA

Devido à grande importância do tema da qualidade da energia elétrica e do impacto causado por variações de tensão, diversos trabalhos abordam esse assunto. Ramasamy et al. (2005) descreve um dispositivo para compensação de afundamentos de tensão chamado Restaurador Dinâmico de Tensão (do inglês *Dynamic Voltage Restorer - DVR*). Esse dispositivo atua injetando uma tensão trifásica em série e em sincronia com a tensão da rede de distribuição, atenuando os efeitos de afundamentos de tensão em equipamentos e cargas mais sensíveis.

Fitzer (2002) descreve uma técnica de detecção de afundamentos de tensão para um Restaurador Dinâmico de Tensão utilizando um método de matriz de espaço de estados, mais rápido que alguns métodos mais antigos, como transformada de Fourier e PLL.

Fonseca (1999) propõe um método para o cálculo de afundamento de tensão pela análise da amplitude e do tempo de duração dos afundamentos em função da posição de falta nas linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição. Além disso, descreve a execução de um processo de estimativa de afundamentos através de um método estatístico estocástico.

Ferreira et al. (2009) apresenta um sistema de detecção e classificação de distúrbios de qualidade de energia elétrica através da decomposição do sinal da tensão. São utilizadas ferramentas de estatística para a classificação dos diferentes tipos de ocorrências e uma rede neural artificial para a implementação do algoritmo. O sistema é capaz de detectar distúrbios como elevações de tensão, afundamentos de tensão, harmônicos, entre outros.

Através das referências bibliográficas apresentadas nesta seção, e de outros trabalhos presentes na literatura, percebe-se a existência de diversas técnicas para a detecção e correção de distúrbios que afetam a qualidade da energia elétrica. Este trabalho busca contribuir para o tema com o desenvolvimento de um sistema eficiente e de baixo custo para detecção de variações de tensão de curta duração.

Como diferencial, a detecção será feita com um microcontrolador PIC e um circuito integrado ADE7758. Além disso, as informações completas sobre o tipo e data das ocorrências estarão disponíveis online para consulta pelas concessionárias de energia.

## 1.2 OBJETIVOS

### 1.2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de detecção de variações de tensão de curta duração em redes de distribuição de energia elétrica, mantendo as informações relativas a cada ocorrência disponíveis para consulta online por concessionárias de energia e de mais usuários da rede.

### 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definido o objetivo geral do trabalho, pode-se destacar os seguintes pontos como objetivos específicos:

- Programar o circuito integrado ADE7758 para realizar o monitoramento constante da tensão da rede elétrica;
- Configurar uma interface de comunicação serial SPI entre o microcontrolador PIC32MX795F512L e o circuito integrado ADE7758;
- Configurar o microcontrolador PIC32MX795F512L para identificar a ocorrência de eventos de interrupção, afundamento e elevação de tensão, momentâneos ou temporários.
- Configurar o microcontrolador para salvar as informações pertinentes aos eventos de VTCD, como hora e data da ocorrência e tipo de evento;
- Configurar o microcontrolador PIC32MX795F512L para funcionar como um servidor TCP/IP, disponibilizando as informações salvas para consulta pelo usuário através de uma rede Ethernet.

## 1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, iniciando por este capítulo introdutório. No capítulo 2 são explicados os diferentes tipos de eventos de variações de tensão de curta duração, além de uma discussão sobre a importância do tema em relação à qualidade da energia elétrica.

No capítulo 3 é feita uma descrição completa do Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração. São apresentados todos os componentes do projeto, como micro-

controlador, caixa plástica de proteção, circuito integrado e placa de medição, além de uma explicação sobre a interface de comunicação utilizada.

O capítulo 4 descreve o desenvolvimento da arquitetura da rede de comunicação utilizada. São explicados os conceitos principais do protocolo TCP/IP e do padrão Ethernet, o sistema de transmissão de dados e as mensagens configuradas no sistema para envio e recebimento de dados por parte do usuário.

O capítulo 5 apresenta dos testes feitos com o Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta, ilustrando os resultados obtidos levando-se em conta os diferentes tipos de eventos (duração e magnitude).

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas a partir dos resultados, assim como uma discussão a respeito de trabalhos futuros.

## 2 VARIAÇÕES DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO

Variações de tensão de curta duração (VTCD) são desvios significativos no valor eficaz da tensão em curtos intervalos de tempo. Essas variações podem ser momentâneas ou temporárias, tendo como principais causas condições de falta, energização de grandes cargas que demandam correntes altas de partida e conexões frouxas intermitentes nos cabos de energia (ANEEL, 2011; MACHADO et al., 2006).

Usualmente as VTCD referem-se à tensão fase-neutro, podendo ser descritas monofasicamente por dois parâmetros: amplitude e duração. A amplitude é definida pelo valor extremo do valor eficaz da tensão (também chamado de tensão remanescente) em relação à tensão nominal, no ponto de observação e enquanto durar o evento. Esse valor pode ser expresso em porcentagem ou em valor por unidade (pu) (REDE, 2011).

A duração das VTCD é caracterizada pelo tempo percorrido entre o momento em que o valor eficaz da tensão ultrapassa um determinado limiar e o momento em que volta a cruzar esse ponto, podendo ser expresso em segundos ou ciclos (REDE, 2011).

Na Tabela 1 são apresentados os critérios detalhados para a definição de cada tipo de variação de acordo com o módulo 8 do PRODIST, desenvolvido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 2011).

**Tabela 1: Variações de Tensão de Curta Duração**

Classificação	Denominação	Duração da Variação	Amplitude da tensão
Variação Momentânea de Tensão	Interrupção Momentânea de Tensão	Inferior ou igual a três segundos	Inferior a 0,1 p.u
	Afundamento Momentânea de Tensão	Superior ou igual a um ciclo e inferior ou igual a três segundos	Superior ou igual a 0,1 e inferior a 0,9 p.u
	Elevação Momentânea de Tensão	Superior ou igual a um ciclo e inferior ou igual a três segundos	Superior a 1,1 p.u
Variação Temporária de Tensão	Interrupção Temporária de Tensão	Superior a três segundos e inferior a um minuto	Inferior a 0,1 p.u
	Afundamento Temporário de Tensão	Superior a três segundos e inferior a um minuto	Superior ou igual a 0,1 e inferior a 0,9 p.u
	Elevação Temporária de Tensão	Superior a três segundos e inferior a um minuto	Superior a 1,1 p.u

**Fonte:** Aneel (2011)

Na definição da amplitude das variações de tensão é utilizado o valor eficaz (RMS, da sigla em inglês *root mean square*), também chamado de valor quadrático médio, que é uma medida estatística da magnitude de uma quantidade variável.

O valor eficaz da tensão ( $V_{ref}$ ) é representado pela equação 1, sendo  $x(t)$  o sinal variável no tempo e  $T$  seu período.

$$V_{ref} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [x(t)]^2 dt} \quad (1)$$

## 2.1 TIPOS DE EVENTOS

Será apresentada a seguir uma descrição detalhada de cada tipo de evento de variação de tensão de curta duração.


### 2.1.1 INTERRUPÇÃO DE TENSÃO (*INTERRUPTION*)

A interrupção ocorre quando a amplitude da tensão descrece para um valor menor que 0,1 pu, em um período de até 1 minuto. Algumas de suas principais causas são condições de falhas no equipamento, falhas no sistema de energia e mau funcionamento de controladores (ASSOCIATION et al., 2009).

A figura 1 ilustra a ocorrência de uma interrupção momentânea, com a tensão caindo para 0 por aproximadamente 2 segundos. O primeiro gráfico apresenta a variação da tensão eficaz (RMS) durante todo o evento, mostrando a queda da tensão para 0 e o reestabelecimento do valor normal após cerca de dois segundos.

O segundo apresenta a variação do valor instantâneo da tensão durante os dois primeiros segundos do evento. É importante notar que os gráficos da figura 1 apresentam escalas diferentes para uma melhor visualização.

**Figura 1: Interrupção momentânea de tensão**



**Fonte:** Adaptado de Association et al. (2009)


### 2.1.2 AFUNDAMENTO DE TENSÃO (*VOLTAGE SAG*)

O afundamento ocorre quando a tensão decai para um valor entre 0,1 e 0,9 pu (tensão remanescente). Esse evento é geralmente associado a condições de defeito no sistema, comutação de grandes blocos de carga e acionamento de grandes motores (ASSOCIATION et al., 2009).

A figura 2 ilustra um afundamento instantâneo com tensão remanescente de aproximadamente 0,2 pu. No primeiro gráfico, o afundamento é mostrado pela variação da tensão eficaz,

com uma escala em segundos. No gráfico abaixo, a forma de onda completa da tensão (com escala em milisegundos) mostra uma oscilação maior do valor durante a duração do evento.

**Figura 2: Afundamento instantâneo de tensão**




**Fonte:** Adaptado de Association et al. (2009)

### 2.1.3 ELEVAÇÃO DE TENSÃO (*VOLTAGE SWELL*)

A elevação de tensão é definida por um aumento na tensão eficaz acima de 1,1 pu, com duração descrita na tabela 1. Assim como no afundamento, sua ocorrência está associada à condições de falhas no sistema, desligamento de grandes cargas ou bancos de capacitores (ASSOCIATION et al., 2009).

A figura 10 ilustra uma condição de elevação instantânea de tensão. No gráfico de cima é mostrada a variação da tensão RMS com tensão remanescente de aproximadamente 1,15 pu. O segundo gráfico ilustra a variação no valor instantâneo da tensão.

**Figura 3: Elevação instantânea de tensão**



**Fonte:** Adaptado de Association et al. (2009)

### **3 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO**

#### **3.1 PROPOSTA DO TRABALHO**

O Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração proposto tem como objetivo fornecer uma ferramenta robusta e de baixo custo, que permita a medição da qualidade da energia elétrica fornecida pelas redes de distribuição através da detecção da ocorrência de eventos de variação de tensão de curta duração. O sistema faz a coleta da informação diretamente na rede de Baixa Tensão (BT), podendo ser tanto 127V quanto 220V.

#### **3.2 FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO**

O equipamento utilizado neste trabalho foi desenvolvido pelo Prof. Dr. André Sanches Fonseca Sobrinho, para sua tese de doutorado, e foi inicialmente projetado para funcionar como uma Unidade de Medição Fasorial Otimizada para Sistemas de Distribuição (SOBRI-NHO, 2016).

Para este projeto, o protótipo foi programado para funcionar na detecção dos eventos de variações de tensão de curta duração, classificando-os e disponibilizando-os online para consulta pelo usuário. Para isso, o dispositivo realiza as seguintes atividades:


- Configuração do relógio em tempo real do microcontrolador PIC32MX795F512L através de dados fornecidos pelo usuário;
- Coleta dos valores de tensão nas três fases da rede de baixa tensão através da placa de medição trifásica;
- Cálculo da frequência e do valor RMS da tensão em cada fase através do circuito integrado ADE7758;
- Classificação, no caso de ocorrência, dos eventos de VTCD através dos Timers e demais funcionalidades do microcontrolador PIC32MX795F512L. As informações de data e hora

da ocorrência de cada evento são salvas, juntamente com o tipo do evento, na memória flash do microcontrolador.

- Disponibilização das informações salvas pelo sistema em um buffer rotativo para consulta pelo usuário através de uma rede Ethernet.

A figura 4 ilustra um fluxograma com as atividades desempenhadas pelo Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração.


**Figura 4: Fluxograma apresentando a sequência de atividades feitas pelo sistema**



**Fonte: Autoria Própria**

Na Figura 5 pode-se identificar os componentes que integram o protótipo. É possível observar a placa de desenvolvimento Cerebot MX7cK, que conta com um microcontrolador PIC32MX795F512L e uma entrada para conexão Ethernet, as entradas e saídas das três fases de tensão, o neutro e a placa de medição trifásica, que será descrita mais adiante neste capítulo.

**Figura 5: Estrutura do equipamento**



**Fonte:** Autoria Própria

A caixa plástica que serve de proteção para o equipamento foi testada em laboratórios certificados, levando-se em conta diversas condições climáticas, penetração de água e névoa salina. Os resultados apresentados foram satisfatórios, mostrando que o dispositivo pode ser instalado em áreas externas (SOBRINHO, 2016). A tabela 2 apresenta as principais especificações do dispositivo, tanto da parte elétrica como da parte mecânica.

**Tabela 2: Características elétricas e físicas**

Parâmetro	Valor
Corrente máxima (valor RMS) para cada fase	141,42 A
Tensão Máxima (valor RMS) para cada fase	275 V
Consumo do equipamento (alimentado através da fase A)	3,8 VA
Temperatura de operação	-40 °C a 85 °C
Graus de potência (IP) do invólucro mecânico	55 (contra poeira e jatos d'água)
Dimensões do invólucro mecânico	412 mm x 230 mm x 100 mm

**Fonte:** Sobrinho (2016)

### 3.3 MICROCONTROLADOR PIC32MX795F512L

Para este trabalho foi utilizado o microcontrolador PIC32MX795F512L, fabricado pela empresa *Microchip Technology Incorporated*, que possui unidade de processamento de 32 bits, 512 kB de memória Flash, 128 kB de memória RAM, frequência de operação de 80 MHz e faixa


de operação de tensão de 2,3 V a 3,6 V (MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2011).

O PIC32MX795F512L conta com 5 Timers de 16 bits, que podem ser combinados em pares para formar Timers de 32 bits. Além disso, o microcontrolador conta com a presença de uma interface para Controle de Acesso ao Meio (MAC) de 10/100 Mbps, que permite a implementação de uma conexão física Ethernet (MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2011).

O periférico de calendário e relógio em tempo real, também presente no microcontrolador, permite a contagem do tempo em horas, minutos e segundos, a consulta por dia da semana, dia, mês e ano, além de otimização para uso contínuo da bateria e correção de ano bissexto. O erro apresentado é de aproximadamente  $\pm 0,66$  segundos por mês (MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2011).

Além das funcionalidades mencionadas, outro módulo deste microcontrolador que é útil para o trabalho é o módulo de interface serial SPI, um protocolo de comunicação serial que será explicado com mais detalhes na seção 3.4.1. Esse módulo possui suporte para configurações mestre e escravo, quatro formatos de clock diferentes, suporte para padrão 8, 16 ou 32 bits, entre outros.

**Figura 6: Placa de desenvolvimento Cerebot MX7cK**




**Fonte:** *Diligent Incorporated (2013)*

O microcontrolador PIC32MX795F512L foi utilizado através da placa de desenvolvimento Cerebot MX7cK, que é fabricada pela empresa *Diligent Incorporated*. Essa placa possui 52 pinos de entrada e saída, interface Ethernet 10/100, 5 entradas de interrupção externa e diversos outros periféricos, podendo ser alimentada via USB ou fonte AC-DC externa. (DILIGENT INCORPORATED, 2013). Um diagrama com os principais periféricos da Cerebot MX7cK é

apresentado na figura 7:

**Figura 7: Diagrama do circuito da placa Cerebot MX7cK**




**Fonte: Diligent Incorporated (2013)**

### 3.4 PLACA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA

O ADE7758, circuito integrado fabricado pela empresa *Analog Devices*, é um medidor de energia elétrica trifásico, de alta precisão, com interface serial e alimentação de 5V. Esse circuito integrado conta com uma entrada analógica para cada um dos três canais de corrente e três canais de tensão (ANALOG DEVICES, 2011).

**Figura 8: Configuração de pinos do circuito integrado ADE7758**



**Fonte: Adaptado de Analog Devices (2011)**

O ADE7758 é responsável pela conversão analógico-digital dos sinais lidos pelos três canais de tensão, disponibilizando então o valor RMS da tensão da rede para o microcontrolador.


O desenvolvimento da placa de medição trifásica, utilizada neste trabalho para a aquisição dos sinais de tensão, é descrito em Sobrinho (2016). Como é possível observar na Figura 9, esse dispositivo conta com conexões para as três fases de tensão, interface lógica com a placa do microcontrolador, fonte AC/DC e conexão com o neutro da rede.

Através da utilização de divisores resistivos é possível atenuar a tensão de entrada para os limites adequados ao conversor A/D do circuito integrado ADE7758 (SOBRINHO, 2016). A Equação (2) expressa essa relação, onde  $V_N$  é a tensão em um dos canais do ADE7758, e  $V_{IN}$  é a tensão proveniente de uma das fases da rede trifásica.

$$V_N = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1M\Omega} V_{IN} = 9,99 \cdot 10^{-4} V_{IN} \quad (2)$$

De acordo com o datasheet do ADE7758, a faixa de operação das entradas analógicas é de  $\pm 500mV$  (ANALOG DEVICES, 2011). Desta maneira, a partir da Equação (2) é possível determinar um valor máximo de 500,5V nas entradas de tensão da placa, o que resultará no valor de 500mV na entrada do conversor A/D. Isso permite que tanto tensões com valor RMS de 127 V e 220 V sejam amostradas.

**Figura 9: Placa para aquisição dos sinais de tensão**



**Fonte:** Adaptado de Sobrinho (2016)


### 3.4.1 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

A interface de comunicação utilizada para a troca de dados entre o microcontrolador e o circuito integrado ADE7758 foi a interface de comunicação serial SPI (*Serial Peripheral Interface*), um protocolo de comunicação serial síncrona, desenvolvido pela *Motorola* nos anos de 1980, que permite a troca de informações entre microcontroladores e outros periféricos, como conversores A/D, circuitos integrados, EEPROMs seriais, entre outros. (LEENS, 2009; MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2011).

O protocolo SPI usa uma topologia mestre-escravo, onde um dispositivo "mestre" se comunica com um ou mais dispositivos "escravos". A comunicação se dá em quatro linhas de sinal:

- Um sinal de clock (SCLK), enviando pelo dispositivo mestre para um ou mais dispositivos escravos, definindo a sincronização de toda a comunicação entre os dispositivos.
- Uma linha para troca de dados do mestre para o(s) escravo(s), MOSI (Master Out-Slave In).
- Uma linha para troca de dados do(s) escravo(s) para o mestre, MISO (Master In-Slave Out).
- Um sinal de seleção de escravo (SSn), único para cada dispositivo escravo, que é usado para selecionar com qual dispositivo escravo o mestre irá se comunicar.

**Figura 10: Estrutura de comunicação do protocolo SPI**



**Fonte:** Adaptado de Association el al. (2009)

Como mencionado anteriormente, o microcontrolador PIC32MX795F512L possui quatro interfaces SPI, e a utilizada para este trabalho foi a SPI canal 1. O microcontrolador foi configurado como um dispositivo mestre, enquanto o circuito integrado atua como escravo.

### 3.5 LÓGICA DO FIRMWARE

Após o completo entendimento de todos os dispositivos que compõem o protótipo, é necessário também entender o funcionamento do seu código, ou seja, do Firmware programado. Essa lógica foi desenvolvida de maneira a utilizar todas as funcionalidades do microcontrolador e do circuito integrado, descritos anteriormente, para atingir o objetivo proposto.

A primeira atividade desempenhada é o cálculo da frequência de cada uma das fases da tensão. Para isso, é necessário primeiro selecionar, através dos bits 0 e 1 do registrador MMODE do ADE7758, qual será o canal de frequência utilizado no cálculo (A, B ou C) (ANALOG DEVICES, 2011). Essa tarefa é realizada pelo microcontrolador através de uma operação de escrita (*SPI Write*), selecionando a fase que será analisada.

O valor da frequência deve então ser lido no registrador FREQ do circuito integrado. Como esse registrador é atualizado a cada quatro períodos da fase selecionada, e tratando-se de uma rede de 60 Hz, a leitura desse registrador deve ser feita com um intervalo mínimo de 67 ms, como mostra a equação 3. Para que isso seja possível, o Timer2 do microcontrolador foi

programado para gerar uma interrupção a cada 100 ms. Caso não existam problemas na rede, o valor lido no registrador para uma rede de 60 Hz dever ser aproximadamente 960 (ANALOG DEVICES, 2011).


$$T = \frac{1}{60} \simeq 0.067s \quad (3)$$

Em seguida, é necessário obter o valor RMS de cada uma das fases da tensão da rede. Esse valor fica armazenado em um dos três registradores de 24 bits disponíveis no ADE7758: AVRMS (0x0D), BVRMS (0x0E) e CVRMS (0x0F). De acordo com o Datasheet do circuito integrado, para garantir a estabilidade da medida é recomendável realizar a leitura em sincronia com a passagem da onda de tensão pelo ponto de 0 V.

Para que essa sincronia seja possível, o circuito integrado conta com o pino IRQ (pino 18, como mostrado na Figura 8), que, através da configuração do registrador *Mask*, vai para nível lógico baixo para indicar a ocorrência de uma determinada interrupção.

A Figura 11 ilustra esse comportamento de maneira simplificada. Quando o sinal da tensão cruza o eixo x (apenas na subida), o valor do pino IRQ vai para nível lógico baixo, indicando a ocorrência desse evento. Para que o valor do pino retorne ao nível lógico alto, é necessária a leitura do registrador RSTATUS.

**Figura 11: IRQ**



**Fonte:** Adaptado de Analog Devices (2011)

O cálculo da tensão RMS é feito da seguinte maneira:

- O registrador RSTATUS é lido para garantir que o pino IRQ estará em nível lógico alto

no início da operação.

- O registrador Mask é configurado para gerar uma interrupção quando a onda da tensão que será medida passar pelo valor zero.
- O código aguarda a ocorrência da interrupção através do pino RD12 do microcontrolador, conectado ao pino IRQ.
- Após a ocorrência da interrupção, o registrador RSTATUS é lido novamente.
- Por último, é feita a leitura do registrador correspondente à fase de tensão desejada (AVRMS, BVRMS ou CVRMS).
- O processo é iniciado novamente para a próxima fase da tensão.

## 4 TROCA DE DADOS - SISTEMA DE MENSAGENS


Este capítulo tem como objetivo descrever o sistema de comunicação e de transmissão de dados do sistema de monitoramento de variações de tensão de curta duração. Será explicado o funcionamento da comunicação Ethernet, dos protocolos MAC, TCP e IP, o software Hercules e o protocolo de comunicação SPI.

### 4.1 ARQUITETURA DA REDE

#### 4.1.1 PROTOCOLO TCP/IP

O protocolo TCP/IP é, na verdade, um conjunto de protocolos que especificam como deve ser feita a transmissão de dados em rede (empacotamento, endereçamento, transmissão, roteamento e recebimento de dados). Seu nome vem de dois dos seus principais protocolos, o Protocolo de Controle da Transmissão (*Transmission Control Protocol - TCP*) e o Protocolo de Internet (*Internet Protocol - IP*), que atuam nas camadas de transporte e internet, respectivamente (TORRES, 2001). A Figura 12 ilustra a arquitetura do TCP/IP, com quatro camadas.


**Figura 12: Camadas do protocolo TCP/IP**



**Fonte:** Adaptado de Torres (2001)

Para que seja possível fazer a comunicação do microcontrolador PIC32MX795F512L em uma rede, é necessário implementar o protocolo TCP/IP. Para isso, a empresa Microchip fornece sua própria pilha TCP/IP, chamada de "*Microchip TCP/IP Stack*". O código de configuração das diferentes camadas é colocado em arquivos separados junto com o firmware do protótipo (MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2008b).

**Figura 13: Estrutura da pilha TCP/IP da Microchip comparada com a arquitetura TCP/IP**



**Fonte:** Adaptado de Microchip Technology Incorporated (2008b)

#### 4.1.2 COMUNICAÇÃO ETHERNET

A arquitetura Ethernet é um conjunto de tecnologias para redes de computadores, utilizada principalmente para redes locais (*Local Area Network - LAN*), que define a forma de transmissão dos dados. O padrão Ethernet recebe dados de protocolos de alto nível, como TCP/IP, e define fisicamente como se dará a transmissão pelos cabos de rede. O protocolo Ethernet é definido pela especificação IEEE 802.3 (TORRES, 2001; SIMMONS, 2008).


Para que seja possível a configuração de uma rede local, é necessário também uma camada de Controle de Acesso ao Meio (*Media Access Control - MAC*). Essa camada é responsável por garantir o endereçamento dos dados a serem transmitidos, inserindo tanto as informações do dispositivo emissor quanto do dispositivo receptor. Esses dispositivos (placas de rede) possuem o chamado endereço MAC, um endereço único que é gravado fisicamente em uma memória ROM na placa de rede (TORRES, 2001).

Como foi descrito na seção 3.3, o microcontrolador PIC32MX795F512L possui uma interface para Controle de Acesso ao Meio (MAC) de 10/100 Mbps. Além disso, o microcontrolador conta também com um endereço único MAC, programado no momento da fabricação pela empresa Microchip (MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, 2013b).

Desta maneira, o dispositivo proposto neste trabalho possui uma arquitetura de rede

que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP, fornecidos pela própria fabricante, juntamente com um padrão Ethernet para a transmissão física dos dados. A Figura 15 ilustra essa configuração.

**Figura 14: Rede com protocolo TCP/IP e padrão Ethernet**




Fonte: Adaptado de Torres (2001)

## 4.2 TRANSMISSÃO DE DADOS

Para este trabalho, o protótipo do Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração foi configurado como um dispositivo "Servidor", ou seja, um dispositivo que possui um endereço IP fixo e que se conecta com outros dispositivos, chamados de "Clientes", que podem solicitar dados sempre que necessário. Estes dados podem ser a data e hora atuais do sistema, eventos de variação de tensão em cada fase salvos no buffer rotativo, o tipo do evento, entre outros.

**Figura 15: Ethernet**




Fonte: Adaptado de Sobrinho (2016)

Para que fosse possível estabelecer uma conexão com o Sistema de Monitoramento

de Variações de Tensão de Curta Duração, configurado como um dispositivo "Servidor" na rede TCP/IP, era necessário configurar também um dispositivo "Cliente". Para isso, foi utilizado o software *Hercules*, desenvolvido pela empresa *HW Group*. Esse software funciona como um terminal TCP/IP, podendo ser configurado tanto como um dispositivo cliente quanto como servidor.

A Figura 16 ilustra a interface do software na opção "TCP Client". É possível observar as diferentes opções de uso (cliente e servidor TCP, Serial, UDP, etc.), o campo com mensagens de dados que são enviadas na comunicação, dados enviados como resposta e a Porta e o endereço IP do dispositivo remoto.

**Figura 16: Hercules**



**Fonte:** Autoria Própria

### 4.3 MENSAGENS


Para possibilitar a troca de informações entre o usuário e o sistema, foram configuradas algumas mensagens padrão que serão explicadas a seguir. Essas mensagens servem tanto para o envio de dados e configurações do microcontrolador, como hora e data, como para a solicitação de informações quando necessário, como no caso da ocorrência de eventos.

#### 4.3.1 CONFIGURE DATE AND TIME - CDT

O objetivo dessa mensagem é permitir ao usuário configurar os registradores RTC-DATE e RTCTIME do microcontrolador PIC32MX795F512L, ajustando a hora e a data do periférico de calendário e relógio em tempo real, descrito na seção 3.3. Caso a configuração

seja feita de maneira correta, o sistema enviará a mensagem "OK" como resposta, como ilustra a Figura 17.

**Figura 17: CDT**




**Fonte: Autoria Própria**

A mensagem deve iniciar com os caracteres "CDT", em caixa alta, indicando a operação que o microcontrolador deverá realizar, seguido por dia e hora, nos formatos dd/mm/aaaa e hh:mm:ss.

#### 4.3.2 VERIFY DATE AND TIME - VDT

Caso seja necessário verificar a hora e data atuais do sistema, o usuário deverá utilizar a mensagem VDT, que retorna os valores dos registradores RTCDATE e RTCTIME do microcontrolador. Na Figura 18 é possível verificar um exemplo dessa mensagem.

**Figura 18: VDT**




**Fonte:** Autoria Própria

#### 4.3.3 FA, FB E FC

Por último, as mensagens FA, FB e FC servem para verificação da ocorrência de eventos de variações de tensão de curta duração em cada uma das fases da tensão. Caso não tenham ocorrido eventos na fase requisitada, o sistema retornará a mensagem "NO". Caso contrário, será mostrado a data, hora e tipo do último evento salvo.

**Figura 19: FA**



**Fonte:** Autoria Própria

## 5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos testes realizados no Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração. O comportamento do sistema foi analisado tanto para a magnitude dos eventos (interrupções, afundamentos e elevações de tensão) quanto para sua duração (momentâneos e temporários), como descrito na tabela 1.

Os resultados observados na interface do software *Hercules*, descrito na seção 4.2, foram comparados com os valores de diferentes variáveis presentes no firmware do dispositivo, através do software *MPLAB IDE*.

**Tabela 3: Variáveis apresentadas nos testes**

Variável	Função
j	Número de eventos salvos no buffer rotativo da fase A
k	Número de eventos salvos no buffer rotativo da fase B
l	Número de eventos salvos no buffer rotativo da fase C
temp	Duração do último evento salvo
VARMS	Tensão na fase A

**Fonte: Autoria Própria**

Este trabalho foi desenvolvido de maneira remota, na cidade de São José dos Campos, paralelamente à realização do estágio curricular obrigatório, não sendo possível o acesso aos laboratórios da Universidade. Desta maneira, para realizar os testes de variações de tensão necessários, foi utilizado um variador de tensão monofásico, da marca JNG, modelo TDGC2-0,5 e capacidade de 0,5 kVA.

**Figura 20: Variador de Tensão Monofásico TDGC2-0,5****Fonte: Autoria Própria****Tabela 4: Especificação Técnica - Variador de Tensão Monofásico TDGC2-0,5**

Modelo	Tensão Nominal Entrada	Potencia Nominal	Tensão de Saída	Corrente Nominal de Saída
TDGC2-0,5	127Vca	0,25kVA	0 ~ 140Vca	2 A
TDGC2-0,5	220Vca	0,5kVA	0 ~ 250Vca	2 A

**Fonte: JNG (2017)**

Os terminais de entrada do variador de tensão foram conectados à rede doméstica de 220V, e os terminais de saída foram conectados ao neutro e à entrada da fase A do protótipo. Para que fosse possível realizar testes em todas as fases, as conexões foram curto-circuitadas, recebendo todas o mesmo valor de tensão. A imagem 21 ilustra como foram feitas as ligações para a realização do trabalho.

**Figura 21: Ligação do dispositivo para realização dos testes de variação de tensão**



**Fonte: Autoria Própria**


## 5.1 TESTES DE EVENTOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO

Esta seção apresentará os resultados dos testes para os diferentes eventos, realizados no Sistema de Monitoramento de Variações de Tensão de Curta Duração com o auxílio de um variador de tensão monofásico.

### 5.1.1 INTERRUPÇÃO DE TENSÃO


Os testes a seguir foram feitos para eventos de interrupção de tensão, ou seja, eventos em que a tensão remanescente fique abaixo de 0.1 p.u.. Além disso, foram testados eventos de interrupção momentânea de tensão, com duração igual ou inferior a três segundos, e eventos de interrupção temporária de tensão, com duração superior a três segundos e inferior a um minuto. As Figuras 22 e 23 ilustram os resultados desses testes.

**Figura 22: Interrupção momenâneo de Tensão - 1.515 s**



**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 23: Interrupção Temporária de Tensão - 8.580 s**




**Fonte: Autoria Própria**

### 5.1.2 AFUNDAMENTO MOMENTÂNEO DE TENSÃO


As figuras abaixo ilustram os testes de afundamento momentâneo de tensão, com duração superior ou igual a um ciclo (0.016 s) e inferior ou igual a três segundos e magnitude entre 0.1 e 0.9 p.u..

**Figura 24: Afundamento momenâneo de Tensão - 0.195 s**




Fonte: Autoria Própria

**Figura 25: Afundamento momenâneo de Tensão - 2.025 s**



Fonte: Autoria Própria

**Figura 26: Afundamento momenâneo de Tensão - 2.730 s**




Fonte: Autoria Própria

### 5.1.3 AFUNDAMENTO TEMPORÁRIO DE TENSÃO


As Figuras 27 e 28 ilustram os testes de afundamento temporário de tensão feitos com o dispositivo. Nesse caso, a duração deve ser superior a três segundos e inferior a um minuto.

**Figura 27: Afundamento Temporário de Tensão - 3.840 s**



Fonte: Autoria Própria

**Figura 28: Afundamento Temporário de Tensão - 4.110 s**




Fonte: Autoria Própria

### 5.1.4 ELEVAÇÃO MOMENTÂNEA DE TENSÃO


Os testes apresentados a seguir foram feitos para eventos de elevação mometânea de tensão. Nesses casos, a tensão remanescente deve estar acima de 1.1 p.u., e a duração deve ser superior ou igual a um ciclo (0.016 s) e inferior ou igual a três segundos.

**Figura 29: Elevação Momentânea de Tensão - 0.105 s**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 30: Elevação Momentânea de Tensão - 0.330 s**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 31: Elevação Momentânea de Tensão - 0.735 s**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 32: Elevação Momentânea de Tensão - 2.336 s**



Fonte: Autoria Própria

**Figura 33: Elevação Momentânea de Tensão - 2.940 s**




Fonte: Autoria Própria

### 5.1.5 ELEVAÇÃO TEMPORÁRIA DE TENSÃO

A Figura 34 ilustra um teste de elevação temporária de tensão, onde a duração deve ser igual ou superior a três segundos e inferior a um minuto.

**Figura 34: Elevação Temporária de Tensão - 3.792 s**




**Fonte:** Autoria Própria

### 5.1.6 TESTES PARA MÚLTIPLOS EVENTOS - BUFFER ROTATIVO


Os testes mostrados nas imagens abaixo foram feitos para analisar o comportamento do sistema na ocorrência de múltiplos eventos de variações de tensão de curta duração (interrupções, afundamentos e elevações) em sequência. Além disso, o objetivo era também mostrar o funcionamento do buffer rotativo, que salva um número pré-determinado de eventos (hora, data e tipo do evento).

**Figura 35: Multiplos eventos na fase A - 4 eventos**




**Fonte:** Autoria Própria

**Figura 36: Multiplos eventos na fase A - 9 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 37: Multiplos eventos na fase A - 6 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 38: Multiplos eventos na fase B - 10 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 39: Multiplos eventos na fase B - 7 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 40: Multiplos eventos na fase C - 3 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 41: Multiplos eventos na fase C - 10 eventos**



**Fonte: Autoria Própria**

**Figura 42: Multiplos eventos todas as fases - 10 eventos**




**Fonte: Autoria Própria**

## 5.2 TESTE NA REDE ELÉTRICA

A Figura 43 ilustra um teste realizado diretamente na rede elétrica, sem o auxílio do variador de tensão monofásico. Através da checagem de hora do sistema com a mensagem VDT, é possível ver que o teste durou cerca de uma hora e meia.

**Figura 43: Teste do aparelho na rede elétrica**



**Fonte: Autoria Própria**

## 6 CONCLUSÃO

conclusão

## REFERÊNCIAS

- ANALOG DEVICES. Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information - ADE7758 Datasheet.** United States of America, 2011. Rev. E.
- ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) - Módulo 8 - Qualidade de Energia.** Brasília, 2011.
- ASSOCIATION, I. S. et al. 1159-2009. IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality Industrial and Commercial Applications.** New York: IEEE Press, 2009.
- BOLLEN, M. H. J. Understanding Power Quality Problems - Voltage Sags and Interruptions.** United States of America: John Wiley and Sons, 2002. ISBN 0-7803-4713-7.
- DILIGENT INCORPORATED. Cerebot MX7cK Board Reference Manual.** United States of America, 2013. Rev B.
- DUGAN, R. C. et al. Electrical power systems quality.** United States of America: McGraw-Hill, 2002.
- FERREIRA, D. D. et al. Sistema automático de detecção e classificação de distúrbios elétricos em qualidade da energia elétrica. Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automática, SciELO Brasil, v. 20, n. 1, p. 53–62, 2009.**
- FITZER, C.; BARNES, M.; GREEN, P. Voltage sag detection technique for a dynamic voltage restorer. In: IEEE. Industry Applications Conference, 2002. 37th IAS Annual Meeting. Conference Record of the.** United States of America, 2002. v. 2, p. 917–924.
- FONSECA, V. R. d. C. Cálculo estocástico do afundamento de tensão. PPGEE-11199. PUC-MG, Belo Horizonte, 1999.**
- JNG. VARIADOR DE TENSÃO - Modelos: TDGC/TSCG.** São Paulo - SP, 2017.
- LEENS, F. An introduction to i 2 c and spi protocols. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE, v. 12, n. 1, p. 8–13, 2009.**
- MACHADO, R. N. d. M. et al. Detecção, classificação e quantificação automática de variações de tensão de curta duração para aplicação em análise de pós-operação em sistemas de energia elétrica.** Universidade Federal do Pará, 2006.
- MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED. The Microchip TCP/IP Stack.** United States of America, 2008b. Rev. C.
- MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED. PIC32MX5XX/6XX/7XX Family Data Sheet - High-Performance, USB, CAN and Ethernet 32-bit Flash Microcontrollers.** United States of America, 2011. Rev. E.

MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED. **Section 35 - Ethernet Controller DS60001155 Datasheet.** United States of America, 2013b. Rev. C.

RAMASAMY, A. K. et al. Dynamic voltage restorer for voltage sag compensation. In: IEEE. **Power Electronics and Drives Systems, 2005. PEDS 2005. International Conference on.** United States of America, 2005. v. 2, p. 1289–1294.

REDE, P. de. Gerenciamento dos indicadores de qualidade da energia elétrica da rede básica. **ONS, Submódulo 2.8,** Brasil, 2011.

SIMMONS, M. **Ethernet Theory of Operation.** United States of America, 2008. AN1120.

SOBRINHO, A. S. F. **Desenvolvimento de uma unidade de medição fasorial otimizada para sistemas de distribuição.** Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2016.

TORRES, G. **Rede de Computadores. Edição Especial.** [S.l.]: Editora Axcel Books, 2001.