

PO - Požární ochrana (PO)

Studijní materiál pro online školení. Učební texty z microlearningu a kompletní přehled otázek se správnými odpověďmi (✓). Vygenerováno 8. července 2026.

Učební texty

15 lekcí · doplněk ke studijním kartám v microlearningu

1. Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné – je-li to nezbytné (například z provozních důvodů), lze je umístit i do skrytých prostor.

2. Základní povinnosti fyzických osob

Každý je povinen vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.

3. Úniková cesta musí být vybavena

Únikové cesty musí být trvale průchodné (bez dalších opatření) a vybavené bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením.

4. Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení

Školení zaměstnanců o požární ochraně zahrnuje seznámení s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti.

5. Práškový hasicí přístroj je nevhodný k hašení

Práškový: Univerzální, ale nevhodný na sypké hořlavé hmoty (hrozí rozfoukání a výbuch).

6. Sněhový hasicí přístroj (inertní plyn - CO₂) je vhodný k hašení

Sněhový (CO₂): Vhodný na elektrická zařízení pod napětím; nevhodný na lehké kovy.

7. Vodní hasicí přístroj je vhodný k hašení

Vodní: Vhodný na tuhé organické látky (např. dřevo, papír); nesmí se použít na elektrická zařízení pod napětím a lehké kovy.

8. Fyzická osoba je povinna

Je nutné zajišťovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzavěrům plynu, vody a topení.

9. Každý je povinen s souvislostí se zdoláváním požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

10. Jak často se musí kontrolovat hasicí přístroj

Kontrolu (revizi) provádí revizní technik nejméně jednou za rok.

11. Použití hasicího přístroje je graficky znázorněno

Použití hasicího přístroje je graficky znázorněno přímo na něm.

12. Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje

Součástí školení je také seznámení s požárními poplachovými směrnici a s postupem při evakuaci.

13. Při vzniku požáru

Při vzniku požáru opouštíme budovu v souladu s evakuačním řádem – nevyčkáváme na hasiče uvnitř budovy.

14. Vyberte správnou odpověď

Pokud je požár v počáteční fázi, pokusíme se ho uhasit vhodným přenosným hasicím přístrojem.

15. Tísňové telefonní číslo pro přivolání hasičů je

Tísňové telefonní číslo pro přivolání hasičů je 150.

Otázky a správné odpovědi

Celkem 33 otázek · správná odpověď je označena ✓

1.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly:

- a) snadno viditelné
- b) snadno viditelné a dosažitelné
- c) ✓ **snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor**

2.

Základní povinnosti fyzických osob:

- a) nevytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
- b) ✓ **vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce**
- c) ohlásit požár, ale pouze v případě založení

3.

Úniková cesta musí být vybavena:

- a) hasicími prostředky
- b) hydranty
- c) ✓ **bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením**

4.

Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

- a) ✓ **s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti**
- b) s požárním pořádkem
- c) s rozmístěním elektrického zařízení na pracovišti

5.

Práškový hasicí přístroj je nevhodný k hašení:

- a) ✓ **sympkých hořlavých hmot, kde hrozí nebezpečí rozfoukání a vytvoření místně výbušné koncentrace**
- b) elektrického zařízení pod napětím
- c) látek kde vzniká teplota větší než 1800 stupňů celsia

6.

Sněhový hasicí přístroj (inertní plyn - CO2) je vhodný k hašení:

- a) ✓ **elektrického zařízení pod napětím**
- b) plošných požárů
- c) požárů lehkých kovů

7.

Vodní hasicí přístroj je vhodný k hašení:

a) ✓ tuhých organických látek hořících plamenem nebo žhnutím

b) lehkých a alkalických kovů

c) elektrického zařízení pod napětím

8.

Fyzická osoba je povinna:

a) být přítomna při požáru

b) ✓ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a tope

c) v případě nebezpečí požáru kontaktovat osobu odborně způsobilou

9.

Každý je povinen s souvislostí se zdolávání požáru:

a) v každém případě uhasit požár

b) ✓ provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

c) zavolat vedoucího na linku 112

10.

Jak často se musí kontrolovat hasicí přístroj:

a) nejméně jednou za 5 let

b) nejméně jednou za 2 roky

c) ✓ nejméně jednou za rok

11.

Použití hasicího přístroje je graficky znázorněno:

a) v požárně bezpečnostním řešení stavby

b) v požárním řádu

c) ✓ na hasicím přístroji

12.

Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje:

a) ✓ seznámení s požárními poplachovými směrnicemi

b) seznámení s dokumentací BOZP

c) seznámení se spolupracovníky

13.

Při vzniku požáru:

a) vyčkáme na hasiče uvnitř budovy a řídíme se jejich pokyny

b) ✓ opouštíme budovu v souladu s jejím evakuačním řádem

c) opouštíme budovu pouze na výzvu velitele zásahu

14.

Vyberte správnou odpověď:

a) ✓ pokud je požár v počáteční fázi, pokusíme se jej uhasit použitím přenosných hasicích přístrojů

b) požár nikdy nehasíme sami

c) při požáru vždy nejprve voláme tísňovou linku a následně ihned opustíme prostory zasažené požárem, bez ohledu na rozsah požáru

15.

Tísňové telefonní číslo pro přivolání hasičů je:

a) 158

b) 155

c) ✓ 150

d) 144

16.

Základní povinnosti fyzických osob:

a) ✓ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a tope

- b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, ale k uzávěrům plynu, vody a topení přístup zajistit nemusí
- c) zajistit přístup k nouzovému osvětlení

17.

Úniková cesta musí být vybavena:

- a) hasicími prostředky
- b) hydranty
- c) ✓ **bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením**

18.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly:

- a) snadno viditelné
- b) snadno viditelné a dosažitelné
- c) ✓ **snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor**

19.

Vodní hasicí přístroj je vhodný k hašení:

- a) ✓ **tuhých organických látek hořících plamenem nebo žhnutím**
- b) lehkých a alkalických kovů
- c) elektrického zařízení pod napětím

20.

Sněhový hasicí přístroj (inertní plyn - CO₂) je vhodný k hašení:

- a) ✓ **elektrického zařízení pod napětím**
- b) plošných požárů
- c) požárů lehkých kovů

21.

Požární řád se zveřejňuje:

- a) jak rozhodne požární hlídka objektu
- b) ✓ **aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti**
- c) aby byl přístupný ve všech chodbách a místnostech, ve kterých se mohou vyskytovat osoby, které neznají únikovou cestu

22.

Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

- a) ✓ **s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti**
- b) s požárním pořádkem
- c) s rozmístěním elektrického zařízení na pracovišti

23.

Každá fyzická osoba musí:

- a) zajistit přístup k nouzovému osvětlení
- b) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením požární ochrany, ale udržovat tato zařízení v provozuschopném stavu nemusí
- c) ✓ **zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání**

24.

Každý je povinen s souvislostí se zdoláváním požáru:

- a) v každém případě uhasit požár
- b) ✓ **provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob**
- c) zavolat vedoucího na linku 112

25.

Jak často se musí kontrolovat hasicí přístroj:

- a) nejméně jednou za 5 let
- b) nejméně jednou za 2 roky
- c) ✓ **nejméně jednou za rok**

26.

Musí být značena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení:

- a) ne
- b) o označení rozhodne vedoucí zaměstnanec
- c) ✓ **ano**

27.

Kdo kontroluje hasicí přístroj:

- a) vedoucí, který je proškolen v požární ochraně
- b) majitel firmy nebo statutární zástupce firmy
- c) ✓ **revizní technik, který je školen na kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů**

28.

Jak často se provádí školení zaměstnanců o požární ochraně:

- a) školení se provádí nejméně jednou za 6 měsíců
- b) nejméně jednou za 2 roky
- c) ✓ **nejméně jednou za rok**

29.

jak často se provádí odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek:

- a) ✓ **školení se provádí nejméně jednou za 6 měsíců**
- b) nejméně jednou za 2 roky
- c) nejméně jednou za rok

30.

Požární řád se zveřejňuje:

- a) jak rozhodne požární hlídka objektu
- b) ✓ **aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti**
- c) aby byl přístupný ve všech chodbách a místnostech, ve kterých se mohou vyskytovat osoby, které neznají únikovou cestu

31.

Základní povinnosti fyzických osob:

- a) ✓ **zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení**
- b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, ale k uzávěrům plynu, vody a topení přístup zajistit nemusí
- c) zajistit přístup k nouzovému osvětlení

32.

Každá fyzická osoba musí:

- a) zajistit přístup k nouzovému osvětlení
- b) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením požární ochrany, ale udržovat tato zařízení v provozuschopném stavu nemusí
- c) ✓ **zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání**

33.

Umístění hasicích přístrojů:

- a) hasicí přístroj musí být v červeném provedení
- b) hasicí přístroj se nesmí nacházet na podlaze

c) ✓ hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu