

# Electricidad domiciliaria segura

Diagnóstico visual, corte de suministro y límites estrictos para trabajos sin tensión

## LÍMITE

Este manual no enseña cableado, empalmes, tableros ni reparaciones internas. Sirve para reconocer peligro, aislar y pedir ayuda.

## 1. Regla central

### PELIGRO DE MUERTE

La tensión domiciliar de 220 V puede causar electrocución e incendio. No abrir tableros, tocar conductores ni reparar instalaciones energizadas. Los trabajos fijos corresponden a un electricista calificado.

## 2. Señales de alarma

- Olor a plástico quemado, chisporroteo, zumbido, humo, calor en tomas o marcas negras.
- Disyuntor o térmica que se dispara repetidamente.
- Descarga al tocar electrodoméstico, grifería o estructura metálica.
- Cables pelados, uniones con cinta improvisada, enchufes flojos o múltiples adaptadores.
- Agua cerca de tomas, bombas, alargues o tablero.

## 3. Acciones permitidas de bajo riesgo

| Situación          | Acción segura                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo no enciende | Desenchufar, revisar manual, probar otro equipo conocido en esa toma solo si no hay olor/calor/agua.        |
| Térmica disparada  | Desenchufar cargas, identificar causa aparente y rearmar una sola vez. Si vuelve a disparar, dejar apagada. |
| Corte por agua     | No acercarse al tablero mojado. Pedir a la distribuidora o electricista que corte desde un punto seguro.    |
| Cable de extensión | Retirar de servicio si está dañado; no repararlo como solución permanente.                                  |
| Lámpara            | Cambiar solo con circuito apagado, manos secas y soporte estable.                                           |

## 4. Generadores y energía solar

- Nunca conectar una fuente portátil a un tomacorriente para alimentar la instalación.
- Una transferencia o sistema conectado a red debe incluir protecciones y ser instalado por profesional.
- Separar circuitos de emergencia simples mediante cargas directas: lámpara, cargador y radio, respetando potencia.
- No manipular conectores solares mojados o dañados; cubrir el panel antes de intervenir según manual.

## 5. Inspección trimestral

| Punto                                          | OK                       | Acción |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Disyuntor diferencial probado                  | <input type="checkbox"/> |        |
| Térmicas identificadas                         | <input type="checkbox"/> |        |
| Tomas sin calor ni juego                       | <input type="checkbox"/> |        |
| Alargues sin daños                             | <input type="checkbox"/> |        |
| Protección infantil en tomas                   | <input type="checkbox"/> |        |
| Detectores de humo/CO activos                  | <input type="checkbox"/> |        |
| Equipos de alto consumo en circuitos adecuados | <input type="checkbox"/> |        |

## Fuentes oficiales y actualización

Revisión de esta edición: 30/07/2026. Cuando haya conexión, verificar cambios normativos, alertas locales y recomendaciones técnicas antes de aplicar procedimientos.

| Fuente                                         | Referencia                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENRE - Buenas prácticas de seguridad eléctrica | <a href="http://www.argentina.gob.ar/noticias/buenas-practicas-favor-del-uso-seguro-de-la-energia-electrica">www.argentina.gob.ar/noticias/buenas-practicas-favor-del-uso-seguro-de-la-energia-electrica</a> |
| Argentina - Accidentes eléctricos en casa      | <a href="http://www.argentina.gob.ar/node/417305">www.argentina.gob.ar/node/417305</a>                                                                                                                       |
| SRT - Manuales de prevención                   | <a href="http://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones/manual">www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones/manual</a>                                                                       |