



POVOA

2036-01-15 · Alep

TÉCNICO RESPONSABLE	FECHA DEL INFORME
Alep	2036-01-15

1 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO A)

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Comprobar intensidad de las bombas
NO OK	Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
OK	Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
NO OK	Caudal e intensidad Bomba 1
OK	Caudal e intensidad Bomba 2
NO OK	Vaciar arqueta al máximo y obserbar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2 - DEPOSITO RIEGO

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Comprobar bomba grupo presión 1:
NO OK	Comprobar bomba grupo presión 2:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 / 1

3 - PRODUCTOS QUIMICOS

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Comprobar bomba grupo presión 1:
NO OK	Comprobar bomba grupo presión 2:

4 - CUADRO ELÉCTRICO

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
OK	Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
OK	Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
OK	Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 / 1