

# INFORME TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de Instalaciones

## HUEVAR

2045-09-15 · njn jj

TÉCNICO RESPONSABLE

njn jj

FECHA DEL INFORME

2045-09-15

### 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK        | Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc. |
| OK        | Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.                                    |
| PENDIENTE | Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.                                                  |
| OK        | Comprobación sinfín compactador:                                                                              |
| OK        | Comprobación rototamiz:                                                                                       |
| OK        | La limpieza del equipo. (Agua a presión)                                                                      |

### 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA GENERAL)

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Comprobar intensidad de las bombas                                 |
| PENDIENTE | Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)                     |
| PENDIENTE | Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión |
| PENDIENTE | Caudal e intensidad Bomba 1                                        |
| PENDIENTE | Caudal e intensidad Bomba 2                                        |

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo |

### 3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA CAMIONES)

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Comprobar intensidad de las bombas                                 |
| PENDIENTE | Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)                     |
| PENDIENTE | Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión |
| PENDIENTE | Caudal e intensidad Bomba 1                                        |
| PENDIENTE | Caudal e intensidad Bomba 2                                        |

### 4 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA PALETS)

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Comprobar intensidad de las bombas                                 |
| PENDIENTE | Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)                     |
| PENDIENTE | Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión |
| PENDIENTE | Caudal e intensidad Bomba 1                                        |

### 5 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos |

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                    |
|-----------|--------------------------------------------|
| PENDIENTE | Limpiar filtro aire soplante               |
| PENDIENTE | Comprobación soplante homogenizador:       |
| PENDIENTE | Comprobación soplante neutralizador:       |
| PENDIENTE | Comprobar estado de las mangueras de aire. |

## 6 - PRODUCTOS QUÍMICOS

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa: |
| PENDIENTE | Revisión de sensores de niveles y recargar producto.                                                                                                                            |
| PENDIENTE | Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.                                                                                                           |

## 7 - HOMOGENEIZADOR

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.                                         |
| PENDIENTE | Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.                                                               |
| PENDIENTE | Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo... (FOTOS) |
| PENDIENTE | Intensidad bomba trasvase                                                                                     |

## 8 - NEUTRALIZADOR

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE | Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.                                |
| PENDIENTE | Comprobación consumo bomba recirculación:                                                            |
| PENDIENTE | Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.                                                      |
| PENDIENTE | Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo |

## 9 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA |
|-----------|-------------------------|
| PENDIENTE | Limpiar sondas          |
| PENDIENTE | Calibar sondas.         |

## 10 - CUADRO ELÉCTRICO

| ESTADO    | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OK        | Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo. |
| OK        | Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.                    |
| OK        | Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.                   |
| PENDIENTE | Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).                       |
| PENDIENTE | Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).                          |

## CONCLUSIONES GENERALES

---

XDGXD