LABORATUVAR 4 · Baykal BLE PRO Fiber Lazer

Secure Remote Access

Çıktı: Sec

Ad Soyad	Gürkan Mustafa Buğdaycıoğlu	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Doğrudan erişim , açık/şifresiz bağlantı, MFA yok, paylaşılan/genel hesaplar ("admin/admin"), oturum kaydı yok ve varsayılan açık hat.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Emniyet fonksiyonu, normal kontrol ve iletişim yollarından fiziksel ve donanımsal olarak bağımsız ayrı bir safety yolunda yaşar; bu sayede uzaktan erişilen kontrol sistemindeki bir ihlal emniyet halkasını bozamaz.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Etkilenmez, çünkü; Emniyet fonksiyonu, normal kontrol ve iletişim yollarından fiziksel ve donanımsal olarak bağımsız ayrı bir safety yolunda yaşar; bu sayede uzaktan erişilen kontrol sistemindeki bir ihlal emniyet halkasını bozamaz.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Siber güvenlik katmanında veya kontrol sisteminde meydana gelen herhangi bir yetkisiz erişim, yazılım değişikliği veya sistem çökmesi durumunda dahi emniyet fonksiyonunun fiziksel insan güvenliğini kesintisiz, bağımsız ve doğrudan sağlama zorunluluğudur.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.