




Version 1.0 · juin 2026

STO CERVILLE MES 30-06-2026-1CHD-1CR-1CST

Affectation entrées sorties automate Distech Controls « STO CERVILLE MES 30-06-2026-1CHD-1CR-1CST »

Automate ECY-S1000E-48

Automate ECY-S1000E-48



Référence	ECY-S1000E-48
Alimentation	ECY-PS24 — 24 VAC/DC
Réseau 1	RJ45 - BACnet/IP
Réseau 2	RJ45 - supervision
Adresse IP	???.??
Wi-Fi (SSID)	ECLYPSE-XXXX
Wi-Fi (mot de passe)	????



Module 1 - 8UI6UO

Entrées

UI1	Temp_Exterieur
UI2	CHD_Temperature_Depart
UI3	CR1_Temperature_Depart
UI4	Libre
UI5	CST_Temperature_Depart
UI6	Libre
UI7	CR1_Default_Pompe_1
UI8	CR1_Default_Pompe_2

Sorties

U01	CHD_Pilotage-0-10V
U02	CHD_Autorisation
U03	CR1_Pilotage-0-10V
U04	Libre
U05	CST_ODM_Pompe_1
U06	CST_ODM_Pompe_2



Module 2 - 8UI6UO

Entrées

UI1	CST_Default_Pompe_1
UI2	CST_Default_Pompe_2
UI3	Libre
UI4	CHD_Default_Chaudiere
UI5	Manque_Eau
UI6	Libre
UI7	Libre
UI8	Libre

Sorties

U01	Libre
U02	Libre
U03	CR1_ODM_Pompe_1
U04	CR1_ODM_Pompe_2
U05	Libre
U06	Libre