



mydumcontrol
Connexions
V1_public
2 connexions
V1_VPN
1 connexion
V2
1 connexion
V2 VPN
1 connexion
Laon
2 connexions
BacNet
2 connexions
Sans dossier
BI-450-Distant
http://194.182.115.143:47808
Ajouter une connexion


mydumcontrol
ECY-450
Favoris
Points
Horaires
1
Alarmes
4
Forçages
Synoptique
Paramètres
Informations appareil


mydumcontrol
Points
Entrées 11
Sorties 5
Valeurs 46
Autres
Tous (62)
Tous (11)
Analog (5)
Binary (6)
BI
Defaut Chaudiere
BI:106
OOS
Normal
BI
Defaut Pompe 1 C...
BI:109
ALARME
OOS
Defaut
BI
Defaut Pompe 1 CR SANEF
BI:107
Normal
BI
Defaut Pompe 2 CR GENDARMERIE
BI:110
Normal
BI
Defaut Pompe 2 CR SANEF
BI:108
Normal
AI
Impulsion Compteur Gaz
AI:111
0 %
BI
Manque Eau
BI:105
Normal
AI
Sonde Depart Chaudiere
AI:102
0 °C
AI
Sonde Depart CR GENDAR...
AI:104
OOS
35 °C
AI
Sonde Depart CR SANEF
AI:103
0 °C
AI
Sonde Exterieure
AI:101
0 °C


mydumcontrol
Commande Chaudiere
Retour
Sortie Analogique #101
60 °C
Informations
Nom
Commande Chaudiere
Identifiant
AO:101
Type
Sortie Analogique
Instance
101
Unité
°C
Historique
1h
24h
7j
30j
Tout
Points
2443
Min
0
Max
60
Moy
58.08
66
60
40
20
0
-6
13:30
13:27
13:25
13:22
13:20
13:17
13:15