

		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA		PÁGINA: 1 DE 1			
No Reporte	Tipo de Mantenimiento:			Fecha:	
63	Preventivo ☐	Correctivo ☐	Verificación ☒	25-jul-26	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS		Código	CPW01, CPW02, CPW03, CPW07, CPW010, CPW011	
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 320 GS-N/B.L	Serial	1155152-1155161-1155134-1060034-2024015
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO	Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY	Horas del equipo	16063-13939-12325-1194-4257-		
TRABAJO REALIZADO					
ANTECEDENTES					
Los equipos se encontraban operando bajo parámetros normales de funcionamiento. Posteriormente, se presentó la salida de la MRU, evento que provocó parada automática de los equipos asociados al suministro de gas tratado debido a la actuación de sus sistemas de protección. 12:58 horas, se registró salida imprevista de línea de las unidades de generación CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, CPW-010 Y CPW011 La salida masiva de los equipos fue provocada por apagado imprevisto de la unidad MRU, lo que interrumpió el suministro óptimo y condiciones operativas de gas para los grupos electrógenos. Tras la pérdida de la señal de la MRU, los equipos afectados actuaron conforme a la lógica de protección establecida, generándose su salida de servicio de manera automática para preservar la integridad de los equipos y la seguridad operativa del sistema.					
DESCRIPCION DE LA FALLA					
12:58 horas : La unidad MRU sale de operación automáticamente. Al detenerse el proceso de acondicionamiento de gas de la MRU, se genera el disparo en cascada de los equipos CPW-01, CPW-03, CPW-07, CPW-010 y CPW-011, parada automática por activación del sistema de protección de los equipos. 12:58 horas :Personal de Soenergy reporta que la salida de la MRU fue ocasionada por sobrepresión Manifold CYC.					
ANÁLISIS DE LA FALLA:					
Como consecuencia de la pérdida de la señal de la MRU y del sistema Chiller, se activaron las protecciones de los equipos, ocasionando su salida de servicio.					
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:					
SISTEMA INTERVENIDO:					
Electrónico ☐	Eléctrico ☒	Hidráulico ☐	Neumático ☐	Mecánico ☐	
Verificación de alarmas activas e historial de eventos. Confirmación del correcto funcionamiento de la lógica de protección. Confirmación del estado operativo de los equipos después del Shutdown. Coordinación con el CCM para mantener los equipos en condición Stand By Disponible. Verificación de disponibilidad para sincronización una vez la MRU retorne al servicio. Monitoreo de parámetros operativos durante el reinicio del sistema.					
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO					
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO					
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS		-			
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:					
1.En coordinación con el operador del CCM, a espera de arranque de equipos, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema. 2.se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados se restablece alarmas en el control de los equipos.					
ACCIONES DE MEJORA					
Ítem	Descripción	Responsable	Fecha	Cumplimiento	Seguimiento
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Responsable del Mantenimiento:			Javier Alberto Montes Losada		
		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA		PÁGINA: 1 DE 2			
Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria					
SALIDA DE EQUIPOS SHUTDOWN SALIDA DE MRU Y CHILLER					



LOG DE EVENTOS Y FALLAS

CPW 01 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:39:55.5	7 CAN ID 21P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4096	4091	4103	6002	4	0	0	0	0	0	1
2026-07-25 12:57:09.5	8 1220 G 2	1220	0	0	0	2267	2269	2266	0	0	0	6890	4006	3990	4011	5999	16	1	0	0	0	2067	114.8
2026-07-25 12:57:06.1	9 Shutdown IE650	3000	639	267	92	4134	4126	4138	97	99	95	5994	4134	4127	4139	5994	0	0	0	0	0	1800	1

CPW 01 LOG DE EVENTOS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:35:55.6	84 Ack. alarm	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4073	4067	4081	5998	12	1	0	0	0	0	0
2026-07-25 12:57:37.4	85 RPM: zero	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4001	3986	4008	6000	2	0	0	0	0	0	0
2026-07-25 12:57:06.3	86 GB OFF	0	0	0	1	4393	4387	4395	2	1	0	6106	4057	4045	4062	5998	34	1	0	0	0	1800	0

CPW 02 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:36:22.6	9 CAN ID 23P MISSING	0	0	0	0	3929	3930	3928	0	0	0	6113	4075	4069	4084	5998	3	0	0	0	0	1832	1
2026-07-25 12:57:06.9	10 Shutdown IE650	3000	695	270	93	4134	4128	4141	104	106	103	5993	4141	4134	4149	5993	66	0	0	0	0	1800	1

CPW 02 LOG DE EVENTOS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 12:57:35.5	36 RPM: zero	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4002	3987	4010	5998	15	0	0	0	0	0	0
2026-07-25 12:57:07.1	37 GB OFF	0	0	0	0	4356	4359	4354	0	0	0	5989	4060	4049	4066	6003	53	1	0	0	0	1800	0

CPW 03 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:36:21.6	4 CAN ID 23S MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4071	4064	4082	5997	8	0	0	0	0	0	1
2026-07-25 14:36:21.6	5 CAN ID 23P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4071	4064	4082	5997	8	0	0	0	0	0	1
2026-07-25 12:57:06.3	6 Shutdown IE650	3000	720	230	95	4172	4168	4183	105	106	103	5997	4177	4170	4186	5997	0	0	0	0	0	1796	1

CPW 03 LOG DE EVENTOS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 12:57:34.8	54 RPM: zero	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	3981	4010	5998	2	0	0	0	0	0	0
2026-07-25 12:57:06.5	55 GB OFF	0	0	0	0	4561	4547	4563	0	0	0	6271	4059	4048	4070	5996	25	1	0	0	0	1796	0

CPW 07 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen.	Gen.	Gen.	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen.	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input	Multi input	Multi input	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:37:50.5	9 CAN ID 23P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	452	453	5998	0	0	-62	0	0	0	1
2026-07-25 12:58:34.1	10 3000 Shd Comun IE650	3000	564	163	96	467	466	466	711	747	723	6000	467	465	466	6000	0	0	-62	0	0	0	1

CPW 07 LOG DE EVENTOS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. 114	Gen. 115	Gen. 116	Gen. 11	Gen. 12	Gen. 13	Gen. 14	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 400	Multi input 400	Multi input 400	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:02:57.6	24 Ack. alarm	3000	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	454,	452,	453,	6002,	0,	0,	-62,	0,	0,	0,	0,
2026-07-25 12:58:44.3	25 Remote comm. GB	0	0,	0,	0,	79,	78,	79,	0,	0,	0,	2244,	448,	444,	446,	6003,	0,	0,	-62,	0,	0,	0,	0,
2026-07-25 12:58:41.7	26 Remote comm. GB	0	0,	0,	0,	142,	142,	142,	0,	0,	0,	3047,	448,	444,	445,	6002,	0,	0,	-62,	0,	0,	0,	0,
2026-07-25 12:58:34.3	27 GB OFF	0	0,	0,	0,	482,	483,	482,	0,	0,	0,	6081,	461,	459,	460,	5996,	0,	0,	-62,	0,	0,	0,	0,

CPW 10 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. 114	Gen. 115	Gen. 116	Gen. 11	Gen. 12	Gen. 13	Gen. 14	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 400	Multi input 400	Multi input 400	Tacho	Alarm value
2026-07-25 12:59:26.4	9 8291 BB meas failure	8291	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	437,	434,	435,	6000,	2,	0,	1,	-39,	1,	0,	1,

CPW 10 LOG DE EVENTOS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. 114	Gen. 115	Gen. 116	Gen. 11	Gen. 12	Gen. 13	Gen. 14	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 400	Multi input 400	Multi input 400	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:37:50.2	27 Ack. alarm	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	447,	445,	446,	5998,	9,	0,	1,	-39,	1,	0,	0,
2026-07-25 12:58:46.8	28 RPM: zero	6170	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	439,	436,	437,	6002,	3,	0,	6,	-39,	5,	0,	0,
2026-07-25 12:58:36.9	29 Remote comm. Stop	0	0,	0,	0,	473,	472,	472,	0,	0,	0,	6060,	440,	437,	438,	6000,	16,	0,	77,	-39,	66,	1295,	0,
2026-07-25 12:58:36.1	30 GB OFF	0	0,	0,	0,	639,	638,	636,	0,	0,	0,	6322,	444,	442,	443,	5997,	44,	0,	76,	-39,	65,	1196,	0,

CPW 11 LOG DE ALARMAS

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. 114	Gen. 115	Gen. 116	Gen. 11	Gen. 12	Gen. 13	Gen. 14	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 400	Multi input 400	Multi input 400	Tacho	Alarm value
2026-07-25 14:37:49.7	9 CAN ID 23S MISSING	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	447,	446,	446,	5998,	5,	0,	1,	1,	1,	0,	1,
2026-07-25 14:37:49.7	10 CAN ID 23P MISSING	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	447,	446,	446,	5998,	5,	0,	1,	1,	1,	0,	1,
2026-07-25 12:59:27.5	11 8291 BB meas failure	8291	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	437,	434,	435,	6001,	5,	0,	1,	1,	1,	0,	1,

OBSERVACIONES

De acuerdo con los eventos registrados, se puede evidenciar que la falla es externa a los grupos electrógenos CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, CPW-010 y CPW011, motivo por el cual se activaron las protecciones de los equipos con el fin de salvaguardar su integridad a causa salida de línea MRU. Después de las verificaciones correspondientes, los equipos quedaron en condición Stand By Disponible, a la espera de que la MRU ingrese en línea y de la autorización del CCM para su sincronización y retorno al servicio.

Responsable del Mantenimiento:

David Cornejo