

Medellín, Colombia al 02 de octubre de 2023

DECLARACIÓN ACUERDO CNO 1749

Por medio de la presente, SOLIS. Se permite Notificar que los siguientes inversores:

- Solis-1P(2.5-6)K-4G/ S6-GR1P(2.5-6)K
- S6-GR1P(2.5-3)K-LV
- Solis-1P(7-10)K-4G/ S5-GR1P(7-10)K
- Solis-1P(2.5-3)K-4G-LV/ S6-GR1P(2.5-6)K
- Solis-mini-(700-3600)-4G/ S6-GR1P(0.7-3.6)K-M
- Solis-(50-60)K-LV-5G/ S5-GC(50-60)K-LV
- Solis-3P(5-10)K-4G-LV/ S5-GR3P(5-10)K-LV
- Solis-(15-23)K-LV-5G/ S5-GC(15-23)K-LV
- Solis-(25-30)K-LV/ S5-GC(25-36)K-LV
- Solis-(75-100)K-5G-US/ S5-GC(75-100)K-US

Están equipados con una interfaz de protección incluyendo funciones de apertura del circuito en situaciones de voltaje y frecuencia anormales (De acuerdo con el CNO 1749 de 2023)

Función	Valor limite	Tiempo de apertura
Etapa 1: Sub tensión (ANSI 27)	0.85 p.u.	2 s
Etapa 2: Sub tensión (ANSI 27)	0.5 p.u.	0.2 s
Etapa 1: Sobrevoltaje (ANSI 59)	≥ 1.15 p.u.	2 s
Etapa 2: Sobrevoltaje (ANSI 59)	≥ 1.2 p.u.	0.1 s - 0.2 s
Sub frecuencia (ANSI 81 U)	57 Hz	0.2 s
Sobre frecuencia (ANSI 81 O)	63 Hz	0.2 s

Función de Protección	PC	UG
Anti-Isla		X
Verificación de Sincronismo		X

De esta manera, los inversores listados anteriormente cumplen con los requerimientos de conexión solicitados por el concejo nacional de operación (CNO) para la interconexión de sistemas de generación de energía que utilizan inversores con capacidades iguales o menores a 0.25 MW.

Atentamente

Sergio Rodríguez
Service Manager LATAM

