

REG-MAN-07-01

CHECKLIST PERIÓDICO DE INTEGRIDAD

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE HIDROCARBUROS

Referencia: PROC-MAN-07

Frecuencia: ☐ Mensual ☐ Semanal ☐ Extraordinaria

1. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Información
Embarcación	
Ubicación	
Fecha	
Hora	
Inspector	
Tipo de inspección	☐ Programada ☐ Extraordinaria
Condición operativa	☐ En servicio ☐ Post reparación ☐ Pre campaña

2. HOUSEKEEPING DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Área del manifold limpia	☐	☐	
Bandejas de contención vacías	☐	☐	
Imbornales libres o correctamente obturados	☐	☐	
Zona libre de residuos o hidrocarburos	☐	☐	

3. MANIFOLD Y TUBERÍAS

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Manifold estructuralmente íntegro	☐	☐	
Tuberías sin deformaciones	☐	☐	
Ausencia de corrosión severa	☐	☐	
Ausencia de grietas o abolladuras	☐	☐	
Soportes estructurales firmes	☐	☐	
Abrazaderas correctamente ajustadas	☐	☐	

4. BRIDAS Y CONEXIONES

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Pernos completos	☐	☐	
Pernos correctamente ajustados	☐	☐	
Juntas sin evidencia de fuga	☐	☐	
Sin manchas frescas de hidrocarburo	☐	☐	

5. VÁLVULAS

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Cuerpo de válvula sin corrosión severa	☐	☐	
Válvula accesible y operable	☐	☐	
Volante en buen estado	☐	☐	
No existe fuga en tallo	☐	☐	
Válvula cierra herméticamente	☐	☐	

6. MANGUERAS Y FLEXIBLES

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Mangueras sin ampollas	☐	☐	
Mangueras sin grietas	☐	☐	
Mangueras sin desgaste estructural	☐	☐	
Conexiones seguras	☐	☐	
Protección externa intacta	☐	☐	

7. SOPORTES Y PUNTOS DE ESTRÉS

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Soportes estructurales intactos	☐	☐	
Abrazaderas firmes	☐	☐	
Sin vibración excesiva	☐	☐	
Sin roce estructural	☐	☐	

8. ESTANQUEIDAD (NO LEAKS POLICY)

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
No existe goteo	☐	☐	
No existe sudoración	☐	☐	
No existe mancha reciente	☐	☐	
No existe olor persistente	☐	☐	

⚠ Regla del sistema:

Cualquier evidencia de fuga → **FAIL automático**

9. SISTEMA DE CONTENCIÓN

Verificación	PASS	FAIL	Observaciones
Drip trays en buen estado	☐	☐	
Tapones de drenaje instalados	☐	☐	
Capacidad de contención disponible	☐	☐	
Área limpia sin acumulación	☐	☐	

10. CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

Nivel	Definición	Marcar
A	Riesgo inmediato incendio/explosión	☐
B	Riesgo de derrame ambiental	☐
C	Defecto menor / estético	☐

11. RESULTADO DE INSPECCIÓN

Resultado Estado

PASS	☐
FAIL	☐

12. ACCIONES CORRECTIVAS

Acción	Registro
Se abrió OT correctiva	OT_ID
Se registró en Defect Log	Sí / No
Se notificó al Capitán	Sí / No
Se notificó a Shore	Sí / No
Se declaró NO GO operativo	Sí / No

13. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Foto	Archivo
Vista general manifold	
Mangueras	
Bandejas contención	
Hallazgo específico	

14. APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma
Inspector		
Jefe de Máquinas		
Capitán		

REGLAS DEL PROCEDIMIENTO (resumen operacional)

PASS solo si:

- Cero fugas
- Integridad estructural correcta
- Soportes firmes
- Mangueras sin daño

FAIL si aparece:

- Cualquier fuga
- Corrosión estructural
- Soporte fisurado
- Manguera dañada

Estas reglas corresponden directamente a los criterios **PASS / FAIL** del procedimiento **PROC-MAN-07**.

1. Pasted text