



Grupo Viferca S.A. de C.V.

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

No.	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	EQUIPO/LUGAR	ACTIVIDAD (Rutinaria/No rutinaria)	Impacto Ambiental	Riesgo
ÁREA: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES					
1	Entrada maniobra de autotank (Recepción AT)	Autotank	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame/ incendio Impacto de autotank con estructura u otro vehiculo.
2	Toma muestra de producto (Recepción AT)	Autotank	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame durante de producto el muestreo
3	Conexión de mangueras (Recepción AT)	Autotank y tanque de almacenamiento	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano	Derrame de producto
4	Descarga de hidrocarburo (Recepción AT)	Autotank y tanque de almacenamiento	Rutinaria/Emergencia	HTC, BETX y Hexano/ gases de combustión (aire)	Derrame/ incendio por desprendimiento de manguera, por deslizamiento de autotank
5	Desconexión de Mangueras (Recepción AT)	Autotank y tanque de almacenamiento	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame de producto
6			Rutinaria	Hidrocarburo goteo al piso (Suelo)	
7			Rutinaria	Hidrocarburo goteo que se lava y se va al drenaje	
8	Escurrimiento de autotank (Recepción AT)	Autotank y tanque de almacenamiento	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame de producto
9	Salida maniobra de autotank (Recepción AT)	Autotank	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Incendio Impacto de autotank con estructura u otro vehiculo.
10	Venteo	Tuberías de venteo /Incendio	Rutinaria/ emergencia	HTC, BETX y Hexano (aire) Emisión de gases de combustión	Incendio durante la descarga de producto
11	Venteo incendio	Tuberías de venteo	Emergencia	Emisiones (aire)	



Grupo Viferca S.A. de C.V.

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

ÁREA: MODULO DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS					
12	Carga de hidrocarburo	Vehículo	Rutinaria / emergencia	HTC, BETX y Hexano (aire y suelo)	Derame/ incendio por: <ul style="list-style-type: none">• Desprendimiento de manguera.• Impacto de vehículo con el dispensario.• Acto vandálico• Sismo
ÁREA: DRENAJES Y TRAMPA DE COMBUSTIBLES					
13	Limpieza, operacuión	Registros, tubería y trampa	Rutinaria/ Emergecia	Lodos impregnados de hidrocarburos y aceites/ Incendio.	Incendio en trampa de combustibles por acumulación de producto inflamable.
ÁREA: CUARTO DE CONROL					
14	Mantenimiento de Tablero de control	Tablero de control	No Rutinaria	Generación de residuos peligrosos (trapos impregnados aceite usado) y residuos solidos	Incendio en el tablero de control

REVISADO POR: LIC. MYRIAM ROMERO LÓPEZ REPRESENTANTE TÉCNICO	APROBADO POR: LIC. JAIME ERNESTO MUNGUÍA MARTÍNEZ MÁXIMA AUTORIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 01/12/2018
--	--	--