



直螺纹镦粗套筒 产品合格证

河北易达核联机械制造有限公司					
直螺纹镦粗套筒 产品合格证					
类型、型式	直螺纹	适用钢筋强度级别/接头性能等级		HRB500E、HRB400E / I 级	
产品规格	Φ32	数 量（个）		5000	
执 行 标 准		行业标准：JG/T163-2013 《钢筋机械连接用套筒》			
适用钢筋直径	Φ32	生产日期		2026 年 06 月 10 日	
生产批号	PCIM-1-32-58	质检员			
原材料质量证明书 编号	BC2511000153	原材料质量证明书 炉号	32513390-01	结论	合格

河北易达核联机械制造股份有限公司

河北易达核联机械制造股份有限公司材料实验室

母材检测报告

委托单位：河北易达核联机械制造股份有限公司

试验编号：20260407-1

母材种类	45#圆钢				委托日期	2026 年 04 月 07 日	
原材料质量 证明书编号	BC2511000153						
原材料质量 证明书炉号	32513390-01				报告日期	2026 年 04 月 07 日	
代表数量	/						
套筒种类	Φ32 直螺纹镦粗套筒母材： Φ55 圆钢				检验类别	委托	
母材化学成分（%）							
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
0.450	0.243	0.553	0.025	0.018	0.061	0.012	0.025
试验设备：火花直读光谱仪							
依据标准	GB/T699-2015						
检验结论	符合 GB/T699-2015 中关于 45#钢的相关要求。						

主检：

审核：

批准：

河北易达核联机械制造股份有限公司材料实验室

单向拉伸检测报告

委托单位：河北易达核联机械制造股份有限公司

试验编号：20260610-04

母材种类		45#圆钢				委托日期		2026 年 06 月 10 日	
生产批号		PCIM-1-32-58	代表数量（个）	5000		报告日期		2026 年 06 月 10 日	
套筒种类		Φ32 直螺纹镦粗套筒				检验类别		委托	
试样尺寸		Φ32		横截面积(mm²)		804.2			
抗拉强度 σ b(N/mm²)									
检测组号	1#	2#	3#	结论	检测组号	1#	2#	3#	结论
1	704	706	710	合格	2	705	708	701	合格
3	704	708	704	合格	4	703	701	701	合格
5	708	708	707	合格	6	710	706	708	合格
7	707	708	707	合格	8	708	706	701	合格
9	703	702	703	合格	10	703	710	703	合格
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
试验设备：WES-1000B 材料试验机									
依据标准		GB 1499.2-2024，JGJ107-2016,GB/T699-2015							
检验结论		套筒抗拉强度均大于等于 1.1 倍钢筋的抗拉强度标准值。							

主检：

审核：

批准：

直螺纹镦粗套筒检验记录单

生产批号: PCIM-1-32-58

共 1 页 第 1 页

规格	Φ 32	产品数量	5000	
		抽检数量	500	
检验项目	标准要求	判定结果		
外观	无肉眼可见裂纹，无锈皮，外圆及内孔有倒角，有标识	合格		
	标记	合格		
长度（mm）	72±1	合格		
外径（mm）	51.7±0.5	合格		
螺纹小径（mm）	31.670+0.600	合格		
螺纹中径	螺纹规检测：通规通、止规止	合格		
螺距（mm）	4.0	合格		
牙型角	60°	合格		
抽检合格（500）		不合格（0）		
不合格品的处置： 返工/返修（ 无 ） 报废（ 无 ） 让步接收（ 无 ）				
报废、返工/返修说明：无				
判定合格产品数量	报废	让步接收	检验员	日期
5000	0	0		



天津钢铁集团有限公司
TIANJIN IRON AND STEEL GROUP CO., LTD.

质量证明书

MILL TEST CERTIFICATE

地址：天津市东丽区津塘公路15号
Address: No. 398, JINTANG ROAD, DONGLI DISTRICT, TIANJIN, P. R. CHINA

客户CUSTOMER：山东天保工贸有限公司

证明书编号CERTIFICATE NO.：BC2511000153

合同号CONTRACT NO.：TGXS-XSLW2025110001

产品名称			优质碳素结构钢			执行标准		GB/T 699-2015			交货状态		热轧		签发日期		2025-11-04			
规格	Φ 55 mm		定尺		6 m		牌 号		45			加工用途		-		发货日期		2025-11-03		
序号	炉（批）号		件数	重量 t	化 学 成 分（熔炼分析） %															
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	-	-	-	-	-	-	-	-
1	32513390-01		54	110.366	0.46	0.20	0.57	0.019	0.010	0.020	0.009	0.014	-	-	-	-	-	-	-	
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计			54	110.366 <th colspan="3">硬 度</th> <th colspan="4">冲击吸收功</th> <th colspan="8">非金属夹杂物</th>	硬 度			冲击吸收功				非金属夹杂物								
序号	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	伸长率 %	断面收缩率 %	HBW			J				A		B		C		D		DS
					1	2	3	1	2	3	平均值	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	
1	382 390	624 638	21.0 21.0	41 41	195 196 187	194 188 191	189 182 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
序号	一般疏松		中心疏松		铤型偏析		中心偏析		一般斑点状偏析		边缘斑点状偏析		弯曲	顶锻	脱碳层 mm	-	-	-	-	-
1	0 0		0 0		0 0		0 0		-		-		-	合格 合格	-	-	-	-	-	-
2	-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
3	-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
判定					尺寸合格			外形合格				表面质量合格				综合判定合格				
备注					-															
业务联系					电话	022-24706631			邮编	300301		制表		李楠		审签		郭少松		