

Kontrollprotokoll

KFID-V1-2026.1

Projekt / anläggning —	Utfört av —	Datum —
Kontaktperson —	E-post —	Kontrollerat av —
Instrument (typ) —	Instrument S/N —	Kalibrering (datum) —

Isolation

Isolationsresistans mellan ledare.

Krets / objekt	Testspänning	Uppmätt Riso (MΩ)	Min. gräns (MΩ)	Kommentar	Godkänd
—	—	—	—	—	☐
—	—	—	—	—	☐

Kontinuitet

Resistans i skyddsledare och förbindningar.

Ledare / sträcka	Uppmätt R low (Ω)	Gräns (Ω)	Kommentar	Godkänd
—	—	—	—	☐
—	—	—	—	☐

Spänningsprovning

Matningsspänning och rotationsriktning.

Mätpunkt	Uppmätt spänning	Rotationsriktning	Kommentar	Godkänd
—	—	—	—	☐
—	—	—	—	☐

Jordfelsbrytarprov

Utlösningstider, ström och testknapp.

Prov 1						Godkänd ☐
Utlösn.ström +	Utlösn.ström –	t 1 × + / –	t 5 × + / –	Uc uppmätt	0,5 × IΔn	Testknapp
—	—	—	—	—	—	—
Kommentar:						

Prov 2						Godkänd ☐
Utlösn.ström +	Utlösn.ström -	t 1× + / -	t 5× + / -	Uc uppmätt	0,5× IΔn	Testknapp
—	—	—	—	—	—	—
Kommentar:						

Visuell kontroll

☐ Märkning och skyltning utförd	☐ Dokumentation lämnad (schema / ritning)
☐ Mekaniskt skydd och infästning OK	☐ IP-klass och omgivning lämplig

Sammanfattning / avvikelser

—

Stöd vid bedömning

KFID:s konfigurerade regelprofil KFID-V1-2026.1. Kontrollera alltid mot gällande standard, projekteringsunderlag, nätform och tillverkarens anvisningar.

Isolation

Valbara testspänningar i KFID: 250 V, 500 V och 1000 V.
Godkänd när uppmätt Riso är lika med eller högre än det gränsvärde som registrerats på kontrollraden.

Kontinuitet

Godkänd när uppmätt resistans är lika med eller lägre än det registrerade gränsvärdet.
Bedöm valt gränsvärde utifrån ledarlängd, area och aktuella förutsättningar.

Spänningsprovning

KFID:s autobedömning godkänner registrerad 230 Vac eller 400 Vac.
Rotationsriktning registreras separat och ska bedömas för den aktuella installationen.

Jordfelsbrytarprov

1× IΔn: EN högst 300 ms, TNIT högst 400 ms, TT högst 200 ms.
5× IΔn: högst 40 ms. Testknappen ska vara bekräftad.
Övriga registrerade provvärden ska granskas mot vald utrustning och aktuella krav.