


Riskbedömning

Skapad 2026-09-27 14:00

Uppgift Riskbedömning – byte av elcentral A1	Projekt Brf Solgläntan	Kund Brf Solgläntan
Plats Stockholm	Ansvarig Elon Strömberg	Klart senast 2026-10-01
Status Slutförd · 100% klart	Rapporterad tid 1 h 30 min	
Beskrivning Byte av huvudcentral i källarplan under pågående drift i fastigheten.		

Riskmatris 5 × 5

Konsekvens lodrätt · sannolikhet vågrätt



Identifierade risker

Faran och skyddsåtgärden, med risken före och efter åtgärden.

Risk 1: Arbete nära spänningssatta delar i befintlig central					Efter: 5 · Måttlig
Sannolikhet före	Konsekvens före	Risk före	Sannolikhet efter	Konsekvens efter	Kvarvarande risk
3	5	15 · Hög	1	5	5 · Måttlig
Skyddsåtgärd: Frånkoppling, låsning och spänningsprovning före arbete. Isolering verktyg.					

Risk 2: Tung lyft av ny central					Efter: 4 · Låg
Sannolikhet före	Konsekvens före	Risk före	Sannolikhet efter	Konsekvens efter	Kvarvarande risk
3	3	9 · Måttlig	2	2	4 · Låg
Skyddsåtgärd: Två personer och lyftvagn.					

Risk 3: Snubbelrisk från kablar i passage					Efter: 2 · Låg
Sannolikhet före	Konsekvens före	Risk före	Sannolikhet efter	Konsekvens efter	Kvarvarande risk
4	2	8 · Måttlig	1	2	2 · Låg
Skyddsåtgärd: Avspärrning och kabelskydd.					

Gemensamma skyddsåtgärder

Arbetsberedning genomgången med alla. Avspärrning vid centralen och personlig skyddsutrustning.

Godkännande

Godkänd av Maria Ek	Tidpunkt 2026-09-26 09:30	Godkännande Godkänd
------------------------	------------------------------	------------------------