

# 数据web接口请求上传接口文档（DataUpload模块）

云接口名称：

set\_realtimedata\_from\_site

版本：2019-04-17

类型：POST

Content-Type: application/json

Body举例如下：（其中time是该组数据的现场时刻，token是事先约定的上传授权秘钥）

```
{
  "projId": 40089003,
  "point": [ "ChLeaveEvapTemp01", "ChOnOff01", "ChErr01", "ChOnOff02",
    "ChErr02", "ChOnOff03", "ChErr03", "ChOnOff04", "ChErr04",
    "RealtimeSuggestion"],
  "value": [ "7.82", "1", "0", "1", "0", "1", "0", "0", "1", "1#" ],
  "time": "2017-08-01 23:04:30",
  "warningOfPoints":
    {
      "ChOnOff01":
        [
          {
            "warningId": "53102b43bf1044ed8b0ba36c",
            "ruleId": "53102fbabf1044ed8b0ba3423",
            "warningStatus": 1,
            "startTime": "2018-01-01 12:03:45",
            "lastSeconds": 130,
            "points": ["PriChWPErr01", "PriChWPOnOff01"],
            "level": 3,
            "position": "12",
            "system": "hvac",
            "department": "",
            "group": "1",
            "tag": ["lighting", "abc"],
            "content": "1#",
            "ruleDescription": "",
            "warningDescription": "1#1",
            "infoDetail": "1",
            "unitProperty03": "",
            "unitProperty04": "",
            "unitProperty05": "",
          },
          {
            "warningId": "53102b43bf1044ed8b0ba36c",
            "ruleId": "53102fbabf1044ed8b0ba323",
            "warningStatus": 1,
            "startTime": "2018-01-01 12:03:45",
            "lastSeconds": 130,
            "points": ["PriChWPErr01", "PriChWPOnOff01"],
            "level": 3,
            "position": "12",
            "system": "hvac",
            "department": "",
            "group": "1",
            "tag": ["lighting", "abc"],
            "content": "1#",
            "ruleDescription": "",
            "warningDescription": "1#1",
            "infoDetail": "1",
            "unitProperty03": "",
            "unitProperty04": "",
            "unitProperty05": "",
          }
        ],
      "ChOnOff02":
        [
          {

```

```
        "warningId": "53102b43bf1044ed8b0ba36c",
        "ruleId": "53102fbabf1044ed8b0ba3423",
        "warningStatus": 1,
        "startTime": "2018-01-01 12:03:45",
        "lastSeconds": 130,
        "points":["PriChWPErr01","PriChWPOnOff01"],
        "level":3,
        "position":"12",
        "system":"hvac",
        "department":"",
        "group":"1",
        "tag":["lighting","abc"],
        "content": "1#",
        "ruleDescription":"",
        "warningDescription":"1#1",
        "infoDetail":"1",
        "unitProperty03":"",
        "unitProperty04":"",
        "unitProperty05":"",
        }
    ],
    "token": "e@Brx#iio$o399_f9dsa&^6_65*8h"
}
```