第二输油处项目立项审批表

申请日期：2026-03-11

项目名称	长庆油田分公司第二输油处2026年仪器仪表部分防爆电气隐患整改项目	申报单位	技术管理部
项目概算（万元/不	72.87	资金渠道	成本费用-防爆电气隐患治理费用
项目建设理由（现状及问题）	按照油田公司《长庆油田分公司防爆电气管理办法》和《关于加强防爆电气维修管理的通知》等文件的要求，主要依据我处2022年度防爆电气检测报告内容，现拟对报告中涉及的仪器仪表防爆电气隐患问题进行整改，满足GB/T 3836.16-2021：《爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护》、AQ3009-2023《危险场所电气防爆安全检测技术规范》、Q/SY1835-2015《危险场所在用防爆电气装置检测技术规范》、DB11/T 1320-2023《危险场所电气防爆安全检测技术规范》、IEC 60079-0:2017《爆炸性环境 第0部分：设备 通用要求》及《中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司防爆电气安全管理规定》（油勘〔2016〕14号）等相关内容要求。本项目拟对第二输油处损坏、故障或失效的防爆电气进行修理修缮更换和安装，对满足标准的防爆电气设备进行修理修缮，预计费用72.866万元（不含税，含运输费、含安装费、含材料费、含HSE费等费用）。主要整改范围：在第二输油处所辖区域，包括惠安堡末站、白豹输油站、姬白首站		
主要工作量	在第二输油处所辖区域，包括惠安堡末站、白豹输油站、姬白首站、铁西首站、木钵插输站、中集站、环北插输站、马营加热站等及所辖阀室存在的防爆电气问题进行整改，满足防爆电气安装要求。详见工作量清单。		
项目申报部门意见	2026年03月12日	技术管理部（方案审查）	2026年03月12日
质量安全环保部（方案审查）	2026年03月12日	技术(业务)主管领导意见（方案审查）	2026年03月12日
经营财务部（工程造价部）概预算	2026年03月13日	经营财务部（工程造价部）	2026年03月13日
计划主管领导意见	2026年03月13日	主要领导意见(非批次)	年月日