第二输油处项目立项审批表

申请日期：2026-03-04

项目名称	长庆油田分公司第二输油处2026年防爆电气定期检验项目建设方案	申报单位	技术管理部
项目概算（万元/不	22.70	资金渠道	成本费用-防爆电气隐患治理费用
项目建设理由（现状及问题）	《长庆油田分公司防爆电气设备管理工作要点》要求:“各单位应定期委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构定期对防爆电气进行检测，每3年至少开展一次。”第二输油处各基层站队投运时间最近为4年以上，因此计划对白豹输油站、姬白首站、铁西首站、惠安堡末站、环北插输站、木钵插输站、中集站、马营加温站8个场站（含阀室区域）爆炸危险区域范围内安装的防爆设备进行检测。		
主要工作量	（1）防爆设备的选型是否符合爆炸危险区域的要求； （2）防爆设备铭牌内容是否完整，并据其初步判定设备是否存在质量问题； （3）按照防爆设备的不同防爆型式检查防爆设备的安装是否符合标准要求，例如设备引入口密封、配线方式、紧固件、接地是否符合要求等； （4）按照防爆设备的不同防爆型式检查防爆设备的维护是否符合标准要求，例如设备内是否存在隔爆面锈蚀、私自改造等； （5）危险场所电气电路的安装是否符合标准。		
项目申报部门意见	2026年03月06日	技术管理部（方案审查）	2026年03月06日
质量安全环保部（方案审查）	2026年03月06日	技术(业务)主管领导意见（方案审查）	2026年03月09日
经营财务部（工程造价部）概预算	2026年03月09日	经营财务部（工程造价部）	2026年03月09日
计划主管领导意见	2026年03月09日	主要领导意见(非批次)	年月日