RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87035/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635380
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,82	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	121 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	98 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87035/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28564-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28565-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.09 °C
Temperatura Ambiente: 25.9 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87035/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c7d4aef3c7bf48a3bd3f6851dab1526a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97929/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658601
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,04	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	82 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97929/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	115,2 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31781-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31782-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97929/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: db95734fbd9d416b995f291e016968e8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112346/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (Poço Produção) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662646
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 08:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35158-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	76,52 %	---	---
Tolueno-d8	96,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35646-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	85 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	88 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36203-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	13/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 18a20b6171fe4788a547b85299e8abb4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112355/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662719
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 16:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,021 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	19,1 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,021 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,11 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	2,675 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	44 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	46 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	107 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	85 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	98 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	101 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Terfenil-d14	70 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	33 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Terfenil-d14	61 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	96,71 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Monoclorobenzeno	74 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35199-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35711-1/2025.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120
Fósforo (P)	100 %	80-120
Manganês (Mn)	103 %	80-120
Sódio (Na)	101 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO35840-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL36320-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fósforo (P)	86 %	75 - 125

Branco do Método - Ânions (L) BCO36226-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36739-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cloreto	111,3 %	80-120
Sulfato	108,25 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112355/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.78 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	08/11/2025	Odor: IT 06-07.265	---
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	10/11/2025	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/11/2025	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b73b8fc188a0487187e8c427862cfbf8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662705
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,036 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2852
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	0,232 mg/L	---	2852
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2852
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	40 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	36 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	105 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	96 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	50 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	88 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	99 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	79 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	79 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	116 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Terfenil-d14	70 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Terfenil-d14	61 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Terfenil-d14	69,96 %	---	---
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alacloro	71 %	30-150
Terfenil-d14	62 %	30-130
Trifluralina	89 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	56 %	---	---

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35166-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	95,99 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,25 %	---	---
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35654-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
1,4-Dioxano	106 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130

Branco do Método - VOC (L) BCO35261-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
p-Bromofluorobenzeno	90,66 %	---	---
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Tolueno-d8	116,2 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35773-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	90 %	70-130
Tolueno-d8	123 %	70-130
Benzeno	127 %	70-130
Tolueno	115 %	70-130
Tricloroeteno	119 %	70-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Bário (Ba)	95 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Cromo (Cr)	90 %	80-120
Urânio (U)	90 %	80-120
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120
Arsênio (As)	96 %	80-120

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35313-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL35816-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Picloram	113,8 %	70-130
Fipronil	104,6 %	70-130
2,4-D	84,5 %	70-130

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35495-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35495-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Diuron (Karmex)	108,2 %	70-130
Tebuconazol	87,8 %	70-130
Flutriafol	85,8 %	70-130
Carbofurano	79,6 %	70-130
Ametrina	97 %	70-130
Propargito	112,6 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	110,6 %	70-130
Carbendazim	110,2 %	70-130
Difenoconazol	90,4 %	70-130
Tiodicarbe	92,6 %	70-130
Paraquate	91,6 %	70-130
Tiram	78,2 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Tiametoxam	108 %	70-130
Ciproconazol	110 %	70-130
Epoxiconazol	96,4 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35496-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35952-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	96,62 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35497-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35953-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terbufós	88,6 %	70-130
Profenofós	96 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	103 %	80-120
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120
Arsênio (As)	115 %	80-120
Selênio (Se)	104 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35540-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL35973-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrito	98,15 %	80-120
Fluoreto	107,8 %	80-120
Nitrato	103,25 %	80-120

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	120 %	70-130
Cilindrospermopsina	96 %	70-130
Microcistinas	102 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.94 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2852	---	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2852	---	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	12/11/2025	12/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	11/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: dd86e26bbfa94ddaade00fcb814b7284

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112369/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662705
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	0,232 mg/L	---	2852

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.94 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2852	---	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: dd86e26bbfa94ddaade00fcb814b7284

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123148/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709773
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	120 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	90 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38373-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	121,59 %	---	---
Tolueno-d8	86,72 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38834-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	111 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123148/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38834-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	98 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.55 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123148/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/12/2025	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2fcccb10666a4297a3e41fec7bf060f2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87025/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1635390
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:19

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,09 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,49	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	128 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27704-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	106,49 %	---	---
Tolueno-d8	101,87 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28080-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	129 %	70-130
Epicloridrina	91 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28551-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28553-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87025/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 261d44b6ea914041a2e3c2927e7c5173

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87027/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1635388
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	74 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.6 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87027/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e18f0888ab8242468465f9613c3e7495

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87030/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635385
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	74 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.75 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 15827d15200b43d8ad653ae13ca378af

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87041/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1635374
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28553-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.69 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87041/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bfd5219c9b834503896508c690472919

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87044/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635371
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/09/2025 14:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,99 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,81	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL28568-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28569-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87044/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f9e980917b484ef88330a10dd114147b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87039/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1635376
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28546-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87039/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: febeb011dc0c42138e79ecd52b8ed942

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90078/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1635480
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 17:58

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.67 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90078/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9398cd45d4364d43a7ae83e069f7afd1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90081/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635467
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,72 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,46	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO28447-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL29521-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90081/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.34 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a13496f8d87e4dcdbec0f0edd84d6457

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90076/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1635492
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.08 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90076/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ba59bab4472541b698e845664bb3a6ba

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93279/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1635484
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 09:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30379-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.12 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93279/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 000503c63b3a4ef896bb6fd3a92034d0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93282/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635471
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 09:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,57 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,83	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO29196-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL30376-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	97 %	85-115

ACL - Turbidez ACL30377-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93282/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.87 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 96c5e1339ea047cd82402ed3109acc5e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93277/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1635499
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30379-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93277/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d1665cfec41b465bb40a33a541c8adf5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96030/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1635488
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.2 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96030/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e5297d7c4e144cebbbdf98621b359dcf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96033/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1635476
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,67	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO30448-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31030-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96033/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.5 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ad6ce122456b456cbd76c700d7993d47

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96028/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1635506
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96028/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e679003e5f6549c994bab167b417c6d5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97937/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1658611
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	78 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30994-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31478-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	89,1 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.2 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97937/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ca2b94cce7af46ac99f445a700ef050f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97934/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658608
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	83 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	115,2 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.7 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 90b14d58750548f08a2684140b564f6f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97939/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1658613
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,97 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,09	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	89 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	85 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	115,2 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31767-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31769-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97939/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c464787cfab249d39df32cbad29fb741

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97923/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1658595
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31773-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.2 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97923/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0d995d1232744b67adecdd67b6807f52

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97920/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658592
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,96 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,19	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31781-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31782-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97920/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.7 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c9845061a9404e3a91de2fc7b9e92eef

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97925/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1658597
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31769-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97925/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 368b412c0e0649979ced3e542ea796ae

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100991/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1658673
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32741-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.47 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100991/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: af385e416a2a49d6894813c0fcc6909e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100997/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658670
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/10/2025 16:50

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,74 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,27	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31874-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL32907-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL32908-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100997/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.59 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: dd686a689ebe4997bfe316422ffab442

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100987/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1658675
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/10/2025 16:50

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32908-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.02 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100987/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4e85557e5f234a6eb28ed3bbdf69c98d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104443/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1658699
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33541-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104443/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 09d5169a3fab498a8c8ffeb1c8c06b64

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104446/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658696
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 17:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,41 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,65	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO32946-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL33540-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL33541-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104446/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.2 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b5d7e030dc63440c9257489670d643c1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104441/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1658701
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33541-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.4 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104441/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5bd73953713e498588bf3e2e88ebe5fb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107302/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1658732
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107302/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 84c6545e317442feaf6a21f767997427

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107300/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1658714
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,69 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,14	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL34384-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO33927-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107300/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.3 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d50a7878e4374f3ea181a219d64284ae

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107297/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1658738
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34454-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.2 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107297/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3ba8a3bb65dd4b8187802339ccd9fd55

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108707/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1659484
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35078-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.35 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108707/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7631cf0bdffa46c28b507a7449d08738

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108710/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1659481
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,45 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,79	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO34431-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL35077-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL35078-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108710/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.38 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 776ba2d5ae9b47179e9a0951a30ce0d6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108705/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1659486
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35090-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108705/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 790dbf9ed2d043be8b299743068ff378

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112338/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (Caixa d´água Produção - torneira de jardim) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662658
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 08:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	77 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35158-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	76,52 %	---	---
Tolueno-d8	96,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35646-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	85 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	13/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112338/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 58dede28011742678bdf67b2555e86dd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112341/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Produção) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662654
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 16:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	76 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	76 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35165-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,25 %	---	---
Tolueno-d8	85,99 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35653-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	108 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 844610398ed5498789af9909f7f2e03c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112336/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (Refeitório Pintura Carroceira) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662660
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:19

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,62 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35166-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	86,25 %	---	---
Tolueno-d8	95,99 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35654-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	88 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36203-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.49 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	12/11/2025	12/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5d93296fe9124eb588e5cda5f6b28d8a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112294/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do Restaurante - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662753
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.48 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112294/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5ee442c84e134c2cbb53d7f750beb0ce

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112296/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (Caixa d´água Produção - torneira de jardim) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662742
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112296/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bacf1f8c80754aeda80c3f732346ce39

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112299/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Produção) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662733
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 10:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,60 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,30	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL36081-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36082-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112299/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114813/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1716519
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores Nº 114813-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662745

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.27 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114813/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114813-1/2025.0 para versão 114813-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de "Reservatórios (Caixa d´água Pintura Caixa d´água Produção - torneira de jardim Caixa d´água P&A ..."

  para "Caixa d´água Produção - torneira de jardim" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9c28c93634af4be99427e4545f8e19a7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114816/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1716477
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,86 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	6,90	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL36665-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	107 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO36475-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores N° 114816-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662734

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114816/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.6 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114816-1/2025.0 para versão 114816-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de "Saída do Tratamento (Casinha de Tratamento do P&A Casinha de Tratamento "

  para "Casinha de Tratamento da Produção" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	14/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	13/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	14/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	13/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114816/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: de7e4880d18a45d8bef2dd95c5089d59

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114811/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição (Refeitório) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662757
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 13:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.02 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114811/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5d03a5d0e13841dbaeda4a4e8c43204f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116925/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1662748
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.93 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116925/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c4ddfb1f16704852a96f2933b2434ac7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116928/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1662735
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,62	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37031-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL37698-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116928/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.87 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b17d717424414d19a87d373400e83ca3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116923/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira restaurante	**Código da Etiqueta Nº** 1662761
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.47 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116923/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 049a4e15640d428386dca6dd49e29f08

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119726/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (Refeitório) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662765
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.57 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119726/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ddb7907390a0419a81e6f751e185ece4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119728/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios (Caixa d´água Produção - torneira de jardim) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662751
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 09:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.94 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119728/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 50fc8bcf93234f7fa7fb12ef6638d143

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119731/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento (Casinha de Tratamento da Produção) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662736
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:45

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,27 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,70	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37544-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL38582-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119731/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.01 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	29/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	28/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	29/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	28/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 83f30aca3318400bb91ef093c10fab90

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112361/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662713
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	85 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
Tolueno-d8	97,7 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112361/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a17056c3ca174a8db0bace3b91e2f0ef

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112359/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do Refeitorio - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662715
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
Tolueno-d8	97,7 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112359/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e35829b765a44118ab1a633cffc27037

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112350/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662724
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:15

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,028 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	2,302 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	21,2 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,031 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	4,335 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	50 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,016 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	71 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	114 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	123 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	133 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35116-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Terfenil-d14	39 %	---	---
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	50 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35604-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	37 %	30 - 130
Terfenil-d14	36 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	38 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	74 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Tolueno-d8	97,7 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Monoclorobenzeno	120 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35199-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35711-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD

Edson Pereira Figueiredo CRQ 04263339 - 4ª Região Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112350/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sódio (Na)	101 %	80-120
Manganês (Mn)	103 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35540-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL35973-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sulfato	107,45 %	80-120
Cloreto	94,8 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112350/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	08/11/2025	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0bc4031f95094c3bb438b473be28e418

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento -(Casinha de Tratamento da Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662710
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 16:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,032 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2852
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2852
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2852
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150
2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	112 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	106 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	46 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	116 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	63 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	62 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	106 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	89 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Terfenil-d14	70 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Terfenil-d14	61 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Terfenil-d14	69,96 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alacloro	71 %	30-150
Terfenil-d14	62 %	30-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130
Trifluralina	89 %	30-150

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
Decaclorobifenil	56 %	---	---
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno	112 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tricloroeteno	125 %	70-130
Benzeno	72 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35158-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	76,52 %	---	---
Tolueno-d8	96,16 %	---	---
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35646-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	97 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
1,4-Dioxano	116 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Urânio (U)	90 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Arsênio (As)	96 %	80-120
Cromo (Cr)	90 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120
Bário (Ba)	95 %	80-120

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35313-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL35816-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Picloram	113,8 %	70-130
2,4-D	84,5 %	70-130
Fipronil	104,6 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120
Selênio (Se)	104 %	80-120
Antimônio (Sb)	103 %	80-120
Arsênio (As)	115 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35515-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35960-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Difenoconazol	116,6 %	70-130
Tiodicarbe	105 %	70-130
Paraquate	85,8 %	70-130
Tiram	88,6 %	70-130
Carbendazim	84 %	70-130
Flutriafol	85 %	70-130
Diuron (Karmex)	82,4 %	70-130
Tebuconazol	79,6 %	70-130
Ametrina	116,2 %	70-130
Propargito	96,4 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	97,8 %	70-130
Ciproconazol	93 %	70-130
Epoxiconazol	88,2 %	70-130
Tiametoxam	115 %	70-130
Hidroxiatrazina	92 %	70-130
Carbofurano	98,6 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35517-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35961-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Mancozebe	108,78 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35518-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35518-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35962-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Profenofós	92 %	70-130
Terbufós	87 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cilindrospermopsina	96 %	70-130
Microcistinas	102 %	70-130
Saxitoxinas	120 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Branco do Método - Ânions (L) BCO36226-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36739-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrato	101,05 %	80-120
Fluoreto	106,25 %	80-120
Nitrito	111,6 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2852	---	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2852	---	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	---	13/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	11/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 83e5d842817745bba80f4636be44b49d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento -(Casinha de Tratamento da Produção) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662710
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 11:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 16:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2852

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112364/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2852	---	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 83e5d842817745bba80f4636be44b49d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123140/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709787
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	87 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	102 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38373-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	121,59 %	---	---
Tolueno-d8	86,72 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38834-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	111 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	98 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.59 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/12/2025	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d9391b9da02f494287aabbba3503c2b7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123143/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709782
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	125 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38370-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	101,23 %	---	---
Tolueno-d8	121,9 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38831-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	71 %	70-130
Tolueno-d8	81 %	70-130
Epicloridrina	117 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.65 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 64f6c7fb8a2b4f6ab4d70678eaf643e4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123138/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709789
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,11 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,65	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	80 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	109 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38369-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	80,01 %	---	---
Tolueno-d8	88,62 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39153-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	101 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39156-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.11 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	09/12/2025	09/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 712b392191584413ae20eca67b226e19

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123219/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709762
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.64 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123219/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 97e2990e74434e24aaae74f67a8858a5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123222/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709757
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 18:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,13 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,58	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123222/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.98 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	06/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8f0579fdddeb4f609f986f86bcf61e49

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123217/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709765
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39156-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.11 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123217/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: aebe7238bc6c4d7d90a34ba62be4b2e7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126762/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709814
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40217-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126762/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a9f7b6ed96c249078458022e10036deb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126765/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709806
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,89 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,69	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO39195-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL40213-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL40214-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126765/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.56 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 28263b0cc9b74006ba993a704bd06b49

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126760/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709818
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 08:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40240-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.55 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126760/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2bd5321c189e49f0aeb88fa4b7f59e8f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130138/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709828
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 29/12/2025 09:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.99 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130138/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 92b59825b1c24d1b8585d1b27dd046f1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130141/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709823
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 17:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,90 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,95	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL41258-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40849-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130141/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 41ef77b238784b3c9512dc76625879f6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130136/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709832
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41697-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.3 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130136/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e63c84baf21a4bac930c7b2b85ca2329

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130973/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709846
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:10
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.67 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130973/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 373188f30d3f4aa39c9a1bcbd8b27522

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130976/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709838
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,10 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,10	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40926-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL41651-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130976/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.86 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	26/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7ce7ca75f7ac4c518000dbec8248c48e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130971/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709859
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.63 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130971/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a89e41685aaf4943ace378660200b5eb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 289/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1709914
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.5 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 289/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 798d84b1a40445d1945125ea725b9eb4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 292/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1709909
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,75	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO538-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL748-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 292/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.2 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 30baf55b1c914161856c39b47a03fc55

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 287/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1709916
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.65 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 287/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c21be4209fd040029f4928bfccd0d52b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3180/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1735855
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	87 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	105 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO833-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,4 %	---	---
Tolueno-d8	126,94 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	114 %	70-130
Tolueno-d8	126 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3180/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.36 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	12/01/2026	12/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3180/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3f360fefe4c949148356cea0507375fd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3183/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1735848
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	78 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	105 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO990-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	74,33 %	---	---
Tolueno-d8	104,8 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL983-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	77 %	70-130
Tolueno-d8	91 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.29 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	13/01/2026	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ec9b018d3d51408b9ea687d6cac8a3d6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3178/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1735860
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,54 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,61	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	84 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	87 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO852-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	89,81 %	---	---
Tolueno-d8	93,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL866-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	118 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.74 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3178/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c029a849364d46adac2766cfdf331812

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3194/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1735802
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.78 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3194/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c22c293b5e40456faaa5cc27eb8ce4a6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3197/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1735797
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,99 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,43	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3197/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.08 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0ce5ae00193844cf97063e319e7483e5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3192/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1735804
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:38

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.9 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3192/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 55eda839cc4d40189f6918a954919e74

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5829/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1736041
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2095-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.18 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5829/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e7b9814ac203409287c346ca99f7eb70

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5832/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1736024
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,28 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,68	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO1651-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL2094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL2095-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5832/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.94 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4993a53e74da4a88aa5e56954305b90c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5827/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1736053
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.36 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5827/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cf5662f38bd24fdf8235675867c9200b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8440/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1736045
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.77 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8440/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a094d54135d84c60a3da2c726dd33783

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8443/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1736027
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,14 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,62	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO2462-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL3025-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8443/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.67 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d1db27efffe2425d918f99a9df4e1713

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8438/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1736063
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.48 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8438/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4a7131becd06466a8180c1a2a164bc04

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10928/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Produção - torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1736048
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:18

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3507-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.81 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10928/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c2701279e4214cc081f15c63a62947f0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10931/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1736030
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/02/2026 16:17

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL3506-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3507-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO3522-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10931/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.36 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: add0e5f0cb4842d695c8d8d220dc54c8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10926/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1736067
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3504-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.24 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10926/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7ba046e12187457183491262edf178ee

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15378/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754714
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	105 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	126 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15378/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 02fa0e1cddd24e3ba9139926eb2b4788

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15381/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754711
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	129 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	130 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.38 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15381/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 93a90735219b4aaa81046e307c80b5c0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15376/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1754752
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,78 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,46	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	124 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

ACL - Cor Aparente ACL4604-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	93 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.96 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15376/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0fc1a47b5a5b44d0b57cea4849adc0b1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15392/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754695
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 15:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15392/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8d79be19c8994900afd38022af22abf5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15395/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754692
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 10:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,44	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4606-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4607-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15395/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.36 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c42e45e77b1e4482828fb7ad9d02fea6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15390/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1754697
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 15:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.99 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15390/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f24ba718d7164d938d4f203e4e36a019

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15960/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754767
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15960/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f7b5030b434446d1a6334cafbbc42df5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15956/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754763
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 15:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,53	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4711-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4552-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15956/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3777d3aa2b29461db6a2465145519afc

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15963/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1754769
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 16:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.65 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15963/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b18f2c348b734eeeaf674256424e9c7c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18145/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754786
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6033-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18145/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8734c8e6e97741bf96efdecf5eab0003

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18148/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754779
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,46 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,64	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5051-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6043-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6044-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18148/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.1 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18148/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 61b35686785d466f8ef9e381092a95cd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18143/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1754788
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 14:02

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6033-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.64 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18143/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 54502200fe2a4f8cbb80d7da8a3c8628

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20372/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754793
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,58 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,67	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6587-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6588-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20372/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.31 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	25/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20372/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 5361db5ccf624a56a4fffa1c5da8b181

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20367/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1754820
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.31 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20367/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4f68616fd8aa4bf29aaf3a7fb0939b7d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20369/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754803
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6590-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.06 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20369/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 30d8f60f27404d12b731aa0ef043c6a9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22827/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1778887
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	88 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	81 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6257-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,03 %	---	---
Tolueno-d8	126,53 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6524-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	108 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.62 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22827/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 48c73173c74340b0ba3df679e7f3e7a8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22830/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1778877
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	123 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.46 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22830/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 53716576a48b40ceb298356c7bbcfc58

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22825/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1778893
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 13/03/2026 15:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,89 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,61	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	122 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	85 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL7629-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	92 %	85-115

ACL - Turbidez ACL7638-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	113 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.19 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22825/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f7b831768deb43d6b1af5f7135244a7a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22774/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1778849
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.32 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22774/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a2ffea354d0244ed9fb3e50c1a5054ab

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22777/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1778833
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 08:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,01 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,46	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6829-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6831-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22777/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.48 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	04/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22777/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2e4bc08cb2124f0a8bebf5c50d0167e8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22772/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1778857
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.19 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22772/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f5ec500c92e440359f02da58d1411add

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26385/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779048
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.28 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26385/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 98b0f935a4844c5aa06000efef35eda8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26388/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779008
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,60 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,68	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO7302-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL8397-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26388/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.17 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	12/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26388/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 8237c20445664f7baeb751c8e6cd36cf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26383/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1779090
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.12 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26383/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ce2c8871503143b698e3dc001c7f14b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29484/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779217
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:09
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9028-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29484/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0864bc9367c34f40acffd0c112ad147c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29483/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779165
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,67 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,57	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9031-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9032-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29483/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	17/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	17/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29483/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 980c0ad6431849c79719ccae4fb4abc8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29482/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1779231
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9036-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.87 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29482/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b9832d49eca746349e2486eb62b465a9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31757/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779312
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9674-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.6 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31757/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 33a1c8271de04f00822b81271961c21a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31760/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779307
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,07 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,66	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8875-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9674-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9675-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31760/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.1 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31760/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: cc17d7e5476347988b1b7efec64a46b4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31755/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1779317
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9674-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.2 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: be8151a845964bf3b755e6b482109b2d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34358/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779341
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10086-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.59 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 9beb304f05da4baeaea90c72367c16bb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34361/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1779335
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/04/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,65 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,48	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL10085-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL10086-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34361/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.03 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	02/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	31/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	31/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34361/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 471aef8e0318417384e7bb4d26fbced7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34356/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1779343
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10081-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34356/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5074affb117c4ebdb094a4a4674c796a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37301/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1805010
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	103 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	81 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Edésio Pereira Figueiredo CRQ 04263339 - 4ª Região Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.76 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37301/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5a9e53af302a40e19e05ba927dd6b625

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37305/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1805007
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	101 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.96 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37305/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d260a53b253d4ed7b8132a978ece818d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37306/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1805012
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,60 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,43	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	75 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	92 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37306/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11488-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	101 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Turbidez ACL11489-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37306/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9f7223c1aafc487585e31ce239b119eb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37304/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804975
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11489-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0b114f0f26eb4ebda4e263e3dfcefcbd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37302/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804963
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,25 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37302/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.82 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37302/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 457b693c9c8349179949e2ad3875bec0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37307/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1804986
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11489-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.79 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37307/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 43050dc6e00848dd9e8bcd3e32e5e977

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39647/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804978
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.77 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39647/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0543003f611c4be99a68e3707411306b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39651/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804966
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,55 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,49	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11098-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11851-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	93 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39651/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.95 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39651/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0fac8bea49204f0a815af419186178d7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39644/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1804990
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11849-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.33 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ba3f9e41ce80415b825b64a0eafc025e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42328/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804981
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.77 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42328/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9f4c149035ca4da0b3eba27b8415d2fa

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42331/2026.0.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804969
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/04/2026 13:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Unidade de Medida	Fator de Diluição	LQ/Faixa	LD	Incerteza (±)	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	---	< 0,10	NTU	---	0,10	0,04	N.A.	5,0 NTU	2839
Cor Aparente	---	< 5,0	uH	1	5,0	1,5	N.A.	15 uH	2855
pH	---	7,07	---	---	1,00	---	---	---	2401
Coliformes Totais	---	Ausente	P/A	---	---	---	N.A.	Ausente P/A	2850
Cloro Residual Livre	7782-50-5	1,50	mg/L	---	0,10	---	---	5,0 mg/L	2401

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11900-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	Unidade de Medida	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente	P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL12605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL12606-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42331/2026.0.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.28 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	22/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	23/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	22/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6ef0cdebbad840d3b4304f2435efcecf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42326/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1804994
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.65 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 968fe6c664a44c3d8f3e054302252f8c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44015/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804984
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/04/2026 17:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.74 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f11dfff5730d4e8189d0f9e4918f45d9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44018/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1804972
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 08:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/05/2026 16:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,92 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,20	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL13243-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL13244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO12788-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44018/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.83 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	27/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	27/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44018/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 3821dba671be4d68947229eb1ff5bf58

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44013/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1804998
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/04/2026 17:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.02 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44013/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 22b501247cae46ba8728bdd93ef42979

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48976/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P9 - Rede de Distribuição - Refeitório)	**Código da Etiqueta Nº** 1840430
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	0,668 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	1,30 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	< 0,00200 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	39 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	66 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	67 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	39 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	98 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48976/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.65 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2e15c983359e416ab57fac79bbdaf1ac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49032/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: 1 - Caixa d 'água Produção torneira de jardim	**Código da Etiqueta Nº** 1832587
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 29/05/2026 15:59

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Clorato	0,675 mg/L	0,7 mg/L	2651

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO15526-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL16330-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Clorato	113,8 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49032/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.89 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2651	09/05/2026	09/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 7b16b937d88d49199b6670ccd34c737f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48978/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P7 - Reservatório Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840428
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	0,692 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	1,25 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	< 0,00200 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	40 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	78 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	75 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	44 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48978/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edsio Pereira Figueiredo CRQ 04263339 - 4ª Região Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: db726c04ef584c6a8cf745799c564a21

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49030/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: 3 - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832589
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/05/2026 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Clorato	0,733 mg/L	0,7 mg/L	2651

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO15051-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL15799-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Clorato	106,1 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49030/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) Clorato não satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2651	12/05/2026	12/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 74847dec56df4ac19a32ec2efe118ae7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49041/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832578
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	73 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14416-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	95,12 %	---	---
Tolueno-d8	85,17 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15093-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49041/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 450376408bc649c0a5cedec49eac8d2e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49044/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832575
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14414-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	78,03 %	---	---
Tolueno-d8	98,95 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15091-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	88 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.93 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	18/05/2026	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 67864f8ca3a341229694c9b6c9b219ac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49039/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832580
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:41

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,30 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	99 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL14255-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14256-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49039/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14471-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15148-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	91,52 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49039/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9a0c925b42ca4f478da58dd49aebb80c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48991/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P7 - Reservatório Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840414
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	91 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14062-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	84,12 %	---	---
Tolueno-d8	84,66 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14665-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	111 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48991/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48981/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - 3 (P8 - Estação de Cloração Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840425
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,020 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	3,252 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	26,1 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	7,073 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	53 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	40 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	80 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	70 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	84 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	40 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	90 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	41 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	111 %	80-120
Ferro (Fe)	88 %	80-120
Manganês (Mn)	119 %	80-120
Sódio (Na)	102 %	80-120
Zinco (Zn)	113 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO13416-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL14078-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	90 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13830-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14404-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	102 %	85-115

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48981/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - VOC (L) BCO14050-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	83,19 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	97,95 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14653-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Monoclorobenzeno	109 %	70-130
Tolueno-d8	90 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	94 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	117,25 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.83 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48981/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	09/05/2026	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 59519ea3afac4f9383f656dcb29442e6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P8 - Estação de Cloração Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840411
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,036 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	34 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	31 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	73 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	73 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	38 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	46 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13639-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14305-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	93 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	100 %	70-130
Tricloroeteno	82 %	70-130
Tolueno	117 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14267-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14267-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14917-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	86,4 %	70-130
Carbendazim	100,2 %	70-130
Epoxiconazol	93,8 %	70-130
Tebuconazol	106,4 %	70-130
Ciproconazol	125 %	70-130
Difenoconazol	100,4 %	70-130
Paraquate	102,4 %	70-130
Tiodicarbe	93,8 %	70-130
Tiram	106,4 %	70-130
Flutriafol	106,4 %	70-130
Diuron (Karmex)	119,2 %	70-130
Ametrina	120,4 %	70-130
Hidroxiatrazina	106 %	70-130
Propargito	106,4 %	70-130
Tiametoxam	125,6 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	106,4 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14281-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14931-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	99,3 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14289-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14939-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Profenofós	96 %	70-130
Terbufós	106,6 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	99 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.93 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	12/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d1ece0793cdd41b39bdce51f51459571

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P8 - Estação de Cloração Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840411
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.93 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48994/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d1ece0793cdd41b39bdce51f51459571

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48989/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P9 - Rede de Distribuição - Refeitório)	**Código da Etiqueta Nº** 1840416
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	91 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	94 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Tolueno-d8	125,46 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48989/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49027/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832650
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/05/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL14256-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49027/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b11032042dce4737ae6d576813fbadd2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49029/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832642
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/05/2026 11:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,55 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,35	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL14250-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14251-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49029/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.82 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	09/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49029/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a5ba2e7157a24f9bbeb11d9e323b9a69

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48873/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832566
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/05/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL14214-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48873/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 11ecacec679945b197d73c82b3286dff

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51331/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832652
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.87 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a6c89dd8ba054c6bbecaae935d512929

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51329/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832644
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,35	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO14111-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL15222-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51329/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51329/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 5439a67390f044c1ab7b75bea11b7e99

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51328/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832567
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.19 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51328/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 951a50f54b47443597fec831dea77c12

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53082/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832654
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.3 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 32decabfdd6f4fa68721db81f1b3e600

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53081/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832646
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 26/05/2026 12:49

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,61 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL15634-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15097-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53081/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.25 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53081/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: d68b0f9c8d5f4a719f602959c9aacda8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53080/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832568
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.89 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53080/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5218e520f98a422996d08e53f280c1e0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55813/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832657
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3aae0847ae6c4081ac70f615f670a6d5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55811/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832649
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 03/06/2026 16:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,54 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,37	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15630-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL16632-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL16633-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55811/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a2dbcb97124345adbbe2e236708ee464

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55814/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1832667
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16653-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55814/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 82142efb4d224a2d9e5869af5c61a67e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59498/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850001
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	103 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	89 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59498/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.71 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59498/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 84d26087c52f4788a2a7f92ff5c49d67

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59501/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1849994
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	105 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	81 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59501/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.73 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59501/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a86c3e739bf84dc18799fdd7255b377a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59496/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850006
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,51 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,44	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	108 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	95 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59496/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17667-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	94 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17668-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.57 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59496/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	08/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: da9199113a284f238c4f14522aab3056

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59485/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850072
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17666-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.65 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59485/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bd6264f2df0042caa546f5d64b9885e9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59488/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850046
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,51 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17575-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17576-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59488/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59488/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 12b73279763949f3a150ee3156a4e698

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59483/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850095
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17576-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.57 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59483/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bc89f21b4cbf43d29d6a08f8c12d9021

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61854/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850075
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.16 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61854/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 7c4557917c1a41d0a917fa36ea4408f2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61857/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850050
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:10
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/06/2026 08:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,39 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,04	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO17358-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL18264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61857/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.61 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61857/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f17befb138f147d7b86232de815d46d1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61852/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850099
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:54

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.6 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61852/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2d9f05b3903e4e21bcf2f487fc2dc8f4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64897/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850078
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18958-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.94 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64897/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 742944fc33ca4992b4d2b5a0ac893feb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64900/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850054
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 10:16

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,77 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL18953-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18954-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18371-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64900/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.53 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	18/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64900/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a630fd4d47cd484c8908f00dce2ff75d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64895/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850103
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18958-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.4 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64895/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 45f09f4e1f634f9496048362480bcdbe

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68080/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850081
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.08 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68080/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: cc53596c7207467887916a7190afc0a1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850057
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 01/07/2026 15:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,28	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL19575-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	93 %	85-115

ACL - Turbidez ACL19576-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.28 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 3b04d762d05d405bbe6c87accf524600

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68078/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850107
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.28 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68078/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 9ef3f0c5f9874aafaf14a5c1a9c01093

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69358/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850084
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20474-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.28 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69358/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6b4a253f1fb948e88fb6c1f37e7351a1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69355/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850060
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,99 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,56	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO19373-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL20327-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL20328-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69355/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.16 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	01/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69355/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0c7d1572c94b4a2697bdf46b31cfd2b4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69360/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850111
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20474-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.48 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69360/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9fbd7b3e0de643d0bfdaaa809dd8cd7a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72618/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850004
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.98 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72618/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fd238ad8d70d42b4b4233134cfe0f279

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72621/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1849997
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:02

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	116 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	115,22 %	---	---
Tolueno-d8	106,52 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL21046-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	101 %	70-130
Tolueno-d8	80 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.93 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	13/07/2026	13/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 39d470f31343418babfae5716765593a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72616/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850010
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,60 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,14	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	107 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	71 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20541-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21342-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	93,1 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21770-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21771-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.44 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72616/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fc5c7924c80047a9b08aea1acadd43be

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72605/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850087
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21777-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.01 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72605/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a8ef892a3c6b47e7a425c064b971149c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72608/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850063
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,80 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,31	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL21770-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21771-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72608/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.94 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	07/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72608/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 883be09b23874bb6a17953d2accdfaad

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72603/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850115
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21780-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.45 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72603/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2305bf9dd7494647863e6cd52cb24770

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76064/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850090
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22231-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	86 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.07 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76064/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 5ac44dbbfcbc4f50b1c4a1c31080ef2a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76067/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850066
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,69 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,65	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO21363-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL22243-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL22244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76067/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.28 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76067/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0dea045f6e264655aed6ed6d2c0bf6d6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76062/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850119
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22225-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.83 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76062/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 6fa3b4b3e5ad44a7925b9a463457c00c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78147/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850093
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.5 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78147/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 811ed21aa370455e810da6b06de321d4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78150/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850069
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,74 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,32	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO22007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL23359-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78150/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	22/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	21/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	22/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	21/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78150/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f893719f3ec44c9aa608bdf1468afb9b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78145/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850123
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.9 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78145/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 54287c8e59394cdc83cf5ae8c58ed894

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81449/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850210
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24050-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	106 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.5 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81449/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2e6e3eb4fed940f0b1a7f2af6dbb5649

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81452/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1850204
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,81 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,08	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23032-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24073-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24074-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81452/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	29/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	30/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	29/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81452/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: cc27fcdc1c9348628570dc6830ad20bd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81447/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1850215
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24050-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	106 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.9 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81447/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 884eda6542f94fc0b1ebe465c8b32727

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82768/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918134
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	112 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	114 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24141-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24970-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	103,9 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.4 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 768f3a3570ac4124a96a70ead692942b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82758/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918211
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	105 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	112 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23376-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	113,14 %	---	---
Tolueno-d8	114,49 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24182-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	109 %	70-130
Tolueno-d8	117 %	70-130
Epicloridrina	93 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.8 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7edb20da852046f888d5ad2a5696bd87

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82766/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1918137
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,56 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,98	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	115 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	111 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24139-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.2 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82766/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0dddceadd74945f19954716f270636db

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82752/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918072
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.4 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82752/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e3c998fb739a4a8498e2ae668d003999

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82755/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918069
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/08/2026 14:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,49 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,43	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL24038-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82755/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.8 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82755/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ecb6bce9d147431aa7596f72064b36ac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82750/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1918074
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.2 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82750/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0429ac53bbb34abdb66a4c6b10339dde

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86801/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918085
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 15:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.15 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ec39e123ee3346558be76414552682c6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86798/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918082
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 13:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,65	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24253-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86798/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 34.26 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	12/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86798/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 98978b0343f24cd3a0488da7a26fd074

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86803/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1918087
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 15:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25478-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 33.09 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86803/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 335553f956484436b7a3b535e92b40b1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88812/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918097
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/08/2026 18:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25736-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1ec56be1469e4b15be15909fb30aeeea

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88815/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918094
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,80 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,77	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24691-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25871-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25872-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88815/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.12 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	18/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88815/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2b8739ad61c64c8598f75656b047093e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88810/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1918099
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25865-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.75 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 1dada26107284333acae0ef0a3d8d813

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92036/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P7 - Reservatório Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918117
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26610-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.6 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 59ed5503b313425c870acc11c6c67d07

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92033/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P8 - Estação de Cloração Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918114
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/09/2026 15:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,47	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO25735-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL26609-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL26610-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92033/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92033/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: e2ccb8c50ceb4629abc4c52f629b50b5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92038/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P9 - Rede de Distribuição - Refeitório	**Código da Etiqueta Nº** 1918119
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26614-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92038/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0bf62de309864515a7b88d18385abfdf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3188/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1735823
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:58

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,51	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	83 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	116 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO852-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	89,81 %	---	---
Tolueno-d8	93,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL866-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	118 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3188/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.32 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3188/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 221c2fe5dea64d329d0d979be06c837a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15386/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1754705
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,33	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	105 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL4604-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.97 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s)

satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15386/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a0feb6eb21d04cfba4bca90387e3b66c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22835/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1778869
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,32	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	91 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6829-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6831-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	96 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22835/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7916b63b953649af9a9228bff7a4e59a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37303/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1805002
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,23	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	117 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	124 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37303/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11380-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11381-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.76 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2edc9c5a2e9042478428bea6013ab8a2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48985/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P6 - Poço Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840420
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,025 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	25,4 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,017 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,0763 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	3,628 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	44 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	39 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	109 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	58 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	106 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	45 %	30-150

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	41 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	111 %	80-120
Ferro (Fe)	88 %	80-120
Fósforo (P)	120 %	80-120
Manganês (Mn)	119 %	80-120
Sódio (Na)	102 %	80-120
Zinco (Zn)	113 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO13416-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL14078-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	90 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	90 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13832-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48985/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14406-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - VOC (L) BCO13864-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	120,31 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,5 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14437-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Monoclorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	127 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO13928-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL14527-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fósforo (P)	99 %	75 - 125

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	117,25 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.71 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	09/05/2026	Odor: IT 06-07.265	---
2813	13/05/2026	13/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	11/05/2026	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/05/2026	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48985/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 54072c6fbd4d44359ea75c50055e225d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P6 - Poço Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840405
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,032 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	36 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	53 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	67 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	92 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	59 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	117 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	117 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	33 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	40 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13868-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14441-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	82 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14040-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno-d8	92,61 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	107,1 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14643-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	118 %	70-130
Tricloroeteno	108 %	70-130
Tolueno	115 %	70-130
Tolueno-d8	120 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	121 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14909-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	93 %	70-130
Carbendazim	102,4 %	70-130
Epoxiconazol	92 %	70-130
Tebuconazol	119,8 %	70-130
Ciproconazol	85 %	70-130
Diuron (Karmex)	95,2 %	70-130
Paraquate	100,2 %	70-130
Tiodicarbe	88,72 %	70-130
Tiram	104 %	70-130
Flutriafol	115 %	70-130
Ametrina	106,4 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Propargito	100,8 %	70-130
Tiametoxam	112 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	97 %	70-130
Difenoconazol	93 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14275-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14925-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	112,3 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14283-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14933-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Profenofós	95 %	70-130
Terbufós	124,6 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14410-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	78,95 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	98,19 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15087-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	100 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	14/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	18/05/2026	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	20/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4e4f003a32494a27930cab53fca32cb0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P6 - Poço Produção)	**Código da Etiqueta Nº** 1840405
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48999/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4e4f003a32494a27930cab53fca32cb0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48872/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1832570
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,23	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL14263-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48872/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.62 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48872/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f778ffab0d67442a830705c01b258aa6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59506/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1849983
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	101 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59506/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17575-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17576-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59506/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9ae2bd401fe64ecdac32bd15a1a7380f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72626/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1849988
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,29	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	87 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	94,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21773-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21774-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.37 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72626/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 63aa2ca5ba2f4e6baf5772bd0e4c8802

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82773/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P6 - Poço Produção	**Código da Etiqueta Nº** 1918129
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,79	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	108 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23254-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,02 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24043-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
Tolueno-d8	115 %	70-130
Epicloridrina	108 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82773/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24139-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.3 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/08/2026	06/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 603562390eae4943814238ab0e7398f6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico