RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87032/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1635383
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 12:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:19

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,77	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	112 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	116 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87032/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28559-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28560-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.74 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87032/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ed2b28f07087485c98f2a39703f8757a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97932/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1658604
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,03	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	76 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97932/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	115,2 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31781-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31782-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.8 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cc3427447be2431c93abfffbc19a5f19

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112343/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (Poço Pista de Teste) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662650
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 12:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,12	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35563-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112343/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,24 %	---	---
Tolueno-d8	86 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35990-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	79 %	70-130
Epicloridrina	107 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36081-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36082-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.03 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	12/11/2025	12/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7e5a090be900407491a54e58472c6e2c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112352/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Pista de Teste) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662722
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:15

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	22,7 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,039 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,090 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	2,427 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	45 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,024 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	31 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	101 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	62 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	99 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	85 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35116-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	50 %	---	---
Terfenil-d14	39 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35604-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	74 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	38 %	30 - 130
Terfenil-d14	36 %	30 - 130
1,4-Diclorobenzeno	37 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35151-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	114,55 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	101 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35639-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	109 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Monoclorobenzeno	121 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35199-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35711-1/2025.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112352/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Manganês (Mn)	103 %	80-120
Sódio (Na)	101 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120
Fósforo (P)	100 %	80-120
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36068-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cloreto	118,05 %	80-120
Sulfato	115,6 %	80-120

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO35831-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL36311-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fósforo (P)	110 %	75 - 125

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112352/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.71 °C
Temperatura Ambiente: 39 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	08/11/2025	Odor: IT 06-07.265	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	10/11/2025	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/11/2025	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2dd4fee66dc74520897294356cf1d921

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Pista de Teste) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662708
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,026 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	41 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	42 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	73 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	96 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	77 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	87 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	88 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	102 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---
Terfenil-d14	70 %	---	---
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130
Terfenil-d14	61 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Terfenil-d14	69,96 %	---	---
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130
Alacloro	71 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terfenil-d14	62 %	30-130
Trifluralina	89 %	30-150

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Decaclorobifenil	56 %	---	---
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Benzeno	72 %	70-130
Tolueno	112 %	70-130
Tricloroeteno	125 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35158-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	96,16 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	76,52 %	---	---
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35646-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	97 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
1,4-Dioxano	116 %	70-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Arsênio (As)	96 %	80-120
Urânio (U)	90 %	80-120
Cromo (Cr)	90 %	80-120
Bário (Ba)	95 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35495-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Difenoconazol	90,4 %	70-130
Tiodicarbe	92,6 %	70-130
Paraquate	91,6 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tiram	78,2 %	70-130
Carbendazim	110,2 %	70-130
Ciproconazol	110 %	70-130
Epoxiconazol	96,4 %	70-130
Carbofurano	79,6 %	70-130
Flutriafol	85,8 %	70-130
Ametrina	97 %	70-130
Propargito	112,6 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	110,6 %	70-130
Tiametoxam	108 %	70-130
Diuron (Karmex)	108,2 %	70-130
Tebuconazol	87,8 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35496-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35952-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	96,62 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35497-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35953-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terbufós	88,6 %	70-130
Profenofós	96 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120
Arsênio (As)	115 %	80-120
Selênio (Se)	104 %	80-120
Antimônio (Sb)	103 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

Edson Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36068-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrito	107,3 %	80-120
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrato	108,45 %	80-120

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	120 %	70-130
Microcistinas	102 %	70-130
Cilindrospermopsina	96 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35708-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL36185-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Fipronil	96 %	70-130
Picloram	106,4 %	70-130
2,4-D	98 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.86 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	---	13/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	13/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9481a1df85754627a1c600eabc4525c2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112366/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço Pista de Teste) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662708
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.86 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9481a1df85754627a1c600eabc4525c2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123145/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1709776
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,80	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	87 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	108 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38369-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	80,01 %	---	---
Tolueno-d8	88,62 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123145/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	101 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39153-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	101 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39156-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.87 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123145/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	09/12/2025	09/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c5c3e20d55824371a79ecf51566f9c77

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3185/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1735827
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 15:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,69	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	109 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO987-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	108,02 %	---	---
Tolueno-d8	116,57 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	97 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3185/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL980-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	92 %	70-130
Epicloridrina	86 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.25 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3185/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	14/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1a82c35044604f3cb61aa26de5792436

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15383/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1754708
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,33	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	113 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	73 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4189-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	128,14 %	---	---
Tolueno-d8	71,29 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4396-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	101 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL4606-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4607-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 28.63 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s)

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15383/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e8b9d19f232c458f941e514ae8f63c60

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22832/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1778872
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,56	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	71 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	76 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6257-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,03 %	---	---
Tolueno-d8	126,53 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6524-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	108 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6829-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6831-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	96 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.75 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22832/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9313096d3b3b4e5b9c869290ed33f1dd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37291/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1805005
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 10:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,46	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	108 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	120 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37291/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11380-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11381-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.49 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c5cdbc5aca734601b67e47945507acce

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P14 - Poço Pista de Teste)	**Código da Etiqueta Nº** 1840409
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	41 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	36 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	79 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	91 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	71 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	40 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	50 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13868-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14441-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	82 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14041-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno-d8	113,36 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	98,93 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14644-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	74 %	70-130
Tricloroeteno	74 %	70-130
Tolueno	106 %	70-130
Tolueno-d8	125 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14265-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

Edson Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14265-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14915-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	106 %	70-130
Carbendazim	100 %	70-130
Epoxiconazol	126 %	70-130
Tebuconazol	122 %	70-130
Ciproconazol	86 %	70-130
Diuron (Karmex)	90 %	70-130
Paraquate	112 %	70-130
Tiodicarbe	118 %	70-130
Tiram	100 %	70-130
Flutriafol	106 %	70-130
Ametrina	98 %	70-130
Hidroxiatrazina	105 %	70-130
Propargito	118 %	70-130
Tiametoxam	110 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	96 %	70-130
Difenoconazol	106 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14279-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14929-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	104,92 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14287-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14937-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**

Edsio Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

Profenofós	96 %	70-130
Terbufós	106,4 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	109 %	70-130
Tolueno-d8	87 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.12 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	14/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	12/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ba8afb7cb7fb46069c2625c705d15f73

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P14 - Poço Pista de Teste)	**Código da Etiqueta Nº** 1840409
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.12 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48996/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ba8afb7cb7fb46069c2625c705d15f73

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48982/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P14 - Poço Pista de Teste)	**Código da Etiqueta Nº** 1840423
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,018 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	29,6 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,0502 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	2,948 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	44 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	0,226 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	43 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	82 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	62 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	42 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	114 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	41 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	111 %	80-120
Ferro (Fe)	88 %	80-120
Fósforo (P)	120 %	80-120
Manganês (Mn)	119 %	80-120
Sódio (Na)	102 %	80-120
Zinco (Zn)	113 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO13419-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL14081-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	90 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	90 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13813-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48982/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14387-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Sólidos Dissolvidos Totais	102 %	85-115

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO13928-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL14527-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Fósforo (P)	99 %	75 - 125

Branco do Método - VOC (L) BCO14041-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	113,36 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	98,93 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14644-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Monoclorobenzeno	74 %	70-130
Tolueno-d8	125 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	117,25 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.17 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	09/05/2026	Odor: IT 06-07.265	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	11/05/2026	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/05/2026	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48982/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: acca4f3c39bc4f11af0791caa6c35314

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48869/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1832573
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	99 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL14861-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	94 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14862-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14471-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48869/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15148-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91,52 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130
Tolueno-d8	87 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.08 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48869/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 306958d1872347a09abe6f826a8f458b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59503/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1849986
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 11:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	107 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	89 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59503/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17664-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17666-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59503/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: df2bb21fef11411393331e270b192652

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72623/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1849992
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 13:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,42	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	115 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	109 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	115,22 %	---	---
Tolueno-d8	106,52 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL21046-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	101 %	70-130
Tolueno-d8	80 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72623/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20541-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21342-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	93,1 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21767-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21768-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.94 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72623/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	13/07/2026	13/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f99102d9f75845098918d7f660ec1acf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82770/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P14 - Poço Pista de Teste	**Código da Etiqueta Nº** 1918132
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,74	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	109 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	117 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL24038-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23254-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,02 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82770/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24043-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
Tolueno-d8	115 %	70-130
Epicloridrina	108 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24141-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24970-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	103,9 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82770/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/08/2026	06/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 921e8dfa96bf48d0a802a5615984151b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87028/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635387
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 10:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	104 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	121 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.03 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5297374b40c047b5ba02494ae4e3a74d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87029/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635386
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 10:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	90 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	113 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.26 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87029/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 032a563e2ce74e67b1a42d5ca944a7b4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87023/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1635392
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 09:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,49 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,89	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	102 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	95 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28559-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28560-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.3 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87023/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b39fb6748e404af4b40e9e53e2636aaf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87042/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635373
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 10:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28562-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.03 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87042/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2861cad9f8504521a6e80b86331ecc20

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87043/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635372
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 10:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,46 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,86	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL28559-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28560-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87043/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.56 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2ecf88af85e84b5f821a6d995983531a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87037/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1635378
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 10:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28565-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.9 °C
Temperatura Ambiente: 24 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87037/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0a58b70bbb004c3e9d86130cc309f68a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90079/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635479
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 09:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29526-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.74 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90079/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f482ccc15e864cc9bc6c1b7c281b9272

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90080/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635469
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 09:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,39	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO28447-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL29525-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL29526-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90080/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.68 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3bf8931b646a45e1bd0568775167ffc6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90074/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1635496
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 09:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.26 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90074/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3a551e1f63434e69ac24dde1b66b84fa

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93280/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635483
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 09:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30377-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.35 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93280/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c87baaa1a2cf4873959ae5fc44493aad

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93281/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635472
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,19 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	6,90	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO29196-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL30376-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	97 %	85-115

ACL - Turbidez ACL30377-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93281/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.46 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0430e787b4a24f96837448f705e6408d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93275/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1635503
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 08:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30377-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.4 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93275/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4d2bd31dae094310baf99c13065285fd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96031/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635487
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.6 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cd9db2d6b08a4713a0cfc05b294c4c9d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96032/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1635477
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,62 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,70	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO30448-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31030-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96032/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9c2e023569dc4e909adbaacf163db099

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96026/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1635508
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.9 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96026/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 478de8fbfc474d22a5ccc00af4a6378a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97936/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658610
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	91 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30994-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31478-1/2025.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97936/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	89,1 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.7 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 896a3edb7a3f40f0baa723de2d16ec21

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97935/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658609
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	98 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	98 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	115,2 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.8 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97935/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a870d8bbff6d4e37ad82a096db1bc2fb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97942/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658616
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 09:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,67 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,94	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	78 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30994-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31478-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	89,1 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31767-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31769-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97942/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5f9c7f14603c477e98eadd2009058195

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97928/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658600
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 09:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31787-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97928/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4de5638f726f4a21a9355002b5e97c78

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97922/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658594
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31773-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.7 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97922/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 08c5747c9d6346c081c705262454b88c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97921/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658593
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,66 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,90	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31778-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31780-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97921/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.8 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3e4e7f4be914462b82d766b45aafc8a4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100984/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658678
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 08:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32741-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.98 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100984/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 09dc7de89ba64956bccde1a66386e614

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100993/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658672
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 08:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32729-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.95 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100993/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 711216dd329444feac83a5fb9d237ac5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100995/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658671
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 08:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,48 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31874-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL32740-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL32741-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100995/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.41 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a8ed2253a8d84c869acfbbb7665fcee9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104438/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658705
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33547-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.5 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104438/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0146472eb7bf4b89b9111fe3f3a51438

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104444/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658698
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33547-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.3 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104444/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: be0b2b3a43d947b6bb130751473ee7bf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104445/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658697
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 17:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,61 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,60	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO32946-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL33540-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL33541-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104445/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.4 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e82525b9784b427ea212bdf5c31cac65

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107305/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658744
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 07:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34454-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.1 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107305/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 84498cd43f224b8a80f32f8777d44b3d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107303/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658731
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.3 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107303/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: aef0c0ba43f145a9a170b0706f2cfbe5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107301/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1658715
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,84	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL34384-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO33927-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107301/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.7 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b243e02231674c2dbb1a7bac84949106

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108702/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Body Shop - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1659489
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 09:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 16:15

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35078-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.72 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108702/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f58ddeab825c414cbb5cf5648acdef07

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108708/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1659483
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35076-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108708/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7c59981990b24041a0854092198ad673

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108709/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1659482
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,12 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,29	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO34431-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL35089-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL35090-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108709/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.76 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0abdbee0e2a742ae974a58d265224bc3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112339/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - I (Caixa d´água Pintura) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662657
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 08:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35158-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	76,52 %	---	---
Tolueno-d8	96,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35646-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	85 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.04 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	13/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b285c863085347069f532fba467e15ef

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112340/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - Mensal (Casinha de Tratamento da Pintura) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662656
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 16:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	85 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35165-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,25 %	---	---
Tolueno-d8	85,99 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35653-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	108 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112340/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 86de8536d6f34d45a4bd640f6bdeabbf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112333/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662663
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,65 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,53	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35164-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,27 %	---	---
Tolueno-d8	78 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	78 %	70-130
Epicloridrina	114 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	88 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36203-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.87 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112333/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4b2917ebb6504191837049263b75bd16

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112292/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino Body Shop) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662755
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 09:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.2 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112292/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 93f884cecb82443b91809826967d55e0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112297/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (Caixa d´água Pintura) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662741
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.04 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112297/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c4912a4ee8bc434e9573f1b20ceb9614

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112298/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Pintura) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662737
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 10:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,23 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,53	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL36081-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36082-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112298/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f53e180e811c4d31a98de9335abff046

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114814/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1716498
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36669-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores Nº 114814-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662744

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.87 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114814/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114814-1/2025.0 para versão 114814-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de " Reservatórios (Caixa d´água Pintura Caixa d´água Produção - torneira de jardim Caixa d´água... "

  para "Caixa d´água Pintura" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d8677d8c132548349ff22ed4b968a7cd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114815/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1716480
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,76 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,41	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL36665-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	107 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO36475-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores N° 114815-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662738

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114815/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114815-1/2025.0 para versão 114815-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de "Saída do Tratamento (Casinha de Tratamento do P&A Casinha de Tratamento da Produção ..)"

  para "Casinha de Tratamento da Pintura" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	14/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	13/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	14/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	13/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114815/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 6d14084c0ad541e78fcaa1cb42a1ecf6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114810/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição (torneira do banheiro masculino Body Shop) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662758
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 08:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 13:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.95 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114810/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ffa229bd2bc449f6b1500c93977b480f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116926/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1662747
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.96 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116926/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ba055876b88a4a5c9632978494a895d0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116927/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1662739
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,37 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37031-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL37698-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116927/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.94 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7a47167b98904936bb7375c58b9508a4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116921/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1662763
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116921/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b90dab1873c04166a1c01ce74bffb51c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119724/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (Torneira do banheiro masculino Body Shop) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662767
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 08:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.77 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119724/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1e1f88c5dd574118b717dbb71639d86e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119729/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios (Caixa d´água Pintura) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662750
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 08:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:45

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119729/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 531f7c2d4662466c8c13afd9208f7b8c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119730/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento (Casinha de Tratamento da Pintura) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662740
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 08:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:45

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,00 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,46	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37544-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL38582-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119730/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.5 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	29/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	28/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	29/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	28/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 23b0d737500746e2b0714bc845b0d427

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112362/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662712
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	95 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112362/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: dfde596fd4224a0bbae8d8ffe2d50cd4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112349/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Pintura) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662725
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:15

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	2,228 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	24,5 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,043 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	3,901 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	55 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,029 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	62 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	116 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	113 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	104 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35116-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Terfenil-d14	39 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	50 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35604-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	37 %	30 - 130
Terfenil-d14	36 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	38 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	74 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Tolueno-d8	97,7 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Monoclorobenzeno	120 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35199-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35711-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112349/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120
Sódio (Na)	101 %	80-120
Manganês (Mn)	103 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35540-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL35973-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sulfato	107,45 %	80-120
Cloreto	94,8 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112349/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	08/11/2025	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c879d61d3dd44317ac7a3121d9db7f5c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Pintura) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662711
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,032 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	0,219 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	0,767 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	44 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	45 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	76 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	97 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	89 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	99 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	102 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Terfenil-d14	70 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Terfenil-d14	61 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Terfenil-d14	69,96 %	---	---
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Trifluralina	89 %	30-150
Alacloro	71 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terfenil-d14	62 %	30-130
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	56 %	---	---

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Benzeno	72 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno	112 %	70-130
Tricloroeteno	125 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35165-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	85,99 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	96,25 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35653-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
1,4-Dioxano	86 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cromo (Cr)	90 %	80-120
Bário (Ba)	95 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Arsênio (As)	96 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120
Urânio (U)	90 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35495-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Difenoconazol	90,4 %	70-130
Tiodicarbe	92,6 %	70-130
Paraquate	91,6 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tiram	78,2 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Diuron (Karmex)	108,2 %	70-130
Tebuconazol	87,8 %	70-130
Flutriafol	85,8 %	70-130
Tiametoxam	108 %	70-130
Carbendazim	110,2 %	70-130
Ciproconazol	110 %	70-130
Epoxiconazol	96,4 %	70-130
Carbofurano	79,6 %	70-130
Ametrina	97 %	70-130
Propargito	112,6 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	110,6 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35496-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35952-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	96,62 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35497-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35953-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Profenofós	96 %	70-130
Terbufós	88,6 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Selênio (Se)	104 %	80-120
Antimônio (Sb)	103 %	80-120
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120
Arsênio (As)	115 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36068-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	107,3 %	80-120
Nitrato	108,45 %	80-120

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cilindrospermopsina	96 %	70-130
Microcistinas	102 %	70-130
Saxitoxinas	120 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35708-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL36185-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
2,4-D	98 %	70-130
Picloram	106,4 %	70-130
Fipronil	96 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	13/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 63b3f61d136f4cfb9a9aaeee41f31099

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento da Pintura) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662711
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	0,767 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112363/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 63b3f61d136f4cfb9a9aaeee41f31099

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112357/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino Body Shop) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662717
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 08:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	74 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112357/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.17 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 20d6b05fd3e2477b8a75e96fd53e1ec2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123141/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709785
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	78 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	101 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38370-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	101,23 %	---	---
Tolueno-d8	121,9 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38831-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	71 %	70-130
Tolueno-d8	81 %	70-130
Epicloridrina	117 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123141/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.02 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123141/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9d5b42837a6a4606b6c8ed9abecdde84

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123142/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709783
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	94 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	77 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38373-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	121,59 %	---	---
Tolueno-d8	86,72 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38834-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	111 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	98 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/12/2025	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123142/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 65b3a7edd84647d4a364f2b9802a0ac1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123136/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709791
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 08:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 11:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,59 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,55	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	91 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38377-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,31 %	---	---
Tolueno-d8	111,43 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38840-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130
Tolueno-d8	122 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.56 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123136/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/12/2025	11/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fa8370de71574a1d9ddb126fc5b755f4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123220/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709761
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.43 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123220/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 09bde9ca09f741f292cc66d3429737cf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123221/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709758
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 18:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,91 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123221/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.08 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	06/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d78aca65d0a24751b312be56fa64d875

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123215/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709767
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 08:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123215/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 024f9da8a87848da9c319c60213aa4e9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126763/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709813
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40230-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.74 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126763/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cc69ecf3460e46e294e34d801427410c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126764/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709807
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/12/2025 16:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,81 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,49	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO39195-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL40216-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL40217-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126764/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.67 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1f75a6b75ae6495bab604756d4b2a06a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126758/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709820
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 08:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40230-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.26 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126758/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d0beea0e16764557a5996a797ed18628

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130139/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709827
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 29/12/2025 09:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.34 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130139/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6fa3ea8964a64b9dbf1091487a6bcf73

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130140/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709824
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 17:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,72 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,53	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL41258-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40849-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130140/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.42 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c43f0f8d57104bfcaf68ba9d02031a83

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130134/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709834
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 09:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 07:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41257-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.74 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130134/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bb941416518740aab1418f3343ec1d59

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130974/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709845
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 10:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.26 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130974/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c1862be6c141451ea9d2848f49c16dd9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130975/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709839
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 07:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,85 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,41	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40926-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL41651-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130975/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.67 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	26/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: da88a534f8424f628ffb27ef11725268

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130969/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709861
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 07:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130969/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b507f821aff64551a3c5bb1f3a0c8d11

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 290/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709913
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 290/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1dd1848c695447b6a5383e48467db0b0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 291/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1709910
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,11 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,53	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO167-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL748-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 291/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a47e4e40f6354ea8a8c3d1db414c3a99

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 285/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1709918
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 07:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.94 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 285/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5520e2cf83fd4199bf3376e0780fef77

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3181/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1735854
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	72 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	108 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO988-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	75,79 %	---	---
Tolueno-d8	102,55 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL981-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b5fd3926fa3f4ad0b4b0dbdd3afc48f5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3182/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1735849
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	115 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO852-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	89,81 %	---	---
Tolueno-d8	93,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL866-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	118 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.17 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 26d7e3670c054aa9ad06f196e3bcad97

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3176/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1735862
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 07:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,01 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,61	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	78 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO833-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,4 %	---	---
Tolueno-d8	126,94 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	114 %	70-130
Tolueno-d8	126 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.71 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3176/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	12/01/2026	12/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c5c2f84085374915921418e75cc68695

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3195/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1735801
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 08:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.22 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3195/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fda0cc6210914840bb2127e77479366f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3196/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1735798
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 18:54

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,52 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1378-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1379-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3196/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.15 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 85e0840b783a419785ad07e0b01d2c4a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3190/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1735806
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 07:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:38

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1086-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.69 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3190/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fb97424aabdb4ea9ab128658f5543750

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5830/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736039
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.02 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5830/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d7255f837a6d4e6fae761d659b5309d4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5831/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736025
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,11 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,59	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO1651-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL2094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL2095-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5831/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.49 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 93c4f7fbd63f4aa2a5499f0a477ad6a8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5825/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1736055
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 10:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.3 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5825/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 48a5d2c30ba94419ab0790842b653ea8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8441/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736044
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.73 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8441/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: aa0cfcb86f37478c967f9bfa7f411ea4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8442/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736028
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,02 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,51	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO2462-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL3025-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8442/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.79 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5ed063a05ae948efab621ee642ae273e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8436/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1736065
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 08:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.14 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8436/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 636e372ef2094d369509c48268132d9a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10929/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736047
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:18

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3504-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.66 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10929/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1b976eb41d1c440fbc02665a70d93ec6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10930/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento da Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1736031
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/02/2026 16:17

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,80 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,30	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL3503-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3504-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO3522-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10930/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.63 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2444f3cd41614988961a0b3af398c490

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10924/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1736069
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3510-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.4 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10924/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ad481ea0a87e45a2a4839c5556307bac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15373/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1754755
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 07:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 20:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,62 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,42	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	97 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

ACL - Cor Aparente ACL4606-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4607-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	112 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.12 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15373/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.

Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0cfb7cc5a1464f9fb9617b0b67f6d61a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15382/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1754710
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4152-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,35 %	---	---
Tolueno-d8	76,24 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4351-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	124 %	70-130
Epicloridrina	108 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.5 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15382/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9f7361eb1f024081b689ede9e14d6901

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15377/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1754715
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	112 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	78 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4189-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	128,14 %	---	---
Tolueno-d8	71,29 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4396-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	101 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.55 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15377/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 610abba95b4046f4b493671636e4a98b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15387/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1754700
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 07:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 17:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4607-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.17 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15387/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4d924aa2616241dcae4282ef90a94678

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15391/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1754696
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 15:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.57 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15391/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e98ee600898347978aa0ea8f01729301

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15396/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1754691
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 08:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 10:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,69 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,09	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4606-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	103 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4607-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15396/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f8688413cdc849919e1ef0b43f65254e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15967/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1754772
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 09:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 17:51

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.09 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15967/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1625837ab477407c8aa25870e64e3a3a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15962/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1754768
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 09:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 16:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.61 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15962/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8eb17d7810844082b5fdca240dfa62db

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15955/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1754762
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 09:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 15:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,72 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4711-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4552-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15955/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.44 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b998eba6ac5d4cdd94a017201d409227

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18140/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1754791
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 09:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6033-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.52 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18140/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8ad15af6932244c9bca3e6bf0a362f43

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1754778
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 09:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,30 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,62	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5051-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6032-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6033-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.1 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 62389a175dbe4a62917fc3c3c21a72bc

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18144/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1754787
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 09:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6044-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.86 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18144/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 781a0c6cd6fb438aada63d960ed45507

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20364/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1754823
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6588-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.49 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20364/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 833e3116453742cabe77b820c483f1cf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20368/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1754804
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 13:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6582-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.92 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20368/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bf5198b05a05473787b21438c265c8f0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20373/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1754792
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 13:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,36 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,36	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6580-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6582-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20373/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.21 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	25/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20373/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 3451c199bf0a4f19b4c29c4be427a63d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22822/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1778896
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,93 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,55	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	101 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	94 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6257-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,03 %	---	---
Tolueno-d8	126,53 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6524-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	108 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22822/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6829-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6831-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	96 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.62 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22822/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2631c08d557145ef9c403e7eee0fbd93

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22831/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1778876
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	117 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6257-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,03 %	---	---
Tolueno-d8	126,53 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6524-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	108 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.65 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22831/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0a8780d4ca2a4c508745eaacd3e934dd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22826/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1778888
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	76 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6257-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,03 %	---	---
Tolueno-d8	126,53 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6524-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	108 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.6 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7556964fc81148dcab8ea8d4fe3db649

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22769/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1778861
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.62 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22769/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2b7932d79c8a4c2a9a48cb28728e61a0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22778/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1778832
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 08:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,88 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,25	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6824-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6827-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22778/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.67 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	04/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22778/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: d910268acb9d46dc9b38f12fefa9b497

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22773/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1778850
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 10:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.65 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22773/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 8dc7802a7f5f4774b0f7344adf8ba7f6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26380/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1779096
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.45 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26380/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a2b7c31f2b924808b5cddd4095389a03

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26389/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1779007
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 13:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,20 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,55	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO7302-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL8397-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26389/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.59 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	12/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26389/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: e8fc035e56c0428caaebeb38985b1920

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26384/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1779050
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 13:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.87 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26384/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ed3333d8c7e541e6b5054b8a4da81daf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29491/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1779234
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9004-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.75 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29491/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 24b379ac46f5458b922cd14454e57e17

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29486/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1779219
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9031-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29486/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 5920b71fb15642f6a996b50410939bc9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29485/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1779163
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,05 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,40	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8110-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9031-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9032-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29485/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.96 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	17/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	17/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29485/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 496583219f0d4fcb8dbc6cbccacef847

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31752/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1779322
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 12:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9681-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.8 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31752/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fa58db858aad45238f8daa0a021242d2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31761/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1779306
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,56 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,02	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8875-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9674-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9675-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31761/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.9 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31761/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 81f75ab06e8f46b2ac969bb76569c378

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31756/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1779313
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9689-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.1 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31756/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 94663b17cab34b40954c0d85798ac6ff

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34353/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1779346
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10084-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.91 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34353/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3794f26546b241998b391d02e80f0558

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34362/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1779333
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/04/2026 08:41

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,52 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,28	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL10085-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL10086-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34362/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.91 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	02/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	31/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	31/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34362/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 40858b68cd234add96756763326b2b66

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34357/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1779342
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 09:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10081-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.8 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34357/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 81f9b11c3ce24bb58a8f1e8144bf999f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37300/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1805015
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:49

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,29	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	104 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	92 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11382-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11383-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	106 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.88 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37300/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f60f7fa1bb8445119209013039afa32e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37295/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1805011
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 10:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	111 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,37 %	---	---
Tolueno-d8	116,56 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL10997-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	122 %	70-130
Tolueno-d8	91 %	70-130
Epicloridrina	98 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.56 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	13/04/2026	13/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bc009645f1b04fc9821cc70653ff5245

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37292/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1805006
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 10:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 08:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	107 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.53 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37292/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b0c81bb71d0f4e889459d2992af05742

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37299/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop)	**Código da Etiqueta Nº** 1804989
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11372-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.89 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37299/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5ede29d43f0d41fb91573c77207f0f01

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37293/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1804962
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 10:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,41 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,28	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37293/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.53 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37293/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: b0720d6d6b9345c7845c66cf495892ba

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37294/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatório Pintura de Peças P-03	**Código da Etiqueta Nº** 1804976
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 10:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11487-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.48 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37294/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6045dd226ed9412a991598e0d856a073

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39639/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1804993
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 11:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11858-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.73 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39639/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 37b0ddbc8e6143e7a40301de426e2c27

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39652/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1804965
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 11:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,27 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,42	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11098-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11851-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	93 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39652/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39652/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 61eb07e0a955439b97fc41118e29ad5b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39646/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1804979
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 11:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.35 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39646/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ffbb5c86103040139f595656a900a16c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42323/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1804997
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12608-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.97 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42323/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 02297cb4f1e3400f9b6e2623804ccf65

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42332/2026.0.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1804968
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 11:10
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/04/2026 13:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Unidade de Medida	Fator de Diluição	LQ/Faixa	LD	Incerteza (±)	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	---	< 0,10	NTU	---	0,10	0,04	N.A.	5,0 NTU	2839
Cor Aparente	---	< 5,0	uH	1	5,0	1,5	N.A.	15 uH	2855
pH	---	7,22	---	---	1,00	---	---	---	2401
Coliformes Totais	---	Ausente	P/A	---	---	---	N.A.	Ausente P/A	2850
Cloro Residual Livre	7782-50-5	1,04	mg/L	---	0,10	---	---	5,0 mg/L	2401

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11900-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	Unidade de Medida	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente	P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL12603-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL12604-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42332/2026.0.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.3 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	23/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	22/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	23/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	22/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 921fe03eff1945a8b18476862afe3e64

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42327/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1804982
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 11:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.75 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42327/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 63349484af7948df8370eec3af090afe

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44010/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1805001
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/05/2026 07:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.66 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44010/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7c425412e2114c30beaba553d2416b42

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44019/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1804971
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/05/2026 16:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,97 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,12	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL13247-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO12788-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44019/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	27/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	27/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44019/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: bde5f9aafb824551969e48344b3805d3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44014/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1804985
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/04/2026 17:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.24 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44014/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6f658a9d121c4d138fc086cfad12e9ad

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48973/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P1 - Rede de Distribuição - Body Shop)	**Código da Etiqueta Nº** 1840433
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 09:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	< 0,050 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	< 0,00200 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	63 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	75 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	66 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	111 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13340-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48973/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13340-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	42 %	---	---
2-Fluorobifenil	37 %	---	---
Terfenil-d14	39 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL14002-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	47 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	32 %	30 - 130
Terfenil-d14	52 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14043-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	125,92 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	95,24 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14646-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	119 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	15/05/2026	15/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48973/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d2a326c61e094bc8b0b07e2554df2522

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48977/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P3 - Reservatório Pintura de Peças)	**Código da Etiqueta Nº** 1840429
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 10:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	< 0,050 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	< 0,00200 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	34 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	59 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	49 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	94 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	42 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	112 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48977/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14043-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	125,92 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	95,24 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14646-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	119 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edson Pereira Figueiredo CRQ 04263339 - 4ª Região Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.65 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	15/05/2026	15/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48977/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 48e34f1b76884e6dbaf591d4e13be779

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49036/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1832583
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 09:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	70 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	72 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL14250-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14251-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49036/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.29 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49036/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4dfdf45258a54ef6a7ce07be44c55f5e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a “Chave de Validação”.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49040/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1832579
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 10:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:41

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	103 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14471-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15148-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91,52 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49040/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	87 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.68 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49040/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2e30eae5d5ab48d999b8050322208aac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48868/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1832574
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:28

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	98 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48868/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	87 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48868/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2eadecd3b9764cfca1d4947bf49509db

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49024/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1832660
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 09:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/05/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL14124-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.81 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49024/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 481cdb3ca0f64dbd895dab2c9ec4dca2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48875/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1832558
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:03
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/05/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,11	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL14263-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48875/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	09/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48875/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: e50c640a69474f3a947cae646c38f174

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61866/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1832651
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 10:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/06/2026 14:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17805-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.64 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61866/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 811553b182db41bb9036eaa20cff53a5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51335/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1832663
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 09:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.34 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1de5088093ba4c0a80e39299b19f0a78

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51332/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1832653
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 09:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.5 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51332/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: da9f35cac8564a2cb5ede34a3a512af6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51326/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1832560
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,16 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO14111-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL15222-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51326/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.85 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51326/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: b113f0d2acea4100b5a09bb05ec188f3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53092/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1832666
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 09:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.42 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53092/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 88388005e6964bf8ba4fd489393c0f4e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1832562
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 09:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 26/05/2026 12:49

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,14 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,11	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL15634-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15097-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.89 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53083/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 807a6c5bf2cf4a2ca1d716a932bea86a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53084/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1832655
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 09:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.73 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53084/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5a111323fb1a45898292fa1387d1ce6a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55819/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1832746
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16668-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.2 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0a563b39daf24bbc8e19fae5deffc996

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55810/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1832648
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 03/06/2026 16:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,78 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,06	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15630-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17065-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	93 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17066-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55810/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.1 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55810/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 9d6183b84050484ca481627e6d9f2247

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55818/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1832745
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16653-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.3 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55818/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4c8286dd0fc44c609c67065428a9486a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48986/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P P1 - Rede de Distribuição - Body Shop)	**Código da Etiqueta Nº** 1840419
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 09:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	118 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14043-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	95,24 %	---	---
Tolueno-d8	125,92 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14646-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130
Tolueno-d8	119 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48986/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.25 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	15/05/2026	15/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49928/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P5 - Estação de Cloração Pintura)	**Código da Etiqueta Nº** 1840424
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 11:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	1,641 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	33,7 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	3,996 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	56 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	45 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	38 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	120 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	100 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	92 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13807-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	55 %	---	---
2-Fluorobifenil	33 %	---	---
Terfenil-d14	40 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL14381-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	40 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	30 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	43 %	30 - 130
Terfenil-d14	47 %	30 - 130

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13818-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14392-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	102 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO14027-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14632-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	106 %	80-120
Ferro (Fe)	97 %	80-120
Manganês (Mn)	88 %	80-120
Sódio (Na)	91 %	80-120
Zinco (Zn)	84 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14041-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	113,36 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	98,93 %	---	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

ACL - VOC (L) ACL14644-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Monoclorobenzeno	74 %	70-130
Tolueno-d8	125 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14560-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL15246-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloreto	99,35 %	80-120
Sulfato	97,25 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO14755-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL15436-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Amônia (N)	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49928/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	14/05/2026	19/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	13/05/2026	15/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	09/05/2026	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a75fbd6ac6644ad285fe4c47685a6574

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P5 - Estação de Cloração Pintura)	**Código da Etiqueta Nº** 1840410
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,037 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	0,459 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	41 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	41 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	56 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	88 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	59 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	93 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	35 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	35 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	122 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	122 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13639-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14305-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	93 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	100 %	70-130
Tricloroeteno	82 %	70-130
Tolueno	117 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14266-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14266-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14916-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	100 %	70-130
Carbendazim	118 %	70-130
Epoxiconazol	102 %	70-130
Tebuconazol	118 %	70-130
Ciproconazol	120 %	70-130
Diuron (Karmex)	106 %	70-130
Paraquate	106 %	70-130
Tiodicarbe	100 %	70-130
Tiram	102 %	70-130
Flutriafol	112 %	70-130
Ametrina	108 %	70-130
Hidroxiatrazina	90 %	70-130
Propargito	112 %	70-130
Tiametoxam	90 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	116 %	70-130
Difenoconazol	92 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14280-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14930-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	96,3 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14288-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14938-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Profenofós	79 %	70-130
Terbufós	91,2 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14412-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	78,19 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	76,32 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15089-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	101 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	90 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	18/05/2026	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	20/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8ca109c32bec4b46b4e937fb95f9d3b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P5 - Estação de Cloração Pintura)	**Código da Etiqueta Nº** 1840410
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	0,459 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48995/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8ca109c32bec4b46b4e937fb95f9d3b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48990/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P3 - Reservatório Pintura de Peças)	**Código da Etiqueta Nº** 1840415
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:10
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	121 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Tolueno-d8	125,46 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48990/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.87 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 33c648eccdf742d78f35d0803205e18e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59493/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850009
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,09 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	104 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	91 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16409-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17206-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	92,65 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59493/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17579-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17580-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.04 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59493/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: af68223799514a09bb5f4b236060c0f1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59497/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850002
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	105 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	89 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59497/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.48 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59497/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 55149a1837e14c2c9922164191a49271

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59502/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1849993
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	108 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59502/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.98 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59502/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f96b4ccd93f441f79ed2312b4e3c5a37

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59480/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850098
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:47

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17657-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.04 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59480/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: d365185fe0a7429dbd8c8b9af8f8cde4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59484/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850073
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17578-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.59 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59484/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9676f9badd11437b9b487d124fe11cfa

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59489/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850045
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 10:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,13 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,17	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17659-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17660-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59489/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.98 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59489/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: fd065c8d2817492c925c4a9eeea043b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61849/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850102
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:54

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.46 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61849/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ddd71f003a604ccfaaf13a59181ff829

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61853/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850076
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.32 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61853/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: de35822f646b44e2bfd4f3f4b3e42700

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61858/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850049
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/06/2026 08:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,14 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,41	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO17358-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL18264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61858/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.82 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61858/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f2235ed3a2c142d1badbff1293db898e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64892/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850106
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18958-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.4 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c5f6f83d469b4e81a9c508ee174cb9e4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64901/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850052
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 10:16

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,73 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL18957-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18958-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18371-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64901/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.09 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	18/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64901/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: bedab3f4e4694e818bbf61c0f4b96d7a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64896/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850079
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18954-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.64 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64896/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 751b053e219f472dbd1eac1fac36de3c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68075/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850110
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.93 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68075/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 720161894e3046a8a5b6ba3b2a3fdef3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68079/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850082
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.54 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68079/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0d5a388e5cba44e5a1ccfd4dd69d74c2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68084/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850056
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 14:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 01/07/2026 15:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,12	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL19569-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL19570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68084/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.54 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68084/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 6bc93ce55341498a96e0897fb54c59ea

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69363/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850114
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 10:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20328-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.47 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69363/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d6b7ef66506f4e5da879ff7d63cc4ab6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69359/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850085
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 10:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20463-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.99 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69359/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: b8b3cbdf3bea4ff4901188b5edbcb7af

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69354/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850059
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 10:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/07/2026 09:45

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,74 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,36	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO19373-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL20919-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL20920-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69354/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	01/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69354/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ff52f2fbdb5c4808afe491f5a3b7c57f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72613/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850013
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,48 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,19	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	116 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72613/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	94,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21773-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21774-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.31 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72613/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 73b69562a3b84b28bafa00067979f941

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72617/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850005
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 13:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	83 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.13 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9cc2f274900a4d0aafdc6de2f21a32e9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72622/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1849996
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 13:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:02

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	121 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	108 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	115,22 %	---	---
Tolueno-d8	106,52 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL21046-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	101 %	70-130
Tolueno-d8	80 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.92 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	13/07/2026	13/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4d946a71130d47b6b4ba8e09bae2bc29

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72600/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850118
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 12:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21774-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.3 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72600/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7832a541cff844efad36399ce96603a8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72604/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850088
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 13:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21780-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.11 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72604/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 05a0926041d0413b878849271708 50f8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72609/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850062
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 13:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,80 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,17	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL21776-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21777-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72609/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.92 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	07/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72609/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 604c6ab4b89f422396c3718a45e11aca

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76059/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850122
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 10:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22231-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	86 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.1 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76059/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cb96cfe5adab4287a52c9886ed457e9b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76063/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850091
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 10:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22 67 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76063/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c45f226e170f4261b3ab82c521c96ca7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76068/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850065
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 10:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,90 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,17	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO21363-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL22229-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL22231-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	86 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76068/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.08 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76068/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 3d931f76d524427c95b310016b1f0843

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78142/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850126
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78142/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 597c7e98eea74388965b64d4d76175d2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78146/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850094
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 09:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.5 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78146/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7494ede209514ff3aba79da35618fe7b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78151/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850068
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 09:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,42 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,98	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO22007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL23359-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78151/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	22/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	21/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	22/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	21/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78151/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 0fa3b58057114fbfa1172271df3331e1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81444/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1850218
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24050-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	106 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.5 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81444/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a4f9a85792d64384838ae2c0fd5862b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81448/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1850211
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24063-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.1 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81448/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9ad6ba2473ed4cc581b0d8e54295c61c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81453/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1850203
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,24 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,16	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23032-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24057-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24059-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81453/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.8 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	29/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	30/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	29/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81453/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ecb0e4f43f834d6585c752deda8f4e18

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82763/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1918140
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 08:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,10 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,78	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	122 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	85 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL24038-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82763/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23531-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.5 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82763/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0534d7422aa74fe1816c7968c9680f06

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82767/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1918135
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	120 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	88 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.6 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82767/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: bea7ec14404d449b89e7e330fd9e1a0c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82759/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1918210
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	114 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	110 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.9 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fc241ed22a5c47e1b84bfef8b3293cb7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82747/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1918078
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 08:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.5 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 1ced5a81972e4a9ba9727b5b4f22b588

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82751/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1918073
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.6 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82751/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 62dfb3aaab324c6791d912a49deb7e43

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82756/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1918068
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 09:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/08/2026 14:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,31 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24139-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82756/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.9 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82756/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: d74d04c0e02e4a72b4c12efeded95ac8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86806/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1918090
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 15:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25349-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	106 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 33.7 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86806/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 86f8d996301a4ba18b43d3f609ef9938

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86802/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1918086
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 15:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 15:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25480-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.43 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86802/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a0fbb23580b5430c8994f02794a58127

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86797/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1918081
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 15:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 18:27

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,45 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,43	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24253-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25477-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25478-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86797/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.56 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	12/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86797/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: c59c501dd6f6495b931f9349b2c0596d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88807/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1918102
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25876-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.86 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a74ec3e446214126bf84cd3f5013a171

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88811/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1918098
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25876-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.98 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88811/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: bb5631ede61f4ab8ae7208b865a2858f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88816/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1918093
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 10:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,49 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,30	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24691-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25864-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25865-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88816/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.77 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	18/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88816/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 7f6e856b1ef2412fb31a0fbbebccb326

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92041/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P1 - Rede de Distribuição - Body Shop	**Código da Etiqueta Nº** 1918122
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26610-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92041/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ace4aac2e97349ad9198bc95c2f2854e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92037/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P3 - Reservatório Pintura de Peças	**Código da Etiqueta Nº** 1918118
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26545-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92037/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	26/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bd8e09a9738f4366af1ab945feab7561

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92032/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P5 - Estação de Cloração Pintura	**Código da Etiqueta Nº** 1918113
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 09:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/09/2026 15:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,37 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,51	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO25735-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL26613-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL26614-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92032/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.6 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92032/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 157da69ac6ed4773a8cf7eb23eb73c91

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico