RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87034/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635381
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 12:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,80	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	120 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	94 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28545-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28546-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.79 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87034/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8b8a0fccca3346bbaf2e6c9aa7af40d0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97930/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658602
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,16	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	78 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97930/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	115,2 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31767-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31769-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.8 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 77721e35e5cd47a7b4b412feca7c5ef8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112345/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (Poço P&A) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662647
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:19

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,63	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35164-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,27 %	---	---
Tolueno-d8	78 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	78 %	70-130
Epicloridrina	114 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112345/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	88 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36203-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.07 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 51a9026a42b04e319a930aa3b1557970

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112354/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662720
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 15:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,032 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	7,060 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	19,1 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,060 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,055 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	3,467 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	50 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	488,350 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,073 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	64 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	100 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	109 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	99 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	62 %	30-150

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112354/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	109 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35116-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	50 %	---	---
Terfenil-d14	39 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35604-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	74 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	38 %	30 - 130
Terfenil-d14	36 %	30 - 130
1,4-Diclorobenzeno	37 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35151-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	114,55 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	101 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35639-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	109 %	70-130
Tolueno-d8	114 %	70-130
Monoclorobenzeno	121 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35199-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35711-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	104 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Manganês (Mn)	103 %	80-120
Sódio (Na)	101 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120
Fósforo (P)	100 %	80-120
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35619-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36065-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	99,2 %	80-120

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO35825-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL36305-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fósforo (P)	109 %	75 - 125

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112354/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.75 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) Sulfato não satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	08/11/2025	Odor: IT 06-07.265	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	10/11/2025	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/11/2025	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d2b783f0fe5d4d61b0a7755a1b9bc73d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662706
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,022 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	0,326 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	38 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	115 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	104 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	70 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	100 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	84 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	85 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	112 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---
Terfenil-d14	70 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130
Terfenil-d14	61 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Terfenil-d14	69,96 %	---	---
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130
Trifluralina	89 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	71 %	30-150
Terfenil-d14	62 %	30-130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
Decaclorobifenil	56 %	---	---

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150

Branco do Método - VOC (L) BCO35143-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	118,61 %	---	---
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	93,86 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35631-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Benzeno	104 %	70-130
Tolueno-d8	119 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	100 %	70-130
Tolueno	91 %	70-130
Tricloroeteno	79 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35166-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	95,99 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,25 %	---	---
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35654-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130
1,4-Dioxano	106 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Arsênio (As)	96 %	80-120
Urânio (U)	90 %	80-120
Cromo (Cr)	90 %	80-120
Bário (Ba)	95 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35495-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Diuron (Karmex)	108,2 %	70-130
Tebuconazol	87,8 %	70-130
Tiametoxam	108 %	70-130
Difenoconazol	90,4 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35951-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tiodicarbe	92,6 %	70-130
Paraquate	91,6 %	70-130
Tiram	78,2 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Carbendazim	110,2 %	70-130
Flutriafol	85,8 %	70-130
Ciproconazol	110 %	70-130
Epoxiconazol	96,4 %	70-130
Ametrina	97 %	70-130
Propargito	112,6 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	110,6 %	70-130
Carbofurano	79,6 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35496-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35952-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	96,62 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35497-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35953-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terbufós	88,6 %	70-130
Profenofós	96 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Selênio (Se)	104 %	80-120
Antimônio (Sb)	103 %	80-120
Arsênio (As)	115 %	80-120
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Ânions (L) BCO35623-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL36068-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrato	108,45 %	80-120
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	107,3 %	80-120

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Microcistinas	102 %	70-130
Cilindrospermopsina	96 %	70-130
Saxitoxinas	120 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35708-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL36185-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Picloram	106,4 %	70-130
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	96 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 34 °C
Temperatura Ambiente: 34.8 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	12/11/2025	12/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	13/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1c989e0c518843cf900530baa98f75e3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - Semestral (Poço P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662706
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 14:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 09:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 34 °C
Temperatura Ambiente: 34.8 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112368/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1c989e0c518843cf900530baa98f75e3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123147/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709774
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,74	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	105 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38369-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	80,01 %	---	---
Tolueno-d8	88,62 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123147/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	101 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39153-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	101 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39156-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.8 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123147/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	09/12/2025	09/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4839b48d3dac42298c1d1db07f568808

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3187/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1735825
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 15:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,79	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	121 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	91 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO987-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	108,02 %	---	---
Tolueno-d8	116,57 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	97 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3187/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL980-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	92 %	70-130
Epicloridrina	86 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.24 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3187/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	14/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7b2ded2e3017445e9e6cc4f7ca39a695

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15384/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754707
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,60	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	97 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	75 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL4604-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 27.67 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s)

satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15384/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.

Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0091053e66f046558915759e7274d64b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22833/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1778871
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,55	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	75 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	90 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22833/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6817-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6821-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22833/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fbc38846d8724d7f86ffc5274d2b5de2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37308/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1805004
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,39	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	122 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	120 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10526-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	86,1 %	---	---
Tolueno-d8	87,64 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL10995-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	117 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37308/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL10995-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	123 %	70-130
Epicloridrina	105 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11380-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11381-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10937-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11485-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,8 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.47 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37308/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	13/04/2026	13/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: be8dc339b823416db31138fd383b65e2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P10 - Poço P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840407
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:03
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,024 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	< 0,200 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	37 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	51 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	99 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	82 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	64 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	36 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	43 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	125 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	125 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13639-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14305-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	93 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Dicloroetano	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	100 %	70-130
Tricloroeteno	82 %	70-130
Tolueno	117 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14909-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	93 %	70-130
Carbendazim	102,4 %	70-130
Epoxiconazol	92 %	70-130
Tebuconazol	119,8 %	70-130
Ciproconazol	85 %	70-130
Diuron (Karmex)	95,2 %	70-130
Paraquate	100,2 %	70-130
Tiodicarbe	88,72 %	70-130
Tiram	104 %	70-130
Flutriafol	115 %	70-130
Ametrina	106,4 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Propargito	100,8 %	70-130
Tiametoxam	112 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	97 %	70-130
Difenoconazol	93 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14275-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14925-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	112,3 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14283-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14933-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**

Edsio Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

Profenofós	95 %	70-130
Terbufós	124,6 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	109 %	70-130
Tolueno-d8	87 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.71 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/05/2026	12/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	20/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 56f533e00629489daba35f9b9348b002

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P10 - Poço P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840407
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:03
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.71 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48997/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 56f533e00629489daba35f9b9348b002

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48983/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: CAPTAÇÃO - (P10 - Poço P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840422
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,041 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	< 0,200 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	24,8 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,027 mg/L	0,3 mg/L	2845
Fósforo (P)	0,0630 mg/L	---	2862
Gosto	Ausente P/A	---	2859
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	1,2 mg/L	2832
Odor	Ausente P/A	---	2860
Sódio (Na)	4,864 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	43 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	0,406 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,055 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	56 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	53 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	98 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	36 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48983/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	2037-26-5	119 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	41 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Fósforo (P)	< 0,400 mg/L	0,400	0,200
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	111 %	80-120
Ferro (Fe)	88 %	80-120
Fósforo (P)	120 %	80-120
Manganês (Mn)	119 %	80-120
Sódio (Na)	102 %	80-120
Zinco (Zn)	113 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO13416-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121
Nitrogênio Amoniacal Total	< 0,30 mg/L	0,30	0,10

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL14078-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	90 %	85-115
Nitrogênio Amoniacal Total	90 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13830-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48983/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14404-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	102 %	85-115

Branco do Método - Fosfato Total (L) BCO13928-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fósforo (P)	< 0,0065 mg/L	0,0065	0,0020

ACL - Fosfato Total (L) ACL14527-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fósforo (P)	99 %	75 - 125

Branco do Método - VOC (L) BCO14043-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	125,92 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	95,24 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14646-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Monoclorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	119 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	117,25 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48983/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 32.71 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/05/2026	12/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: IT 06-07.265	---
2860	---	09/05/2026	Odor: IT 06-07.265	---
2813	15/05/2026	15/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2832	---	11/05/2026	Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---
2862	---	13/05/2026	Fósforo Total: SMWW - 24rd ed. - 4500P E	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48983/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 11fe7eee17814571bef0ee79ef539485

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48870/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832572
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,71	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	72 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	70 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL14255-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14256-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48870/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14471-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15148-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91,52 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 31.9 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48870/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 83c2ebbafa5441bd8738718f86b99336

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59504/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1849985
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,24	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	102 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	94 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59504/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17575-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17576-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.71 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59504/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	08/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 073acff114744fe9a7bc0d86697bcd14

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72624/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1849990
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,45	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	98 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72624/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20541-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21342-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	93,1 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21773-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21774-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.63 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72624/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 414fe4ef21ed42a7968aeecbdcc5278f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82771/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P10 - Poço P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918131
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Bruta	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,91	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	112 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	117 %	70-130

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL24038-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82771/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23,4 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82771/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a9cd0337c0294554a2456cd8a5e43faf

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87026/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1635389
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:56
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	107 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	83 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.36 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87026/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2ef6ff391f8f4c5498debb7ff2bb034e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87031/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635384
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/09/2025 14:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	78 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	116 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.73 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d3f5444660d7406aaef793203e799965

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87022/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1635393
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 12:07
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,96 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,19	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	128 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	122 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO27698-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	92,93 %	---	---
Tolueno-d8	96,46 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL28074-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO28018-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL28385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL28559-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28560-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.28 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87022/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/09/2025	08/09/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/09/2025	09/09/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/09/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0217aaddeb0647c5b53b3edbf71b2846

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87040/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1635375
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28565-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.43 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87040/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6b4c51864acf449b9651eabd0d257b2d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87045/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635370
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 11:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/09/2025 11:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,89 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO27618-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL28564-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL28565-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87045/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.76 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7560ed3a790145e79604fcf8e61676af

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87036/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1635379
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/09/2025 12:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10530/2025
Data da entrada no laborátorio: 05/09/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/09/2025 14:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	1,00 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL28569-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10530/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.21 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 87036/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f889e0d246cd4bda8cc8840984d51604

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90077/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1635481
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.03 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90077/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 98a95770179f4d3bb891ea77e764cc6b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90082/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635466
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 12:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,37 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,34	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO28447-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL29521-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90082/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.19 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 45b4d835a9c6463188aa7bb5ede470b1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90073/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1635497
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/09/2025 10:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10544/2025
Data da entrada no laborátorio: 12/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 19/09/2025 17:58

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL29522-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10544/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.64 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 90073/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 116ec1e1e9194f5e820dd2ddf836ec2b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93278/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1635486
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 10:03
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30377-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.01 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93278/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 54e951e2b39c46d5a636c8287df0f675

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93283/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635470
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 10:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,49 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,47	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO29196-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL30378-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL30379-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93283/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.25 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 138938aa6ea8488688112883e39ef353

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93274/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1635505
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/09/2025 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10545/2025
Data da entrada no laborátorio: 19/09/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 26/09/2025 11:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL30379-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10545/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.84 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 93274/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 43e4f2fa6e3e463ebbdfef9bb668dad5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96029/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1635490
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 11:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.1 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96029/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cf2be2b56d4341749297d167c22e3996

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96034/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1635473
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 11:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,31 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,88	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO30448-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31030-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96034/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/09/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/09/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/09/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/09/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 89f3e90da02b4b9ca09695aeb157c586

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96025/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1635509
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/09/2025 10:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10546/2025
Data da entrada no laborátorio: 27/09/2025 08:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/10/2025 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31031-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10546/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 96025/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/09/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 78a1b425e2c84c599de1895f54536ca5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97938/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1658612
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	85 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30995-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31479-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	115,2 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97938/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6f2f095ace274bd9b3543834a131c187

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97933/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658607
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 08:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	76 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	96 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30994-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31478-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	89,1 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.6 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97933/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 40ded1f6e0ee40de920728d17571d61e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97941/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658615
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,48 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,31	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	78 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO30884-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,27 %	---	---
Tolueno-d8	86,01 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL31338-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	86 %	70-130
Tolueno-d8	96 %	70-130
Epicloridrina	92 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO30994-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL31478-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	89,1 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31781-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31782-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.5 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	06/10/2025	06/10/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/10/2025	07/10/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/10/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a1104cfc28e94c8bb7b55fa087652954

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97924/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1658596
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31780-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.3 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97924/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 20d83a06b3944006a506e0b74d573d28

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97919/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658590
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 10:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,52 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31001-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL31778-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL31780-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97919/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.6 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b957c129265c47bdaf3e7659a191ce93

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97927/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658599
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/10/2025 11:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11684/2025
Data da entrada no laborátorio: 03/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/10/2025 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL31787-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	90 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11684/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.5 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97927/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f585ec61046d4f47ad1bad8eb135c20b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100989/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1658674
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32729-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.09 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100989/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 49a16aa443904999a3787a73384bfc91

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100999/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658669
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/10/2025 16:50

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,39 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,14	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO31874-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL32907-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL32908-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	109 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100999/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.97 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9172ee8477bb4a83bbea2753a47f6ac3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100985/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658677
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/10/2025 09:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11687/2025
Data da entrada no laborátorio: 10/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/10/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL32741-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11687/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.85 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100985/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c9c668bf0cae413e9db30a0d21802577

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104442/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1658700
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33533-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.2 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104442/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3d3d3660f3434955810d68131ac2adea

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104447/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658695
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 14:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 17:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,45 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,72	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO32946-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL33532-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL33533-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104447/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.6 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bc2db59a9c4d4a54b2209b78bcddb105

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104439/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658704
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/10/2025 13:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11690/2025
Data da entrada no laborátorio: 17/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/10/2025 15:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL33541-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11690/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.7 °C
Temperatura Ambiente: 33 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104439/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bbc09752f60a48639ca66a460cdc56ad

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107304/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1658734
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34454-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.3 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107304/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 07b627542a0a481aab769dcd90bf3df5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107299/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1658713
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,66 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,60	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL34384-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO33927-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107299/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.7 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1af14392beee41b0ac045783cc563df8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107296/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1658742
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/10/2025 08:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11692/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/10/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/10/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL34385-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11692/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.5 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 107296/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 12ba6d5d9eba4a04b8f0d1b32aa67b03

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108706/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1659485
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 11:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35078-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.98 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108706/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 85e84bd366cc49a098d4e8d7904114c6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108711/2025.1.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1693604
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:52
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 11/11/2025 18:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Fator de Diluição	LQ/Faixa	LD	Incerteza (±)	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	---	< 0,10 NTU	---	0,10	0,04	N.A.	5,0 NTU	2839
Cor Aparente	---	< 5,0 uH	1	5,0	1,5	N.A.	15 uH	2855
pH	---	8,07	---	1,00	---	---	---	2401
Coliformes Totais	---	Ausente P/A	---	---	---	N.A.	Ausente P/A	2850
Cloro Residual Livre	7782-50-5	0,61 mg/L	---	0,10	---	---	5,0 mg/L	2401

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO34431-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL35075-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL35076-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores N° 108711-1/2025.1, Código Etiqueta Nº 1693604

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108711/2025.1.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.25 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 108711-1/2025.0 para versão 108711-1/2025.1:**

  Correção de dados analíticos (Método: Coliformes Totais) – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/10/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/10/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/10/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/10/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7f527a40e6c34e99aa579a32722b1b1a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108703/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Revenda - torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1659488
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/10/2025 10:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11732/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/10/2025 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/11/2025 15:15

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL35083-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11732/2025

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.02 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 108703/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/10/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3cb562333b38423596c2a70416650a2b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112337/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (Caixa d´água P&A - torneira do corredor) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662659
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	106 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35164-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,27 %	---	---
Tolueno-d8	78 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	78 %	70-130
Epicloridrina	114 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.98 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112337/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e6e71a4a1e404c86a08eb666539209b0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112342/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento do P&A) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662652
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 12:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	88 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35563-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	96,24 %	---	---
Tolueno-d8	86 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35990-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112342/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35990-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	79 %	70-130
Epicloridrina	107 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.07 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	12/11/2025	12/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 82f19f7826394429babc2dd7ccb86358

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112334/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino Body Shop) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1662662
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 08:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,20 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	72 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	76 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35164-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	79,27 %	---	---
Tolueno-d8	78 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	79 %	70-130
Tolueno-d8	78 %	70-130
Epicloridrina	114 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112334/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO35490-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL35948-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	88 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL36203-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.18 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112334/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/11/2025	11/11/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/11/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cd76922514d748dc9276af7eab45767f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112291/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662756
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.71 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112291/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 23dcc30a8c584aa8afcaea13fd3cbeda

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112295/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (Caixa d´água P&A - torneira do corredor) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662743
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.3 °C
Temperatura Ambiente: 29 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112295/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5c8e9e4ac7034e858e9ab22a39fb1838

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112300/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento do P&A) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662729
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/11/2025 10:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,94 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,50	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO35409-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL36081-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36082-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112300/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.07 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	08/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	08/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b71a9becbd3c4d5eb265977be9aa6d71

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114812/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1716531
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores Nº 114812-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662746

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.82 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114812/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114812-1/2025.0 para versão 114812-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de "Reservatórios (Caixa d´água Pintura Caixa d´água Produção - torneira de jardim Caixa d´água P&A..."

  para "Caixa d´água P&A - torneira do corredor" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ec56c5dc7a034f149279c91905eb20b2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114817/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1716469
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/12/2025 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,92 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL36665-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	107 %	85-115

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO36475-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Este Relatório de Ensaio cancela e substitui as demais versões anteriores N° 114817-1/2025.0, Código Etiqueta Nº 1662730

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114817/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.14 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- **Motivo da revisão da versão 114817-1/2025.0 para versão 114817-1/2025.1:**

  Alteração da identificação de "Saída do Tratamento - Casinha de Tratamento do P&A Casinha de Tratamento da Produção Casinha..."

  para "Casinha de Tratamento do P&A" – Responsabilidade: EP

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	14/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	13/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	14/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	13/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114817/2025.1.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 18ac292d95384ee2b35a993b3fd8c82a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114809/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662759
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 13/11/2025 09:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11928/2025
Data da entrada no laborátorio: 14/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/11/2025 13:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL36666-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11928/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 114809/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	14/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a726c059fd784e5981d1f55d54d177ce

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116924/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1662749
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.92 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116924/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9e75350b22c448f1a8faa56d8e8ec748

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116929/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1662731
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,82	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37031-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL37698-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116929/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.63 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 905ba40a76c544d5a6b52c77cb90d813

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116920/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1662764
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/11/2025 08:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11929/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/11/2025 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 28/11/2025 11:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL37699-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11929/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.31 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 116920/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d52c4e99753141b19adab0e09507fdf6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119723/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (Torneira do banheiro masculino) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662768
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.7 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119723/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b8f4a84be39644febec9f932bca51b3f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119727/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios (Caixa d´água P&A - torneira do corredor) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662752
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 09:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:44

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.28 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119727/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bad3c8ce021245b38640e7e101a58a16

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119732/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento (Casinha de Tratamento do P&A) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1662732
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 28/11/2025 09:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11930/2025
Data da entrada no laborátorio: 29/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/12/2025 09:45

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,53 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,87	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO37544-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL38582-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	108 %	85-115

ACL - Turbidez ACL38583-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 119732/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11930/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.29 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	29/11/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	29/11/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	28/11/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	29/11/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	28/11/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 744f209318ff4eaaa5293375ceb1b085

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112360/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662714
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:10
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 17:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	77 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
Tolueno-d8	97,7 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	99 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112360/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: df8f53bf437947648f564ecc59b2488a

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento do P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662709
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	0,024 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	0,1388 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	0,267 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	34 %	30-150

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	33 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	76 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	104 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	69 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	96 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	84 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	74 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	73 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35113-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	65 %	---	---
Terfenil-d14	70 %	---	---
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002

ACL - SVOC (L) ACL35601-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	34 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	67 %	30 - 130
Terfenil-d14	61 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO35114-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2-Fluorobifenil	31,528 %	---	---
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Terfenil-d14	69,96 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Simazina	82 %	30-150
2-Fluorobifenil	35 %	30-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL35602-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	71 %	30-150
Terfenil-d14	62 %	30-130
Trifluralina	89 %	30-150

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO35115-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Decaclorobifenil	56 %	---	---
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL35603-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
g-BHC (Lindano)	66 %	30 - 150
Decaclorobifenil	52 %	30 - 150

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno-d8	96,71 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Benzeno	72 %	70-130
Tolueno	112 %	70-130
Tricloroeteno	125 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO35165-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	96,25 %	---	---
Tolueno-d8	85,99 %	---	---
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL35653-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
1,4-Dioxano	86 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	96 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Urânio (U)	90 %	80-120
Antimônio (Sb)	101 %	80-120
Chumbo (Pb)	99 %	80-120
Níquel (Ni)	103 %	80-120
Selênio (Se)	88 %	80-120
Cobre (Cu)	102 %	80-120
Cádmio (Cd)	105 %	80-120
Arsênio (As)	96 %	80-120
Bário (Ba)	95 %	80-120
Cromo (Cr)	90 %	80-120

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO35313-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL35816-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Picloram	113,8 %	70-130
Fipronil	104,6 %	70-130
2,4-D	84,5 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO35504-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL35956-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Arsênio (As)	115 %	80-120
Selênio (Se)	104 %	80-120
Antimônio (Sb)	103 %	80-120
Mercúrio (Hg)	96 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO35515-1/2025.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL35960-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Hidroxiatrazina	92 %	70-130
Diuron (Karmex)	82,4 %	70-130
Tebuconazol	79,6 %	70-130
Ametrina	116,2 %	70-130
Propargito	96,4 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	97,8 %	70-130
Carbendazim	84 %	70-130
Flutriafol	85 %	70-130
Carbofurano	98,6 %	70-130
Difenoconazol	116,6 %	70-130
Tiodicarbe	105 %	70-130
Paraquate	85,8 %	70-130
Tiram	88,6 %	70-130
Ciproconazol	93 %	70-130
Epoxiconazol	88,2 %	70-130
Tiametoxam	115 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO35517-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL35961-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Mancozebe	108,78 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35518-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO35518-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL35962-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Terbufós	87 %	70-130
Profenofós	92 %	70-130

Branco do Método - Ânions (L) BCO35540-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL35973-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrito	98,15 %	80-120
Nitrato	103,25 %	80-120
Fluoreto	107,8 %	80-120

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO35652-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL36119-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Microcistinas	102 %	70-130
Saxitoxinas	120 %	70-130
Cilindrospermopsina	96 %	70-130

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO35765-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL36242-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	103,5 %	90-110

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.41 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	10/11/2025	11/11/2025	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	10/11/2025	11/11/2025	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	12/11/2025	12/11/2025	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	10/11/2025	10/11/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	10/11/2025	11/11/2025	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	10/11/2025	12/11/2025	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	10/11/2025	11/11/2025	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	12/11/2025	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	10/11/2025	11/11/2025	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	10/11/2025	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b8bb6881f3834885b38ddd1ee5d25847

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112365/2025.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento do P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662709
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/11/2025 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.41 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b8bb6881f3834885b38ddd1ee5d25847

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112351/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (Casinha de Tratamento do P&A) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662723
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 12:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/11/2025 11:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,036 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	3,968 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	18,6 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	0,047 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	5,552 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	51 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	0,503 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,101 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	48 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	99 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	90 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	79 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	96 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	90 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	103 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	95 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO35116-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Terfenil-d14	39 %	---	---
2-Fluorobifenil	30 %	---	---
Nitrobenzeno-d5	50 %	---	---
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050

ACL - SVOC (L) ACL35604-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Terfenil-d14	36 %	30 - 130
1,4-Diclorobenzeno	37 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	38 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	74 %	30 - 130

Branco do Método - VOC (L) BCO35132-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
p-Bromofluorobenzeno	86,05 %	---	---
Tolueno-d8	97,7 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35620-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Tolueno-d8	99 %	70-130
Monoclorobenzeno	120 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO35182-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL35703-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	107 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO35197-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL35709-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	106 %	85-115

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO35302-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112351/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL35805-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Manganês (Mn)	103 %	80-120
Alumínio (Al)	100 %	80-120
Ferro (Fe)	105 %	80-120
Zinco (Zn)	108 %	80-120
Sódio (Na)	101 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO35540-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL35973-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sulfato	107,45 %	80-120
Cloreto	94,8 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 27.7 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112351/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/11/2025	12/11/2025	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	10/11/2025	12/11/2025	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	08/11/2025	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	08/11/2025	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	11/11/2025	11/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	10/11/2025	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	08/11/2025	08/11/2025	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	08/11/2025	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	10/11/2025	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e41d3990bb984b0f94748d28fd61d627

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112356/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (torneira do banheiro masculino) - Semestral	**Código da Etiqueta Nº** 1662718
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/11/2025 13:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA11927/2025
Data da entrada no laborátorio: 08/11/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/11/2025 17:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	84 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	80 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO35135-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	86,04 %	---	---
Tolueno-d8	96,71 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL35623-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	87 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 112356/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA11927/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.9 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	10/11/2025	10/11/2025	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 00defffd1c3d4c12924bccde1caf964b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123139/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709788
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 11:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	73 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	93 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38377-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,31 %	---	---
Tolueno-d8	111,43 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38840-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130
Tolueno-d8	122 %	70-130
Epicloridrina	115 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.62 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/12/2025	11/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 33bdad2a18514b4489dcfc383ef7676b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123144/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709781
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	85 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	100 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38370-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	101,23 %	---	---
Tolueno-d8	121,9 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38831-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	71 %	70-130
Tolueno-d8	81 %	70-130
Epicloridrina	117 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.6 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	10/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123144/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8c258dc0a58f4ce0b8aa02d824e2c4fa

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123135/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709792
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/12/2025 08:27

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	8,25	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	123 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	92 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO38369-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	80,01 %	---	---
Tolueno-d8	88,62 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL38830-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	127 %	70-130
Tolueno-d8	101 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	98 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO39109-1/2025.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL39652-1/2025.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	97,3 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.42 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	09/12/2025	09/12/2025	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	06/12/2025	06/12/2025	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	06/12/2025	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1185c7f23e324f7eb665d32b24b707fb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123218/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709763
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.62 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123218/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e94e5d7f243e4827b4d32e7dcab93c4e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123223/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709756
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 18:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,49 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,83	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO38330-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL39146-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL39147-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123223/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	06/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	05/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	06/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	05/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b4e48dedc5c8425c999cc65969f08eb4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123214/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709768
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 05/12/2025 10:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14281/2025
Data da entrada no laborátorio: 06/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/12/2025 16:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL39156-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14281/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.43 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 123214/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	06/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 687f94ffa9d34901ab3cc213d2e7569e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126761/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709815
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40214-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.61 °C
Temperatura Ambiente: 25.79 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126761/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 55cbc503ce804838ab8f7b52402dfcd9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126766/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709805
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/12/2025 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,54 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,80	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO39195-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL40204-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL40205-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126766/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.16 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 607cd69bffd64d229c5088960167740b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126757/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709821
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/12/2025 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14283/2025
Data da entrada no laborátorio: 13/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/12/2025 08:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL40217-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14283/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.98 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 126757/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8ebed2a1b98d4d8b937580cd87cba741

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130137/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709829
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 29/12/2025 09:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.44 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130137/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 67d28569762c4935a52f95e38b5a1ea1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130142/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709822
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 17:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,43 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,41	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL41258-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	106 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41259-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40849-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130142/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.47 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4f18d233d49b4c74ac7dc3e2ca10a533

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130133/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709835
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/12/2025 08:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA14284/2025
Data da entrada no laborátorio: 20/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41640-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA14284/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.32 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130133/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: df9cd2be576642779cd9626c1ea72e1f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130972/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709847
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.8 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130972/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a6f858891a6c4add94fad61bf5310316

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130977/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709836
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,55 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO40926-1/2025.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL41651-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130977/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.38 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	26/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5d298b45813c409a9c229fb0dffbc3eb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130968/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709862
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/12/2025 08:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15090/2025
Data da entrada no laborátorio: 24/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/12/2025 14:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL41652-1/2025.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15090/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.16 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 130968/2025.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9abc13e286c54aa88505a117dd62d37d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 288/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1709915
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 08:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:29

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.54 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 288/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 343efdfabc2e4b81bf55800894431a16

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 293/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1709908
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 08:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,51 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,81	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO538-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL748-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 293/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.38 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/12/2025	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/12/2025	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/12/2025	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/12/2025	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d880916067b54da086506b7d1e7651c0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo CRQ 04263329 - 4ª Região Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 284/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1709919
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/12/2025 08:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA15091/2025
Data da entrada no laborátorio: 31/12/2025 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/01/2026 13:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL749-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA15091/2025

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.93 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 284/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/12/2025	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ccc02bc14d1740ccb69a90c0dd6b7995

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3179/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1735856
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	81 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	115 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO833-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,4 %	---	---
Tolueno-d8	126,94 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL852-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	114 %	70-130
Tolueno-d8	126 %	70-130
Epicloridrina	111 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.14 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	12/01/2026	12/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7025a2b78511481f8899b4cf228cd627

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3184/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1735846
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	97 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	81 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO988-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	75,79 %	---	---
Tolueno-d8	102,55 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL981-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.81 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0361

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 43db887af8894e65bb913967b45a42b0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3175/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1735863
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/01/2026 10:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,75 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,86	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	92 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	82 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO988-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	75,79 %	---	---
Tolueno-d8	102,55 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL981-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	92 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	110 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL1085-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1086-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO1368-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL1405-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	95,12 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.29 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3175/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	13/01/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	13/01/2026	15/01/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	10/01/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3c3e4e6fdba04981b8f63808a21a1344

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3193/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1735803
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.12 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3193/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b32f47c1d2ee4f108e1c86652f9ea9af

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3198/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1735795
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:34
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,76 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,81	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO937-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL1080-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3198/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.77 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3f46c55515b943e5b628a4d6c135a3f9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3189/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1735807
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/01/2026 09:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA134/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/01/2026 08:38

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL1082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA134/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.34 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3189/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 981a8ffcc9174e9b942cc6fd96196fd3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5828/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1736042
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2095-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.08 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5828/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6b4b9bce581e4fe59f53065f23aa4b50

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5833/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1736023
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 08:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,46 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,15	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO1651-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL2094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL2095-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5833/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.91 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	17/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: eb47ed44e314419abd0576ad113e6cac

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5824/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1736056
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/01/2026 08:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA139/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/01/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/01/2026 10:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL2082-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA139/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.58 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5824/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	17/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f0dca48738e84e2ca7ed155787f41e86

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8439/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1736046
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3026-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	101 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.53 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8439/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e3fc8073cb584c50b5fdf8d0ed087903

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8444/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1736026
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,76 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,80	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO2462-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL2945-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	93 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3031-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8444/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.48 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	24/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c1c56790d995471f887f06bac8809ec1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8435/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1736066
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/01/2026 09:51
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA140/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/01/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3043-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA140/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.05 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8435/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	24/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: daa749ed433c4906a9aeea3d4bca5801

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10927/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Caixa d´água P&A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1736049
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:18

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3507-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.78 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10927/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 707ebb05e00b451e8f3738e4f08054f2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10932/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Casinha de Tratamento do P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1736029
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 11:03
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/02/2026 16:17

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,03 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,68	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL3509-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL3510-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO3522-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10932/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.38 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/01/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/01/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	31/01/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/01/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f0e43fdf2cc5454282015d4e1b36a884

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10923/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: torneira do banheiro masculino	**Código da Etiqueta Nº** 1736070
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/01/2026 10:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA141/2026
Data da entrada no laborátorio: 31/01/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 04/02/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL3501-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA141/2026

Condições Climáticas: Chuva
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.68 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 10923/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/01/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8185a6d253114b7480af3cf0c9072b7e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15374/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1754754
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,65 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,65	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	101 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	110 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15374/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

ACL - Cor Aparente ACL4604-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	93 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.16 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15374/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/02/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b1551954c54b425593f5b1834373aaf8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15379/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754713
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	95 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	70 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5207-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5476-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	98,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.07 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15379/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c34ae2a66cf245c5af52883da6d2ca55

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15380/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754712
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/02/2026 17:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/02/2026 18:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	113 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	79 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO4163-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,48 %	---	---
Tolueno-d8	94,68 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL4367-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	84 %	70-130
Tolueno-d8	108 %	70-130
Epicloridrina	119 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO5206-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL5475-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	112,64 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.23 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	11/02/2026	11/02/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	11/02/2026	23/02/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15380/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e2139084892e4acc9b2a6b0a6f5cd80f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15388/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1754699
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 17:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.16 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15388/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 186694c651de44b18c958b8830980107

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15393/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754694
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/02/2026 15:05

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	0,70 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4543-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	91 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.08 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15393/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3bcf2dd8c79d46658f276e3a30e39780

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15394/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754693
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/02/2026 09:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1178/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/02/2026 18:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 10:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,73 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,48	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4604-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	99 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4605-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	93 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4594-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15394/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1178/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.17 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	10/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	10/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f4fbc45e4c154afe99d5f57c8f2bf9fd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15958/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754764
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/02/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,73	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL4612-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	95 %	85-115

ACL - Turbidez ACL4613-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO4552-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15958/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.64 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4f0d00f12b9443abb758b89641f74e0b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15966/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1754771
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 17:51

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 23.17 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15966/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 48bb82d2b39e42bc88022cae70246dd2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15959/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754766
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/02/2026 08:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1184/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/02/2026 16:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL4712-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1184/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.67 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 15959/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-17 - Amostragem de Águas,
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Líquidos e Sólidos
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8df268beb8e44440a9f6dd81d17aa0f2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18141/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1754790
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6033-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.62 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18141/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a4cab763ecc447c38a60e955768bddd3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18146/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754785
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6044-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.62 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18146/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6ce52e2fea7c4fc989f1f990f8e38516

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18147/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754780
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/02/2026 08:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1185/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/02/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/02/2026 09:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5051-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6043-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6044-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18147/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1185/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18147/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 6e979e7eee3241918a96e76fe41a8184

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20365/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1754822
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6590-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.05 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20365/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 69a17bf9e6a84b1e8fb979d75c541a9b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20370/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754802
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6588-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	112 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.22 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20370/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a50c4342b64b4da9bb24ecea3fa0b943

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20371/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1754794
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 24/02/2026 12:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA1186/2026
Data da entrada no laborátorio: 25/02/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/03/2026 17:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,51 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,67	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO5834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL6585-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL6586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20371/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA1186/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 25.1 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos de Amostragem

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.150 - Determinação de pH por potenciometria, Condutividade por condutívimetro, Oxigênio Dissolvido por oxímetro, Potencial Redox e Salinidade, Turbidez por turbidímetro e Temperaturas em Campo.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/02/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/02/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	24/02/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	25/02/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	24/02/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20371/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 18b0d02c6c5147308ad2896e2a44adcb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22823/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1778895
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,71 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,68	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	113 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	91 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22823/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6824-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	87 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6827-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	101 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6835-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7151-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	85 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22823/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	04/03/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 73ddf3141a0d487f9ac7beeb471508a2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22828/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1778886
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:09
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	86 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6833-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	121 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.77 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c005c818a14b4cfd879808bf69920897

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22829/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1778878
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/03/2026 11:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	112 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	92 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO6259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	82,61 %	---	---
Tolueno-d8	82,02 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL6526-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	97 %	70-130
Epicloridrina	90 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO6833-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL7149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	121 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.96 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	05/03/2026	05/03/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	05/03/2026	09/03/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22829/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 678658b0302a424ab60c026b00288cb3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22770/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1778860
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.23 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fe4550c0869842fbbe66eade6b1f3a07

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22775/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1778848
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 17:22

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL6842-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.72 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos de Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22775/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ab0f43710610407881065l9cf3f55f87

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22776/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1778834
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 03/03/2026 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2921/2026
Data da entrada no laborátorio: 04/03/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/03/2026 08:26

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,89 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,67	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO6389-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL6829-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL6831-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22776/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2921/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.94 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos de Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	04/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	04/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	03/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	04/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	03/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22776/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: c4332638c4d541cd90c439d84ff88a7e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26381/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1779094
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:35

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.93 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26381/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 813825c82d52469c8bd8b11a7df00078

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26386/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779046
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 27.04 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26386/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 860284797a0a41c9a29862293d1ddb5f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26387/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779009
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 10/03/2026 12:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2923/2026
Data da entrada no laborátorio: 11/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/03/2026 17:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,50 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,64	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO7302-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL8397-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL8398-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26387/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2923/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.52 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	12/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	12/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	10/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	11/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	10/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 26387/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f45c129baa274e7abb0ec40b9b35e9c7

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29489/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1779233
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 09:30
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:24

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9036-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 26.35 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29489/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 83c67d9efed54c33813df685de0d384d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29488/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779215
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 08:44
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9028-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.19 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29488/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ae3c3857b12f4dd4a32abe58636ef508

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29490/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779167
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 17/03/2026 08:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2924/2026
Data da entrada no laborátorio: 19/03/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/03/2026 17:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,65 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,75	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8110-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9031-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9032-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29490/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2924/2026

Condições Climáticas: Nublado
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 24.36 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	17/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	19/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	17/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 29490/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: dfc091e754cb4eae8c190d5c466bf12b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31753/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1779320
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9687-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.5 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31753/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4eeb293c2704478bb63b4c89a32dac60

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31758/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779311
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:13
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL9687-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	105 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 31.9 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31758/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 776cb60ec70145189db2adf5bdd1bcd4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31759/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779308
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/03/2026 11:06
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2925/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/03/2026 10:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/03/2026 16:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,21 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,14	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO8875-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Turbidez ACL9674-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	99 %	85-115

ACL - Cor Aparente ACL9675-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31759/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2925/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.9 °C
Temperatura Ambiente: 27.0 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/03/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/03/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/03/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 31759/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 442b7395b79544608843ec98773d976f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34354/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1779345
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 08:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:14

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10084-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.39 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34354/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2abf286a139e487db96b15caec205acb

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34359/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779340
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 08:48
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 02/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL10084-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.33 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34359/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: bc258d99d7f248e38b25673618f6c327

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34360/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1779337
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 31/03/2026 08:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA2926/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 09/04/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,53 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,51	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL10083-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL10084-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34360/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA2926/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.89 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	02/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	02/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	31/03/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	31/03/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 34360/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.9

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 5e59f6bf0bf34fbfb78c8dcc65c9edee

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37311/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1805008
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:00
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	75 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	111 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10707-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	93,68 %	---	---
Tolueno-d8	127,38 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11177-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	106 %	70-130
Tolueno-d8	112 %	70-130
Epicloridrina	87 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.46 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	14/04/2026	14/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37311/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c4c6030bd553461baacf72bd0faee0f1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37310/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1805014
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,30 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,41	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	98 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	81 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10526-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	86,1 %	---	---
Tolueno-d8	87,64 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL10995-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

p-Bromofluorobenzeno	117 %	70-130
Tolueno-d8	123 %	70-130
Epicloridrina	105 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL11382-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11383-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	106 %	85-115

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.65 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37310/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	13/04/2026	13/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	08/04/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e2bcaddf82734a7caf37109b81fd34e6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37312/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1805009
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 08:59
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	117 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO10930-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	117,44 %	---	---
Tolueno-d8	88,28 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL11453-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	128 %	70-130
Tolueno-d8	119 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO10938-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL11490-1/2026.0

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	74,6 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.44 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	15/04/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/04/2026	10/04/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 2f2c9b8c8d5f49829fcc92ad15458441

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37309/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1804988
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 09:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 13:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11381-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.65 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37309/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 4de22ed460494a668347bc35ffd27689

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37314/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804974
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 08:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11381-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.29 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37314/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 7aa8c4df566a4a6bbae9fb9eb711e9d1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37313/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804964
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/04/2026 08:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4439/2026
Data da entrada no laborátorio: 08/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/04/2026 15:57

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,28 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,44	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO10338-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11486-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11487-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37313/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4439/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.35 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	08/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 37313/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 615db1fb6a4d43cca549da1816769cea

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39641/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1804992
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11849-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.63 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39641/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 043f5a2b062345e7b3d05352a6957148

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39648/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804977
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL11862-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.53 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39648/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: c83e9581bc134c7cac00e8dc24ef3040

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39650/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A) -	**Código da Etiqueta Nº** 1804967
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/04/2026 10:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4440/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/04/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/04/2026 17:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,23 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,21	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11098-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL11857-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	88 %	85-115

ACL - Turbidez ACL11858-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39650/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4440/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.6 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 39650/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: ed6d1f6ff40d4a46b89673e7fbe2c578

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42324/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1804996
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 11:15
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12604-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.56 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42324/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ff9f6af9b68545f98acaf281f65041d1

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42329/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804980
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/04/2026 16:54

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL12604-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.99 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42329/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fe145f6dd17543dfa88602c30fbdebf6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42330/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804970
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 22/04/2026 10:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4441/2026
Data da entrada no laborátorio: 23/04/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 27/04/2026 13:48

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,60 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,40	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO11900-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL12607-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	97 %	85-115

ACL - Turbidez ACL12608-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42330/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4441/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.71 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	23/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	23/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	22/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	23/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	22/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 42330/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f78c22506c384e45b19432dab8c20978

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44017/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A) - Semanal	**Código da Etiqueta Nº** 1804973
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 08:53
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 05/05/2026 16:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,88 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,30	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL13247-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO12788-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44017/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.47 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/04/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	27/04/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/04/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	27/04/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44017/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 4e6dabfc50b34f5cb019064c34417c65

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44011/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1805000
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 09:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/04/2026 17:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.79 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44011/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 356964d66a0448aca173255b88e39a4f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44016/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: LORRANE PEREIRA	
E-mail: lorraneduarte@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 3441-7159

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1804983
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 27/04/2026 08:57
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA4442/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/04/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 30/04/2026 17:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL13248-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA4442/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.63 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 44016/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/04/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: edd7d86210ff497291636b2347dbbcc0

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49031/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: 2 - Caixa d 'água P & A - torneira do corredor	**Código da Etiqueta Nº** 1832588
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 15:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 25/05/2026 16:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Clorato	0,805 mg/L	0,7 mg/L	2651

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO15051-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL15799-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Clorato	106,1 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49031/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 28.9 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) Clorato não satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2651	12/05/2026	12/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e59dbe91c46e4d5398d70f82a05dfcd2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48979/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P13 - Reservatório P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840427
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	0,599 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	1,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	< 0,00200 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	33 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	61 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	56 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	91 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	43 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48979/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14043-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	125,92 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	95,24 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14646-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	119 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	99 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29.15 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	15/05/2026	15/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48979/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 11b4bf18683a4a87a67e5194206e37e5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48974/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P12 - Rede de Distribuição - Revenda)	**Código da Etiqueta Nº** 1840432
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:46
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	2892
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,0050 mg/L	0,08 mg/L	2893
Bromato	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2651
Cloraminas Totais	< 0,10 mg/L	4,0 mg/L	2683
Clorato	0,541 mg/L	0,7 mg/L	2651
Clorito	< 0,150 mg/L	0,7 mg/L	2651
Cloro Residual Livre	0,95 mg/L	5,0 mg/L	2401
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000100 mg/L	0,0001 mg/L	2892
Trihalometanos Totais	0,00785 mg/L	0,1 mg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	40 %	30-150
Ácido 2-Bromobutanoico	80-58-0	64 %	50-150
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	58 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	113 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	54 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	87 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13340-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
N-Nitrosodimetilamina	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
2,4-Diclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48974/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - SVOC (L) BCO13340-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
2,4,6-Triclorofenol	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Nitrobenzeno-d5	42 %	---	---
2-Fluorobifenil	37 %	---	---
Terfenil-d14	39 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL14002-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Nitrobenzeno-d5	47 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	32 %	30 - 130
Terfenil-d14	52 %	30 - 130

ACL - Cloraminas ACL14158-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloraminas Totais	108 %	85-115

Branco do Método - Ácidos Haloacéticos BCO13635-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ácidos Haloacéticos Totais	< 5,0 µg/L	5,0	2,0
Ácido 2-Bromobutanoico	82 %	---	---

ACL - Ácidos Haloacéticos ACL14303-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Ácido 2-Bromobutanoico	54 %	50-150

Branco do Método - VOC (L) BCO14035-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Tolueno-d8	98,6 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	108,29 %	---	---
Trihalometanos Totais	< 2,00 µg/L	2,00	1,00

ACL - VOC (L) ACL14638-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	105 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	115 %	70-130

Branco do Método - Oxihaletos (L) BCO14218-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Clorito	< 0,15 mg/L	0,15	0,045
Bromato	< 0,01 mg/L	0,01	0,003
Clorato	< 0,05 mg/L	0,05	0,015

ACL - Oxihaletos (L) ACL14870-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Clorito	104,2 %	80-120
Bromato	106,6 %	80-120
Clorato	82,7 %	80-120

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.44 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2893	12/05/2026	12/05/2026	Ácidos Haloacéticos: EPA 552.3	---
2651	09/05/2026	08/05/2026	Oxihaletos: IT 06-07.125	---
2683	---	09/05/2026	Cloraminas Totais: IT 06-07.171	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48974/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 3db5aeddeb8a455faabf475823add7d5

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49037/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1832582
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:47
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,95 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,74	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	78 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	98 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL14263-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.43 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49037/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	09/05/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a25ab470a5b349da9a52e7369892b99f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49042/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832577
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:42

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	97 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	99 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14599-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	99,13 %	---	---
Tolueno-d8	98,59 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	103 %	70-130

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15281-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	87 %	70-130
Epicloridrina	95 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.67 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	19/05/2026	19/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49042/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a4669a972db24f0186d1d20a5a1ea9f9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49043/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1832576
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:43

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	72 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	97 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
Epicloridrina	116 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO14472-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL15149-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	116,45 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.67 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	12/05/2026	19/05/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49043/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 93fdb18d5b1840caaffd4b08f5b0f407

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49025/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1832659
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 11:40
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/05/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL14251-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.23 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49025/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2840307264b64b9f9a2cfad1e48a0085

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48874/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832563
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 12/05/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL14251-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.56 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b25e12a4756745299f09d086526c2599

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49028/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832643
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:21
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6191/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 13/05/2026 11:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,35 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,14	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL14260-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	94 %	85-115

ACL - Turbidez ACL14261-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	102 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO13556-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49028/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6191/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.89 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	09/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	09/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	08/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	09/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	08/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 49028/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: eb84909d70a849db899ab3a45fb81854

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51330/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832645
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,98 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,54	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO14111-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL15226-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	97 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15227-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51330/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.32 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	12/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	13/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	12/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 4d7a032a3a9c4ded86fb4ea7ec7c8a5e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51334/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1832662
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.52 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d63f036f1891415d9cdaf4c12887792d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 51327/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832564
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 12/05/2026 10:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6192/2026
Data da entrada no laborátorio: 13/05/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 20/05/2026 09:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15223-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	98 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6192/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.83 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 70d6dbf69ede407aa982d4d666dc6bce

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53088/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1832665
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:34

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53088/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ab58c3f331d149dc99f5b432a3437382

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53086/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832565
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 16:33

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.76 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53086/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f376c5e797964fe48c0035bea1656733

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53090/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832647
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 19/05/2026 08:25
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6193/2026
Data da entrada no laborátorio: 20/05/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 26/05/2026 12:49

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,12 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,59	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL15634-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL15635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	87 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15097-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53090/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6193/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.93 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	20/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	20/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	19/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	20/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	19/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 53090/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: a513c76fbe834138983415f3542a72cc

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55816/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1832669
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.7 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55816/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: fcf6d631cdc648cab0f20fcf713727ff

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55812/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832656
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:55
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 02/06/2026 13:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL16635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.6 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55812/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5c8b0a6c82104b44a01b10037002a295

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55817/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1832736
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/05/2026 09:58
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6194/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/05/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 03/06/2026 16:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,12 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,10	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO15630-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL16634-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	96 %	85-115

ACL - Turbidez ACL16635-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55817/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6194/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.5 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	28/05/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	28/05/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/05/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/05/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/05/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 55817/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 4fc23c9f5b0f4a739148ce99d8d34df8

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48980/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento -(P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840426
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0,0003 mg/L	2892
Alumínio (Al)	0,017 mg/L	0,2 mg/L	2845
Amônia (N)	< 0,30 mg/L	---	2832
Cloreto	2,688 mg/L	250 mg/L	2896
Dureza Total	22,1 mgCaCO3/L	300 mgCaCO3/L	2845
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,3 mg/L	2845
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,1 mg/L	2845
Monoclorobenzeno	< 0,00200 mg/L	0,02 mg/L	2813
Perfil de Sabor - Gosto	0 FPA	6,0 FPA	2859
Perfil de Sabor - Odor	0 FPA	6,0 FPA	2860
Sódio (Na)	5,505 mg/L	200 mg/L	2845
Sólidos Dissolvidos Totais	48 mg/L	500 mg/L	2848
Sulfato	0,483 mg/L	250 mg/L	2896
Sulfeto de Hidrogênio [H2S]	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	2828
Zinco (Zn)	0,082 mg/L	5,0 mg/L	2845

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	36 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	91 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	83 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	94 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	59 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	115 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Diclorobenzeno	41 %	30 - 130
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Alumínio (Al)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Ferro (Fe)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Manganês (Mn)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Sódio (Na)	< 0,500 mg/L	0,500	0,250
Zinco (Zn)	< 0,009 mg/L	0,009	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Alumínio (Al)	111 %	80-120
Ferro (Fe)	88 %	80-120
Manganês (Mn)	119 %	80-120
Sódio (Na)	102 %	80-120
Zinco (Zn)	113 %	80-120

Branco do Método - Nitrogênio Amoniacal (L) BCO13419-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Amônia (N)	< 0,364 mg/L	0,364	0,121

ACL - Nitrogênio Amoniacal (L) ACL14081-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Amônia (N)	90 %	85-115

Branco do Método - Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis BCO13830-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Sólidos Dissolvidos Totais	< 10,0 mg/L	10,0	5,0

ACL - Sólidos Dissolvidos Totais ACL14404-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Sólidos Dissolvidos Totais	102 %	85-115

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48980/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Cloreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Sulfato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cloreto	101,25 %	80-120
Sulfato	117,25 %	80-120

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Monoclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	125,46 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Monoclorobenzeno	129 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26.46 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48980/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2845	11/05/2026	14/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2859	---	09/05/2026	Gosto: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2860	---	09/05/2026	Odor: SMWW - 24rd ed. - 2170B	---
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2848	---	11/05/2026	Sólidos Dissolvidos Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 2540C	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2828	---	09/05/2026	Sulfeto de Hidrogênio: SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2- H	---
2832	---	11/05/2026	Amônia: SMWW, 24ª Edição, Método 4500NH3 D	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 24535b06c6ac4fea88645e3ee70fa556

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840412
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
1,2-Diclorobenzeno	< 0,000100 mg/L	0.001 mg/L	2892
1,4-Dioxano	< 30,0 µg/L	48 µg/L	2761
2,4-D	< 1,000 µg/L	30 µg/L	2777
Alacloro	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1,00 µg/L	10 µg/L	2780
Aldrin + Dieldrin	< 0,0030 µg/L	0,03 µg/L	2691
Ametrina	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Antimônio (Sb)	< 0,0010 mg/L	0.006 mg/L	2574
Arsênio (As)	< 0,0010 mg/L	0,01 mg/L	2574
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 2,00 µg/L	2,0 µg/L	2780
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,7 mg/L	2845
Benzeno	< 1,00 µg/L	5,0 µg/L	2813
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,4 µg/L	2892
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	8,0 µg/L	2892
Cádmio (Cd)	< 0,0010 mg/L	0.003 mg/L	2845
Carbendazim	< 1,00 µg/L	120 µg/L	2780
Carbofurano	< 1,00 µg/L	7,0 µg/L	2780
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	2845
Cilindrospermopsina	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Ciproconazol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813
Clorotalonil	< 0,010 µg/L	45 µg/L	2694
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2,00 µg/L	30 µg/L	2775
Cobre (Cu)	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	2845
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	2845
DDT+DDD+DDE	< 0,0010 µg/L	1,0 µg/L	2691
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	20 µg/L	2813
Difenoconazol	< 15,00 µg/L	30 µg/L	2780
Dimetoato + Ometoato	< 0,10 µg/L	1,2 µg/L	2775
Diuron (Karmex)	< 1,00 µg/L	20 µg/L	2780

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Epoxiconazol	< 0,10 µg/L	60 µg/L	2780
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	300 µg/L	2813
EtilenoTiureia (ETU)	< 1,00 µg/L	---	2780
Fipronil	< 0,010 µg/L	1,2 µg/L	2777
Fluoreto	0,203 mg/L	1,5 mg/L	2896
Flutriafol	< 0,50 µg/L	30 µg/L	2780
g-BHC (Lindano)	< 0,0030 µg/L	2,0 µg/L	2691
g-Clordano	< 0,0050 µg/L	0,2 µg/L	2691
Glifosato + AMPA	< 10,000 µg/L	500 µg/L	2777
Hidroxiatrazina	< 0,10 µg/L	120 µg/L	2780
Malation	< 0,010 µg/L	60 µg/L	2694
Mancozebe	< 5,0 µg/L	---	2774
Mancozebe + EtilenoTiureia (ETU)	< 5,0 µg/L	8,0 µg/L	2779
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0.001 mg/L	2574
Metamidofós + Acefato	< 5,00 µg/L	7,0 µg/L	2775
Metolacloro	< 0,010 µg/L	10 µg/L	2694
Metribuzin	< 0,005 µg/L	25 µg/L	2694
Microcistinas	< 0,50 µg/L	1,0 µg/L	2778
Molinato	< 0,010 µg/L	6,0 µg/L	2694
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,07 mg/L	2845
Nitrato	< 0,200 mg/L	---	2896
Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896
Paraquate	< 5,00 µg/L	13 µg/L	2780
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	9,0 µg/L	2892
Picloram	< 5,000 µg/L	60 µg/L	2777
Profenofós	< 0,30 µg/L	0,3 µg/L	2775
Propargito	< 10,00 µg/L	30 µg/L	2780
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2,00 µg/L	3,0 µg/L	2780
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	3,0 µg/L	1910
Selênio (Se)	< 0,0010 mg/L	0,04 mg/L	2574
Simazina	< 0,010 µg/L	2,0 µg/L	2694
Tebuconazol	< 1,00 µg/L	180 µg/L	2780
Terbufós	< 1,00 µg/L	1,2 µg/L	2775
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	40 µg/L	2813
Tiametoxam	< 0,50 µg/L	36 µg/L	2780
Tiodicarbe	< 10,00 µg/L	90 µg/L	2780
Tiram	< 2,00 µg/L	6,0 µg/L	2780
Tolueno	< 1,00 µg/L	30 µg/L	2813
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	4,0 µg/L	2813
Trifluralina	< 0,010 µg/L	20 µg/L	2694
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	2845
Xilenos Totais	< 2,00 µg/L	500 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	36 %	30-150

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
2-Fluorobifenil	321-60-8	45 %	30-150
Decaclorobifenil	2051-24-3	82 %	30-150
Ítrio (Y)	7440-65-5	91 %	---
Nitrobenzeno-d5	4165-60-0	54 %	30-150
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	82 %	70-130
Terfenil-d14	1718-51-0	36 %	30-150
Terfenil-d14	1718-51-0	41 %	30-150
Tolueno-d8	2037-26-5	83 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	83 %	70-130

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	83 %	---

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
Ítrio (Y)	7440-65-5	86 %	---

Controle de Qualidade

Branco do Método - SVOC (L) BCO13328-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,2-Diclorobenzeno	< 0,100 µg/L	0,100	0,050
Pentaclorofenol	< 0,050 µg/L	0,050	0,010
Bis(2-Etilexil)Ftalato	< 0,010 µg/L	0,010	0,005
Benzo(a)pireno	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Nitrobenzeno-d5	48 %	---	---
2-Fluorobifenil	34 %	---	---
Terfenil-d14	41 %	---	---

ACL - SVOC (L) ACL13979-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Nitrobenzeno-d5	52 %	30 - 130
2-Fluorobifenil	39 %	30 - 130
Terfenil-d14	41 %	30 - 130

Branco do Método - Pesticidas Organoclorados (L) BCO13329-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
g-BHC (Lindano)	< 0,003 µg/L	0,003	0,001
g-Clordano	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Decaclorobifenil	88 %	---	---
DDT+DDD+DDE	< 0,001 µg/L	0,001	0,0005
Aldrin + Dieldrin	< 0,003 µg/L	0,003	0,001

ACL - Pesticidas Organoclorados (L) ACL13980-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
g-BHC (Lindano)	37 %	30 - 150
Decaclorobifenil	54 %	30 - 150

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Molinato	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Trifluralina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Carbofurano	< 0,01 µg/L	0,01	0,005

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados (L) BCO13330-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Simazina	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Clorotalonil	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metribuzin	< 0,005 µg/L	0,005	0,002
Alacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Malation	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
Metolacloro	< 0,01 µg/L	0,01	0,005
2-Fluorobifenil	37,272 %	---	---
Terfenil-d14	33,95 %	---	---

ACL - Pesticidas Organofosforados (L) ACL13981-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Alacloro	54 %	30-150
Simazina	41 %	30-150
Trifluralina	43 %	30-150
2-Fluorobifenil	32 %	30-130
Terfenil-d14	35 %	30-130

Branco do Método - Metais por ICP-OES (L) BCO13380-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Antimônio (Sb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Arsênio (As)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Bário (Ba)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cádmio (Cd)	< 0,001 mg/L	0,001	0,001
Chumbo (Pb)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Cobre (Cu)	< 0,005 mg/L	0,005	0,002
Cromo (Cr)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Níquel (Ni)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Selênio (Se)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005
Urânio (U)	< 0,010 mg/L	0,010	0,005

ACL - Metais por ICP-OES (L) ACL14042-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Antimônio (Sb)	111 %	80-120
Arsênio (As)	110 %	80-120
Bário (Ba)	111 %	80-120
Cádmio (Cd)	94 %	80-120
Chumbo (Pb)	111 %	80-120
Cobre (Cu)	104 %	80-120
Cromo (Cr)	88 %	80-120
Níquel (Ni)	104 %	80-120
Selênio (Se)	102 %	80-120
Urânio (U)	105 %	80-120

Branco do Método - Saxitoxinas - Abraxis (L) BCO13614-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Saxitoxinas	< 0,1 µg/L	0,1	0,05

ACL - Saxitoxinas - Abraxis (L) ACL14292-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Saxitoxinas	101,5 %	90-110

Branco do Método - VOC (L) BCO13862-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloreto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tricloroeteno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
Tetracloroeteno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00	0,50
1,2-Diclorobenzeno	< 2,00 µg/L	2,00	1,00
Tolueno-d8	89,05 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	102,79 %	---	---
Xilenos Totais	< 2 µg/L	2	1

ACL - VOC (L) ACL14435-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Benzeno	124 %	70-130
Tricloroeteno	94 %	70-130
Tolueno	104 %	70-130
Tolueno-d8	92 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130

Branco do Método - Metais por Gerador de Hidreto (L) BCO13868-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Antimônio (Sb)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Arsênio (As)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005
Mercúrio (Hg)	< 0,0002 mg/L	0,0002	0,0001
Selênio (Se)	< 0,001 mg/L	0,001	0,0005

ACL - Metais por Gerador de Hidreto (L) ACL14441-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Antimônio (Sb)	84 %	80-120
Arsênio (As)	82 %	80-120
Mercúrio (Hg)	83 %	80-120
Selênio (Se)	94 %	80-120

Branco do Método - Ânions (L) BCO14058-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Fluoreto	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrito	< 0,2 mg/L	0,2	0,1
Nitrato	< 0,2 mg/L	0,2	0,1

ACL - Ânions (L) ACL14661-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Fluoreto	99,85 %	80-120
Nitrito	100,7 %	80-120
Nitrato	105,2 %	80-120

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Carbofurano	< 1 µg/L	1	0,3
Carbendazim	< 1 µg/L	1	0,3
Epoxiconazol	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Tebuconazol	< 1 µg/L	1	0,3

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Carbamatos e POF (L) BCO14259-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Ciproconazol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Diuron (Karmex)	< 1 µg/L	1	0,3
Flutriafol	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Paraquate	< 5 µg/L	5	1,52
Tiodicarbe	< 10 µg/L	10	3,03
Tiram	< 2 µg/L	2	0,6
Protioconazol + Protioconazol Destio	< 2 µg/L	2	0,6
Atrazina + Deetil-Atrazina (Dea) + Deisopropil-Atrazina (Dia) + Diaminoclorotriazina (Dact)	< 1 µg/L	1	0,3
Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido	< 1 µg/L	1	0,3
Ametrina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Hidroxiatrazina	< 0,1 µg/L	0,1	0,03
Propargito	< 10 µg/L	10	3,03
Tiametoxam	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
EtilenoTiureia (ETU)	< 1 µg/L	1	0,3
Difenoconazol	< 15 µg/L	15	4,55

ACL - Carbamatos e POF (L) ACL14909-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Carbofurano	93 %	70-130
Carbendazim	102,4 %	70-130
Epoxiconazol	92 %	70-130
Tebuconazol	119,8 %	70-130
Ciproconazol	85 %	70-130
Diuron (Karmex)	95,2 %	70-130
Paraquate	100,2 %	70-130
Tiodicarbe	88,72 %	70-130
Tiram	104 %	70-130
Flutriafol	115 %	70-130
Ametrina	106,4 %	70-130
Hidroxiatrazina	112,5 %	70-130
Propargito	100,8 %	70-130
Tiametoxam	112 %	70-130
EtilenoTiureia (ETU)	97 %	70-130
Difenoconazol	93 %	70-130

Branco do Método - Mancozebe (L) BCO14282-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Mancozebe	< 50 µg/L	50	15,2

ACL - Mancozebe (L) ACL14932-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Mancozebe	112,84 %	70-130

Branco do Método - Pesticidas Organofosforados - POF (L) BCO14290-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Profenofós	< 0,3 µg/L	0,3	0,09
Terbufós	< 1 µg/L	1	0,3
Metamidofós + Acefato	< 5 µg/L	5	1,52
Clorpirifós (Dursban) + Clorpirifós-oxon	< 2 µg/L	2	0,6
Dimetoato + Ometoato	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Pesticidas Organofosforados - POF (L) ACL14940-1/2026.0

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Profenofós	102 %	70-130
Terbufós	93,8 %	70-130

Branco do Método - Herbicidas por LCMSMS (L) BCO14315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
2,4-D	< 1 µg/L	1	0,3
Fipronil	< 0,01 µg/L	0,01	0,003
Picloram	< 5 µg/L	5	1,52
Glifosato + AMPA	< 10 µg/L	10	3,03

ACL - Herbicidas por LCMSMS (L) ACL14965-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
2,4-D	98 %	70-130
Fipronil	124,2 %	70-130
Picloram	100,4 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO14417-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
1,4-Dioxano	< 30,000 µg/L	30,000	9,100
Tolueno-d8	78,16 %	---	---
p-Bromofluorobenzeno	85,23 %	---	---

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL15094-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
1,4-Dioxano	99 %	70-130
Tolueno-d8	86 %	70-130
p-Bromofluorobenzeno	72 %	70-130

Branco do Método - Cianotoxinas por LCMSMS (L) BCO14700-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Microcistinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Cilindrospermopsina	< 0,5 µg/L	0,5	0,15
Saxitoxinas	< 0,5 µg/L	0,5	0,15

ACL - Cianotoxinas por LC/MSMS (L) ACL15370-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Microcistinas	104,04 %	70-130
Cilindrospermopsina	100,32 %	70-130
Saxitoxinas	103,78 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26 14 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2774	12/05/2026	15/05/2026	Mancozebe: IT 06-07.253	---
2780	12/05/2026	15/05/2026	Carbamatos e Pesticidas: IT 06-07.213	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Antimônio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Arsênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.83	---
2845	11/05/2026	14/05/2026	Metais Totais: EPA 6010 D:2018	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 24ª Edição, Método 4110B, 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Mercúrio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.231	---
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: SMWW, 23ª Edição, Método 4110B e 4110D	---
2574	14/05/2026	14/05/2026	Selênio por Gerador de Hidretos: IT 06-07.229	---
2892	11/05/2026	12/05/2026	SVOC: EPA 8270 E:2018	---
2813	13/05/2026	13/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---
2761	---	18/05/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2777	12/05/2026	18/05/2026	Herbicidas por LC-MSMS: IT 06-07.252	---
2694	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organofosforados: EPA 8270 E:2018	---
2691	11/05/2026	12/05/2026	Pesticidas Organoclorados: EPA 8270 E:2018	---
2775	12/05/2026	15/05/2026	Pesticidas Organofosforados: IT 06-07.254	---
2779	---	15/05/2026	Somatória de Mancozebe ETU: IT 06-07.253	---
2778	12/05/2026	12/05/2026	Cianotoxinas por LC-MSMS: IT 06-07.251	---
1910	---	09/05/2026	Saxitoxinas: (PSP) ELISA (Microliter Plate). Procedimento de Análise. Produto nº: 52255B da Abraxis. (R081519).	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612
Coordenador Metais - Joseane Santos Alves - CRQ IV: 04453570

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e97fc6dc292a40278de0229476abec99

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Saída do Tratamento - (P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840412
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 21/05/2026 13:32

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Nitrato + Nitrito	< 0,200 mg/L	---	2896

Carta Controle

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
S.A = Sem Acreditação
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 26 14 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48993/2026.0.S.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2896	09/05/2026	09/05/2026	Ânions: IT 06-07.125	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e97fc6dc292a40278de0229476abec99

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48987/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Rede de Distribuição - (P12 - Rede de Distribuição - Revenda)	**Código da Etiqueta Nº** 1840418
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 12:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 18/05/2026 14:09

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	94 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	122 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14090-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	94,63 %	---	---
Tolueno-d8	125,46 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14690-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	121 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48987/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 25.45 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48992/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: Reservatórios - (P13 - Reservatório P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1840413
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 08/05/2026 14:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA6718/2026
Data da entrada no laborátorio: 09/05/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 19/05/2026 13:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,5 µg/L	2813

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	109 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	82 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - VOC (L) BCO14040-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50	0,10
p-Bromofluorobenzeno	107,1 %	---	---
Tolueno-d8	92,61 %	---	---

ACL - VOC (L) ACL14643-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	121 %	70-130
Tolueno-d8	120 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 48992/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA6718/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 29. 32 °C
Temperatura Ambiente: 28 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2813	14/05/2026	14/05/2026	VOC: EPA 8260 D:2018	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59494/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850008
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,39 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,44	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	110 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	101 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16409-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17206-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	92,65 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59494/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17664-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17666-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.18 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59494/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	08/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	03/06/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 91e14e6e04ee4b088f344080bdc69a94

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59499/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850000
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:18
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	103 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	95 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59499/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.92 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59499/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 4179914f59be4c22a5bfe9932e7c8e84

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59500/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1849995
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 09/06/2026 17:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	101 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	86 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO16408-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL17205-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	109,59 %	70-130

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO16474-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	114,83 %	---	---
Tolueno-d8	97,12 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	119 %	70-130

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59500/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL17271-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Tolueno-d8	74 %	70-130
Epicloridrina	109 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.77 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	08/06/2026	08/06/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	08/06/2026	05/06/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59500/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 6e0fb1c4318c46d7b746e88ec091ac29

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59481/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850097
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:47

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17580-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.26 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59481/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 60ff007dec4b41d2b00d3c0123f16675

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59486/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850071
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:19
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL17668-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.92 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59486/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 917951ba5b1b4f0f94cdf17cbb31a94f

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59487/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1850048
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 02/06/2026 09:14
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7312/2026
Data da entrada no laborátorio: 03/06/2026 07:30	**Data de emissão do R.E.:** 10/06/2026 16:46

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,39 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,83	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO16571-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL17579-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL17580-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59487/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7312/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.77 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	03/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	03/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	02/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	03/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	02/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 59487/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 2b267d3196594e2297e0784300eb5ff3

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61850/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850101
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 08:54
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:54

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.02 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61850/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 16022f3e0cfc460ea8e61d3cbf40f07d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61855/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850074
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 08:49
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 16/06/2026 16:53

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18270-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 19.91 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61855/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: a560c73364d34b9ba02a654ea43d9264

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61856/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850051
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 09/06/2026 08:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7313/2026
Data da entrada no laborátorio: 10/06/2026 20:00	**Data de emissão do R.E.:** 22/06/2026 08:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,35 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,30	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO17358-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL18264-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	91 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18265-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61856/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7313/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 20.07 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	11/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	11/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	09/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	10/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	09/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 61856/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 1ee8da60a7b04ba4a3a2faca721b9c79

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64893/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850105
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:17
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:10

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18954-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 22.42 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 468914c7ef8a4994b965957e4d1fa512

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64898/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850077
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:09
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 08:11

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL18958-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 21.06 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64898/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ef3d4309c7844e46bcffc4b9187b920b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64899/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850055
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 16/06/2026 08:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7314/2026
Data da entrada no laborátorio: 17/06/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/06/2026 10:16

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,98 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,52	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL18953-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	110 %	85-115

ACL - Turbidez ACL18954-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18371-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64899/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7314/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 21.71 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	18/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	18/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	16/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	17/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	16/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 64899/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: b247e41a5d4c4ce3bbbda260c1768cc9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68076/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850109
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 13:50
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19581-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.95 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68076/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1729d973d87f46048bf577a24ae1a249

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68081/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850080
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 13:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 29/06/2026 08:39

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL19586-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.03 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68081/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 9e6f98d8cf134100982c14a5a1575d80

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68082/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850058
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 23/06/2026 13:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7315/2026
Data da entrada no laborátorio: 24/06/2026 06:30	**Data de emissão do R.E.:** 01/07/2026 15:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,20 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,84	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Cor Aparente ACL19569-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	90 %	85-115

ACL - Turbidez ACL19570-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	89 %	85-115

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO18834-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68082/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7315/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.24 °C
Temperatura Ambiente: 27 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	25/06/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	25/06/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	23/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	24/06/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	23/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 68082/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 8806f518f14f45ea81f6f164a7fbf511

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69362/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850113
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20466-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	107 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.8 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69362/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8cb77af1b22746588ced807dcad0ae76

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69357/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850083
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:16
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:37

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL20474-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	110 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.34 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69357/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: cb6da393024c43e0bd427ba8dc01e6c4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69356/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850061
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 30/06/2026 09:20
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7316/2026
Data da entrada no laborátorio: 01/07/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/07/2026 10:36

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,74 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,78	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO19373-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL20327-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL20328-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69356/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7316/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21 26 °C
Temperatura Ambiente: 25 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	01/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	01/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	30/06/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	01/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	30/06/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 69356/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 634cd131ed1c4e299c1f4a8b3a9726a6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72614/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850012
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:43
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:30

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	0,48 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,21	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	94 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	94,5 %	70-130

ACL - Cor Aparente ACL21770-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21771-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.13 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72614/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	07/07/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 55fa2d4f68044de8b2b9c5d389004324

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72619/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850003
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	97 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Edésio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.7 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72619/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 8493764f56e144e281fc738e87c1f343

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72620/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1849998
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:35
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 15/07/2026 14:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	103 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	84 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO20115-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	97,39 %	---	---
Tolueno-d8	83,91 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL20973-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	95 %	70-130
Tolueno-d8	88 %	70-130
Epicloridrina	89 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO20528-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL21329-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	94,5 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.65 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	10/07/2026	10/07/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	10/07/2026	10/07/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72620/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 1d814af45fb94324a3979feaf2d358ca

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72601/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850117
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:42
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:52

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21780-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	102 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.13 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72601/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 78a6eb8fab76453e8ca107d4b982d0ca

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72606/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850086
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL21771-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.7 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72606/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 23d15da1853d433aada4f116011e78cd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72607/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850064
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 07/07/2026 11:36
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7317/2026
Data da entrada no laborátorio: 07/07/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 17/07/2026 15:31

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,48 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,09	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO20360-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL21770-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL21771-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	111 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72607/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7317/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.6 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	07/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	07/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	07/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	07/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	07/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 72607/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: caf1c53fb4a24cd1aca7008221933a7d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76060/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850121
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:33
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:25

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.02 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 8a9dfb9d02224ab1b2d19f6b323c5ab6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76065/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850089
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:26
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL22244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.27 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76065/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: ec7c8b9fecba4d518fc36d320bc7cdc2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76066/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850067
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 14/07/2026 09:28
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7318/2026
Data da entrada no laborátorio: 15/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 23/07/2026 13:23

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	0,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,67	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO21363-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL22243-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL22244-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76066/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7318/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.64 °C
Temperatura Ambiente: 18 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	15/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	15/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	14/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	15/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	14/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 76066/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 31b16d8ee2cd4849925b6da6aa2904b9

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78143/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850125
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:22
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23478-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78143/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 4f8e6521ff934f16b1de2b2ba0cdf793

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78148/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850092
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:27
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:56

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.2 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78148/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 915b06f2e3c04762926b80ef80d6c1a2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850070
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 21/07/2026 10:29
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7319/2026
Data da entrada no laborátorio: 22/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/07/2026 17:55

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,75 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,26	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO22007-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL23359-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	89 %	85-115

ACL - Turbidez ACL23360-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edson Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7319/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.8 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	22/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	22/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	21/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	22/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	21/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 78149/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 1d3680770a09491f8b7763df97df5ec6

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81445/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1850217
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24063-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	108 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.4 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81445/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 5548e06def38441298dc293b3598943d

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81450/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850209
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:13

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24050-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	106 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 21.9 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e10018aad9334095a762d87addbb1f23

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81451/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1850205
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 29/07/2026 09:04
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA7320/2026
Data da entrada no laborátorio: 30/07/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 07/08/2026 14:12

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,64 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	8,50	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23032-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24073-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	100 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24074-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81451/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA7320/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 22 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	31/07/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	31/07/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	29/07/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	30/07/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	29/07/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 81451/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC1500/2025.10

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: eaad50e3470a4427aa5237036addb1f2

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82764/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1918139
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:24
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Cloro Residual Livre	1,85 mg/L	5,0 mg/L	2401
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761
Escherichia coli	Ausente P/A	Ausente P/A	2851
pH	7,89	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	118 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	111 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Escherichia coli	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24139-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24141-1/2026.0			
Parâmetro	**Resultado Analítico**	**LQ/Faixa**	**LD**
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24970-1/2026.0		
Parâmetro	**% Recuperação**	**Faixa de Aceitação**
Acrilamida	103,9 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.9 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82764/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---
2851	---	05/08/2026	Escherichia coli: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: e5d30ee18cb04a1e85c88a1fe74dde16

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82769/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918133
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:32
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	114 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	112 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.7 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82769/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: b021bd80e468409f9de5aa9469051b32

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82757/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A) - Mensal	**Código da Etiqueta Nº** 1918212
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:39
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 14/08/2026 13:08

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Acrilamida	< 0,100 µg/L	0,5 µg/L	2772
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,4 µg/L	2761

Carta Controle

SURROGATES

Parâmetro	CAS	Resultado Analítico	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	460-00-4	114 %	70-130
Tolueno-d8	2037-26-5	103 %	70-130

Controle de Qualidade

Branco do Método - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) BCO23372-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
p-Bromofluorobenzeno	112,73 %	---	---
Tolueno-d8	116,85 %	---	---
Epicloridrina	< 0,200 µg/L	0,200	0,100

ACL - Epicloridrina e 1,4-Dioxano (L) ACL24179-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorobenzeno	107 %	70-130
Tolueno-d8	84 %	70-130
Epicloridrina	96 %	70-130

Branco do Método - Acrilamida (L) BCO24140-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Acrilamida	< 0,1 µg/L	0,1	0,03

ACL - Acrilamida (L) ACL24969-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Acrilamida	91 %	70-130

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.8 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Regra de decisão: *A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2761	07/08/2026	07/08/2026	Epicloridrina e ,14-Dioxano: EPA 8260 D:2018	---
2772	07/08/2026	07/08/2026	Acrilamida: IT 06-07.213	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.

CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Orgânicos - Patricia de Carvalho Lopes - CRQ IV: 04161612

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: badf6354c2f74fd1b684d1aff9d45c6b

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82748/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1918076
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:23
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:03

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.9 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82748/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 81e4d0ae717d46c2853e50f6693c219e

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82753/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918071
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:31
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 06/08/2026 16:02

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL24039-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	92 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.7 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82753/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 0893c6745ae44fa4bfe615047f1dd683

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82754/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1918070
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 04/08/2026 10:37
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10948/2026
Data da entrada no laborátorio: 05/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 10/08/2026 14:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,81 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,59	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO23315-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL24139-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	104 %	85-115

ACL - Turbidez ACL24140-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	104 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82754/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10948/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 22.8 °C
Temperatura Ambiente: 21 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	05/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	05/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	04/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	05/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	04/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82754/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 20c001cf04934b1d9b9740cc0c2126d4

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86805/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1918089
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:45
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 18:27

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Sim
Temperatura da Amostra: 33.37 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: f1764d3b2010496d9c98ba1c95deb36c

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86800/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918084
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:41
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 15:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25476-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	103 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 34.23 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: dd825267bbdb40bcab919187d04887fd

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86799/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1918083
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 11/08/2026 14:38
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10949/2026
Data da entrada no laborátorio: 12/08/2026 07:00	**Data de emissão do R.E.:** 20/08/2026 15:04

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,40 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,94	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24253-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25477-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	98 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25478-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	88 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86799/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10949/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 33.63 °C
Temperatura Ambiente: 30 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	13/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	13/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	11/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	12/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	11/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 86799/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 13b2943538074a9aa1a3bfa76f79bd19

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88808/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1918101
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:11
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25872-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	95 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.8 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88808/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 05c7559c1017411c80b5b4e656bf8911

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88813/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918096
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:01
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:21

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL25876-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	97 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.7 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88813/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: f92b34fe5a98419d89b225ef31f48f43

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88814/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1918095
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 18/08/2026 09:05
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10950/2026
Data da entrada no laborátorio: 18/08/2026 21:00	**Data de emissão do R.E.:** 24/08/2026 18:20

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,70 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,88	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO24691-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL25864-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	102 %	85-115

ACL - Turbidez ACL25865-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88814/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10950/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 30.66 °C
Temperatura Ambiente: 23 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	19/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	19/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	18/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	18/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	18/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 88814/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: 83b444c048094e9ab9a6790b3c63e887

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92040/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P12 - Rede de Distribuição - Revenda	**Código da Etiqueta Nº** 1918121
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 10:12
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:07

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26610-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	96 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.7 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92040/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: 7e57ccd0da43495e91f2e21a29c32945

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92035/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P13 - Reservatório P&A	**Código da Etiqueta Nº** 1918116
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 10:08
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 31/08/2026 18:06

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

ACL - Turbidez ACL26614-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
[2] = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 24.3 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92035/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (l) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (l), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (l), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (l).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263329

Chave de Validação: d602e893a3f949c6a0ee46bb70552d61

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92034/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	
Nome do Solicitante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS DO CONTRATANTE	
Empresa: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
Endereço: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás	
Nome do Contratante: EDUARDO CIRIACO CIRINO	
E-mail: eduardocirino@hpeautos.com.br	**Telefone:** (64) 98125-7793

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação da Amostra: P11 - Estação de Cloração P&A)	**Código da Etiqueta Nº** 1918115
Id do Projeto: -	
Matriz: Água Tratada	**Data da Amostragem:** 26/08/2026 10:02
Local Amostragem: Q 05, 07, 07A, S/N - DIMIC - Catalão - Goiás - CEP: 75.709-901 - Brazil	**Responsabilidade da Amostragem:** EP Analítica - CA10951/2026
Data da entrada no laborátorio: 27/08/2026 06:00	**Data de emissão do R.E.:** 03/09/2026 15:40

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetro	Resultado Analítico	Portaria GM/MS Nº 888	Ref.
Cloro Residual Livre	1,25 mg/L	5,0 mg/L	2401
Coliformes Totais	Ausente P/A	Ausente P/A	2850
Cor Aparente	< 5,0 uH	15 uH	2855
pH	7,83	---	2401
Turbidez	< 0,10 NTU	5,0 NTU	2839

Carta Controle

Controle de Qualidade

Branco do Método - Coliformes Totais/Escherichia coli (P/A) BCO25735-1/2026.0

Parâmetro	Resultado Analítico	LQ/Faixa	LD
Coliformes Totais	Ausente P/A	---	---

ACL - Cor Aparente ACL26613-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Cor Aparente	105 %	85-115

ACL - Turbidez ACL26614-1/2026.0

Parâmetro	% Recuperação	Faixa de Aceitação
Turbidez	94 %	85-115

Limite(s):

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Legenda
LD = Limite de Detecção

LQ/Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Aceitação (pode variar de acordo com a interferência da matriz)

ND = Não Detectado
N.A. ou --- = Não Aplicável
VMP = Valor Máximo Permitido
² = Análises realizadas por provedores externos. A responsabilidade técnica desses ensaios é do Laboratório contratado.

Abrangência

Edsio Pereira Figueiredo
CRQ 04263329 - 4ª Região
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92034/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Data de realização das análises
No caso da amostragem ter sido realizada pela EP Analítica, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Contratante, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

Plano de Amostragem
CA10951/2026

Condições Climáticas: Sol
Chuva nas últimas 24 horas: Não
Temperatura da Amostra: 23.8 °C
Temperatura Ambiente: 26 °C

Procedimentos Aplicáveis

PR 06-14 - Recebimento - Amostras Líquidas
PR 06-25 - Recebimento - Amostras Sólidas e Resíduos
PR 06-26 - Recebimento de Amostras - Sistema myLIMS
PR 06-51 - Recebimento - Amostras Águas Envasadas e do Gelo para consumo Humano
PR 06-17 - Amostragem - Águas para Consumo Humano e Águas Tratadas
PR 06-21 - Amostragem de Solo e Sedimentos
PR 06-22 - Amostragem de Resíduos Sólidos e Líquidos
PR 06-54 - Amostragem - Águas Residuais
PR 06-55 - Amostragem - Águas Superficiais e Águas de Profundidade
PR 06-56 - Amostragem - Água bruta em poços profundos, poços tubulares e similares
IT 06-07.43 - Metodologia de Determinação de pH 50% (1:1) em solo - Amostragem
IT 06-07.193 - Determinação de Corantes, Cor, Materiais Flutuantes, Odor, Óleos e Graxas e Resíduos objetáveis por observação visual
IT 06-07.150 - Determinação pH, Condutividade, Salinidade, P.Redox, Turbidez e Temperaturas em Campo
IT 06-07.127 - Metodologia de Determinação de Cloro (Residual) Livre, Cloro (Residual) Total e Cloro Combinado em campo
IT 06-07.109 - Medição de transparência em águas naturais

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

***Regra de decisão:** A EP Engenharia do Processo Ltda informa que, como regra de decisão padrão, a incerteza de medição não é considerada nas declarações de conformidade emitidas nos relatórios de ensaios.*

Conclusão

- Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021, podemos observar que, o(s) parâmetro(s) satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Ref.	Data de Preparo	Data de Análise	Metodologia de Referência	Laboratório Subcontratado
2839	---	27/08/2026	Turbidez: SMWW, 24ª Edição, Método 2130B	---
2855	---	27/08/2026	Cor Aparente: SMWW, 24ª Edição, Método 2120B e C	---
2401	---	26/08/2026	pH: IT 06-07.150	---
2850	---	27/08/2026	Coliformes Totais: SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B	---
2401	---	26/08/2026	Cloro Livre: IT 06-07.127	---

Legendas:

CE50: concentração de efeito
CL50: Concentração Letal
CEO: concentração de efeito observado
CENO: concentração de efeito não observado
FT: fator de toxicidade
FD: fator de diluição
VC: valor crônico

Definições:

CE50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CL50(horas): concentração da amostra real ou nominal (I) que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos-testes em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CENO: maior concentração da amostra, real ou nominal (I), que não causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
CEO: menor concentração da amostra, real ou nominal (I), que causa efeito deletério, estatisticamente significativo em relação ao controle, nas condições de ensaio.
VC: média geométrica dos valores de CENO e CEO, reais ou nominais (I).
Controle: reprodução das condições do ensaio sem a presença de amostra.
Carta-controle: representação gráfica da avaliação periódica dos resultados do ensaio com uma determinada substância de referência.
FT: maior concentração da amostra na qual não se observa efeito no organismo-teste, nas condições prescritas de cada método utilizado. O valor de FT não é calculável e é expresso pelo valor de FD correspondente.
FD: número de vezes que a amostra foi diluída.
Revisado e autorizado por:
Coordenador Físico-química - Tiane da Mota Neves - CRQ IV: 04165079
Coordenador Microbiologia - Karen Fernanda de Oliveira - CRQ IV: 04265522

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 92034/2026.0.E.A
Proposta Comercial Nº PC4612/2026.1

Edísio Pereira Figueiredo
Responsável Técnico
CRQ IV Região - 04263339

Chave de Validação: b922d48e0db844029ed815b26c16c189

Para verificação da autenticidade deste Relatório de Ensaio acesse o Portal myLIMS e insira no campo indicado a "Chave de Validação".

Edísio Pereira Figueiredo
CRQ 04263339 - 4ª Região
Diretor Técnico