OOMAPAS Ocampo Cumpliendo Siempre Contigo	**INFORME DE AUDITORIA**	**Fecha: noviembre 2022** **Paginas: 1 de 3** **Num. Revisión: 12** **Clave: OOMRSC-16**

Fecha de la auditoria: 24 Julio al 04 Agosto de 2023	**Fecha del informe:** 10 Agosto 2023	**Número de informe:** 07
Proceso ó Área: Producción		
Propósito: Verificar el flujo de información del proceso de producción incluyendo las entradas y salidas de materia prima, controles internos y procedimiento aplicables en la realización del producto, con el fin de garantizar los requisitos del usuario y las partes interesadas, así como revisar la determinación y seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades del proceso.		
Documentos de referencia: Manual de calidad, Norma ISO 9001:2015, procedimientos del SGC, procedimientos y registros del área, y matriz de requisitos.		

RESULTADOS	
NÚM	**NO CONFORMIDADES (NC):**
1	**Gerencia de Plantas potabilizadoras** **10.2.1 No conformidad y acción correctiva** No es totalmente eficaz el control del seguimiento de la acción correctiva no. 39/2020; (no sé ha cumplido con el indicador de mantener un 60% de la eficiencia física) ya que el tercer replanteo venció el 30 de junio de 2023 y no hay evidencia de cierre.
2	**Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento** **8.1 Planificación y control operacional** Se puede corregir el procedimiento (OOMPGS-04) supervisión de plantas tratadoras de aguas residuales, agregando las actividades y responsabilidades de los operadores de plantas de aguas residuales y auxiliares de plantas de aguas residuales, ya que actualmente forman parte del organismo y no se encuentran declarados dentro del procedimiento y ellos forman parte fundamental para el desarrollo de éste.

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Mtra. Mariana Pérez Chávez
Iracema Moreno
Alejandrina González
Nadia López
Xiomara López
Héctor Páez
Erika Acosta

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Lenia Luzanilla Gazca
Javier Enríquez López
Carlos A. Robles Peñuñuri
Miguel Mario Navarro

3	**Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento** **10.1 Generalidades** No es totalmente eficaz el control y seguimiento del plan de mejora no. 50/2023 (permiso de descarga), debido a que se encuentra vencida al 31 de julio 2023 y no hay evidencia de replanteo.

NÚM	***OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM):***
1	**Gerencia de Plantas potabilizadoras** **7.5.3.2 Control de la información documentada** Se puede mejorar al proteger la información documentada contra modificaciones no intencionadas y conservarse como evidencia de la conformidad, debido a que en los meses de junio y julio de 2023 no fue llenado el espacio del consumo total de reactivos, así como espacios sin invalidar en los registros OOMRPP-01, OOMRPP-02, OOMRPP-03.
2	**Gerencia de Control de Calidad** **7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos** En la auditoria se encontraron residuos peligrosos resguardados en un cuarto con llave, el cual carece de etiquetas de prevención o precaución, dichos residuos no se encuentran identificados ni documentados en ningún procedimiento y se producen a razón de 2 lts por mes, no cuentan con disposición final, además no se encuentran en condiciones seguras de resguardo desde hace 3 años aproximadamente. En el Procedimiento **OOMPCC-21** cita lo siguiente en el apartado de **manejo de residuos**: Es responsabilidad del laboratorio cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales referente al manejo de residuos, particularmente las reglas de identificación, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Cada laboratorio debe contemplar dentro de su Programa de Control de Calidad el destino final de los residuos generados durante la determinación. Los desechos ácidos se deben neutralizar para su posterior desecho. Todas las muestras que cumplan con la norma de descarga a alcantarillado pueden descargarse en el mismo sistema. SE PUEDE MEJORAR en dicho procedimiento en el apartado de IV.- **DOCUMENTOS** los requisitos aplicables en los reglamentos federales, estatales y locales referente al manejo de residuos toxico.

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Mtra. Mariana Pérez Chávez
Iracema Moreno
Alejandrina González
Nadia López
Xiomara López
Héctor Páez
Erika Acosta

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Lenia Luzanilla Gazca
Javier Enríquez López
Carlos A. Robles Peñuñuri
Miguel Mario Navarro

COMENTARIOS DE AUDITORIA:

En la presente auditoría se encontró en **Conformidad** la **Gerencia Técnico Suburbano**. Así mismo, en la **Gerencia de Plantas Potabilizadoras** se encontró **una No Conformidad y una Oportunidad de Mejora**; en la **Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento** hubo **dos No Conformidades;** y en la **Gerencia de Control de Calidad una Oportunidad de Mejora.**

Las áreas que conforman el alcance de esta auditoría presentaron el siguiente seguimiento de planes de mejora y acciones correctivas:

Gerencia de Plantas Potabilizadoras
- Cuenta con las siguientes acciones correctivas: AC39/2020 vencida en su 3er replanteo al 30 de Junio 2023 (No conformidad), AC70/2022 replanteada para el 08 de Septiembre 2023, AC29/2023 en tiempo al 30/11/2023 y AC30/2023 en tiempo al 15/12/2023
- Cuenta con la mejora en tiempo OM42/2023 al 20/10/2023.

Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento
- Las acciones correctivas se encuentran en tiempo: AC13 al 30/11/23, AC16 al 29/12/23, AC17 al 30/09/23, AC31 al 18/09/23 y AC32 al 03/11/23.
- La mejora OM50/2023 mostró evidencia para su replanteo, sin embargo, se encuentra fuera de tiempo (No conformidad).

Gerencia de Control de Calidad
- No cuenta con acciones correctivas pendientes.
- No cuenta con mejoras pendientes.

Gerencia Técnico Suburbano
- Las acciones correctivas se encuentran en tiempo: AC42, AC43, AC52, AC63 y AC64. Además, se cerraron las acciones AC35/2022 y AC03/2023 durante la auditoría.
- No cuenta con mejoras pendientes.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

El porcentaje de cumplimiento en el **Proceso de Producción** según la auditoría interna No. 7 resultó en un **84%**, quedando en **Rango de Riesgo.**

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Mtra. Mariana Pérez Chávez
Iracema Moreno
Alejandrina González
Nadia López
Xiomara López
Héctor Páez
Erika Acosta

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Lenia Luzanilla Gazca
Javier Enríquez López
Carlos A. Robles Peñuñuri
Miguel Mario Navarro