






		LISTA	4 FOGI		NDEX		
oglio	Descrizione	Revisione \ 0 1 2 3 4 5	Revision	Foglio	Descrizione	Revisione \	Revision
Sheet	Description	0 1 2 3 4 5	6 7 8 9	1	Description	0 1 2 3 4 5	5 6 7 8
1	DESCRIZIONE			125	MODULO ESPANSIONE GRUPPO CX3		
1A	ELENCO FOGLI		 	130	ELETTROVALVOLE GRUPPO CX3		
1B	ELENCO FOGLI		 	145	COLLEGAMENTI PC 4.0		
2	ALIMENTAZIONI		<u> </u>	146	COLLEGAMENTI PC HMI		
3	ALIMENTAZIONI		<u> </u>	147	SWITCH ETHERNET		
4	ALIMENTAZIONI		<u> </u>	150	MORSETTIERA XT1		
10	UTENZE 230V		'	151	MORSETTIERA XT1		
11	UTENZE 230V		<u> </u>	190	LAYOUT QUADRO		
20	UTENZE 400V		<u> </u>	200	LAYOUT PULSANTIERE		
30	CIRCUITI AUSILIARI		'	201	LAYOUT PULSANTIERE		
31	CIRCUITI AUSILIARI			204	CASSETTA DERIVAZ. 1 – DISPOSIZIONE PLC		
40	CIRCUITI EMERGENZA		<u> </u>	300	DISTINTA Q.E		
41	CIRCUITI EMERGENZA			303	CASSETTA DERIVAZ. 2 - DISPOSIZIONE PLC		
50	DISPOSIZIONE PLC			310	DISTINTA B.M.		
51	CABLAGGIO PULSANTIERE			311	DISTINTA B.M.		
60	INPUT PLC			312	DISTINTA B.M.		
60A	INPUT PLC						
61	INPUT PLC						
80	OUTPUT PLC						++++
81	OUTPUT PLC						
100	NODO GRUPPO ELETTROVALVOLE CX2						
101	ELETTROVALVOLE GRUPPO CX2						
110	GRUPPO CX3						
111	NODO GRUPPO CX3						
115	OUTPUT 1 GRUPPO CX3						
120	ANALOG OUTPUT 1 GRUPPO CX3						
Note :				ш			
						-	
	DATA				DA DEDAZZOLO	=	
	DISEGN. C.G.	PA PERAZZOLO	 •	SISTEMI DI VIS PROGRAMMAZ PROGRAMMAZ ASSISTENZA TI CONSULENZA	AZIONE ROBOT AZIONE PLC Schema Elettrico		















































































































Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Ouadeo/Da	oard Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
	тірол туре	Convertitore di corrente AC-DC monofase	Costruitore/Marke		varu Fy/ SII	u.ia/u.iy
AL3				=QG =QG	б	1
AL4		Convertitore di corrente AC-DC monofase			D 45	1
CNV1	(56705/016020440	CIMATIC CZ MEMODY CADD / MD	C:	=QG	15	1
01	6ES79548LC020AA0	SIMATIC S7 MEMORY CARD, 4 MB	Siemens	=QG	15	
	6ES7510-1DJ01-0AB0	Unità centrale: CPU 1510SP-1 PN	Siemens			
Z A 4	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	0.5	44	
(A1		Bobina rele' Aux		=QG	11	1
_1		Lampada a fluorescenza		=QG	5	1
QF1		Sezionatore unipolare con fusibile		=QG	5	1
QF2		Sezionatore unipolare con fusibile		=QG	5	1
QF3		Sezionatore unipolare con fusibile		=QG	5	1
QF4		Sezionatore unipolare con fusibile		=QG	5	1
QF5		Sezionatore unipolare con fusibile		=QG	5	
lF6	21 D2442071/54	Sezionatore unipolare con fusibile	C:	=QG	6	
1 S1	3LD21130TK51	INT.PRINC.3X25A FIX FONDO BLP	Siemens	=QG	5	
IDC4	3LD92200C	4POLO N 25-32A X 3LD2 FIX FONDO	Siemens	0.5	-	1
JPS1		Convertitore di corrente AC-DC monofase		=QG	5	1
(S1		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	5	1
KS2		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	5	
		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	6	1
		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	6	
XS3		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	6	
		Presa di corrente bipolare con contatto PE		=QG	6	
	DATA			=QG	6	
	DATA DISEGN. C.	PA PERAZZOLO SSTEMIDIVISIONE DIRECTOR DE SISTEMIDIVISIONE DIRECTOR DE SISTEMIDI DIRECT	PA PERAZZOLO Schema Elettrico	=QG	E	



lome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
1	CS AR-20X024	Categoria 3 secondo EN 954-1, 2NO, 24 VAC/DC	Pizzato Elettrica	BM 11	1
<u>'</u> L1	CS AN-20X024	Convertitore di corrente AC-DC monofase	TIZZATO LIETITICA	BM 5	1
L2		Convertitore di corrente AC-DC monofase		BM 5	1
Z_C		Convertificité di correttie AC-DC monorase		BM 33	1
Z_S				BM 34	1
				BM 30	1
Z_X				BM 31	1
Z_Y					1
Z_Z	0.0011200		IEM	BM 32	1
F1	OPU200	Fotocellula a forcella	IFM	BM 82	1
P1		Modulo di protezione con diodo (polarita' standard)		D11 11	1
L1		Segnalazione luminosa		BM 61	1
L2		Segnalazione luminosa		BM 61	1
L3		Segnalazione luminosa		BM 61	1
A2	550700	Bobina rele' Aux	FOURWESS	BM 20	1
T1	FC0780	Leak Detector	FOURNESS	BM 35	1
Т2	FC0780	Leak Detector	FOURNESS	BM 36	1
F7		Sezionatore unipolare con fusibile		BM 35	1
F8		Sezionatore unipolare con fusibile		BM 36	1
1		Resistore		BM 34	1
E1	MX-PRO	Regolatore pressione elettronico	CAMOZZI	BM 35	1
E2	MX-PRO	Regolatore pressione elettronico	CAMOZZI	BM 36	1
1	SR BD40ALK-B02F	Sensore magnetico di sicurezza completo di	Pizzato Elettrica	BM 10	1
2	SR BD40ALK-B02F	Sensore magnetico di sicurezza completo di	Pizzato Elettrica	BM 10	1
3	SR BD40ALK-B02F	Sensore magnetico di sicurezza completo di	Pizzato Elettrica	BM 10	1
4	SR BD40ALK-B02F	Sensore magnetico di sicurezza completo di	Pizzato Elettrica	BM 10	1
B1	ZB4BS844	testa pulsante di emergenza a fungo rossa Ø30 per unità Ø22 premere e tirare	Schneider Electric	BM 10	1
	ZB4BZ104	blocco contatti singolo corpo completo/contatti 2NC con morsetti a molla	Schneider Electric		1
H1	ZB4BW313	testa pulsante a filo luminoso bianco per unità Ø22 con ritorno a molla con LED integrato	Schneider Electric	BM 11	1
	ZB4BW0B11	corpo lampada spia con LED bianco 24V 1NO	Schneider Electric		1
H2		Comando a Pulsante con lampada di segnalazione incorporata NO		BM 44	1
Н3		Comando a Pulsante con lampada di segnalazione incorporata NO		BM 44	1
H4		Comando a Pulsante con lampada di segnalazione incorporata NO		BM 44	1
H5		Comando a Pulsante con lampada di segnalazione incorporata NO		BM 47	1
Q1	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
Q10	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q11	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q12	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q13	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q14	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q15	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q16	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 43	1
Q17	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 44	1
Q18	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 44	1
Q19	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
Q2	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
QZ	(311-2))	Sellsone reed	CALIOZZI	DII 42	ļ !
			DA DEDA77040	T	
	DATA	PA PERAZZOLO C.G. PA PERAZZOLO SISTEMI DI VISIONE PROGRAMMAZIONE ROBOT PROGRAMMAZIONE PLC ASSISTEMZA TECNICA CONSULENZA CONSULENZA	PA PERAZZOLO Schema Elettrico	=	
	DISEGN. (Dision PROGRAMMAZIONE PLC ASSISTENZA TECNICA CONSULENZA CONSULENZA		+	
	VISTO	Consulenza	DISTINTA B.M.	Cm19_431	FG. F.S.

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
SQ20	(SH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	4.1d/ U.1 y
SQ21	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
SQ22	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
SQ23	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
5Q24	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
					1
50.25	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	1
5026	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 45	
50.27	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	
5Q28	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
5029	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
5Q3	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
SQ30	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
SQ31	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
SQ32	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
SQ33	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
5Q34	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 46	1
SQ35	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 47	1
Q36	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 47	1
SQ37	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 82	1
Q38	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 82	1
5Q4	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
5Q42	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 82	1
SQ44	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
SQ45	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
SQ46	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
SQ47	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
5Q48	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
5Q49	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 83	1
5Q5	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
SQ50R	0J5142	Ricevitore laser	IFM	BM 83	1
343011	0J5141	Emettitore laser	IFM		1
SQ51R	0,15142	Ricevitore laser	IFM	BM 83	1
אוראנ	035142	Emettitore laser	IFM	011	1
SQ52	CSH-253		CAMOZZI	BM 84	1
		Sensore reed			1
50575	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 84	
SQ54E	0 J 5 1 4 1	Emettitore laser	IFM	BM 12	1
SQ54E	0 J 5 1 4 1	Emettitore laser	IFM	BM 12	1
SQ54E	0 J 5 1 4 1	Emettitore laser	IFM	BM 12	1
SQ54E	OJ5141	Emettitore laser	IFM	BM 12	1
SQ54R	0J5142	Ricevitore laser	IFM	BM 84	1
	OJ5141	Emettitore laser	IFM		1
SQ55R	OJ5142	Ricevitore laser	IFM	BM 84	T1
	0J5141	Emettitore laser	IFM		1
SQ56	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 84	1
SQ57	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 84	1
				·	
	DATA	PA PERAZZOLO SISTEMI DI VISIONE PROGRAMMAZIONE ROBOT	PA PERAZZOLO	=	
	DISEGN.	C.G.	PA PERAZZOLO Schema Elettrico	+	
	VISTO	C.G. PA PERAZZOLO C.G. SISTEMI DI VISIONE PROGRAMMAZIONE ROBOT PROGRAMMAZIONE PLC ASSISTENZA TECNICA CONSULENZA	DISTINTA B.M.		FG.
MODIFICA	DATA FIRMA APPR.	SOST. IL: SOST. DA: FILE: SCHEMA ELETTRICO	DISTINIA D.II.	Cm19_431	F.S.

SER	SASS CSH 253 Sensor reed CAMCZI SM SK SK SASS SASS CSH 253 Sensor reed CAMCZI SM SK SK SK SK SK SK SK) Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
Serson CSH-258	Section			·			1
Sensor reed CSH - 23 Sensor reed CAMOZI SM 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Section Sect						1
Sensor CSH-293 Sensor reed CAMCZI SM 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Section Sect						1
Sensor Per Sens	Set Set						1
5066 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 85 1 5067 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 85 1 5069 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 85 1 507 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 42 1 507 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 42 1 508 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 42 1 508 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 42 1 509 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 42 1 509 CSH-253 Sensore need CAMOZI BM 43 1 500R_C SENSOR need CAMOZI BM 43 1 500R_C SENSOR need CAMOZI BM 43 1 500R_C SENSOR need CAMOZI BM 43	Section Sect						1
5066 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 85 1 5067 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 85 1 5069 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 85 1 507 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 507 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 508 CSI-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 508 CSI-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 509 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 509 CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 500R CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 42 1 500R CSH-253 Sensore need CAMCZI BM 85 1 500R CSH-253 Sensore need<	Section Sect						1
Sensor CSH-253 Sensor CS	SAME		CSH-253		CAMOZZI	BM 85	1
6069 CSH-253 Sensore reed CAM0ZZI BM 85 1 607 CSH-253 Sensore reed CAM0ZZI BM 42 1 608 CSH-253 Sensore reed CAM0ZZI BM 42 1 609 CSH-253 Sensore reed CAM0ZZI BM 43 1 600R_C Fine corsa di prossimila' NO BM 43 1 600R_S Fine corsa di prossimila' NO BM 30 1 600R_Y Fine corsa di prossimila' NO BM 32 1 600R_Z Swillch 16 porte Nel Gear BM 27 1 <	September Sept	SQ67	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 85	1
SQT CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 4.2 1 SQT0 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 85 1 SQB CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 4.2 1 SQB CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 4.3 1 SQB SENSOR SENSOR CAMOZZI BM 4.3 1 SQB SENSOR SENSOR CAMOZZI BM 4.3 1 SQB SENSOR SENSOR CAMOZZI BM 3.4 1 SQB Fine corsa di prossimità 'NO <	MST-23	SQ68	CSH-253		CAMOZZI	BM 85	1
5070 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 85 1 508 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 42 1 509 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 43 1 500R_C SENSORE reed CAMOZZI BM 43 1 500R_C SENSORE reed CAMOZZI BM 43 1 500R_C SENSORE reed CAMOZZI BM 43 1 500R_S Fine corsa di prossimita' NO BM 33 1 500R_X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 500R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 500R_Z Fine corsa di prossimita' NO RefGer BM 32 1 6VI GS116E Switch 16 porte NetGer BM 27 1 VMI Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 6 1 VS4 Presa di corrente bipolare con contatto	Sensore read Sens	5Q69	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 85	1
SQB CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 4.2 1 SQD9 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 4.3 1 SQDR_C Fine corsa di prossimita' NO BM 33 1 SQDR_S Fine corsa di prossimita' NO BM 34 1 SQDR_X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 SQDR_Z Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 SQDR_Z Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 SQUI GS16GE Switch 16 porte NetGear BM 32 1 VI Comandato dalla pressione (pressostato) NO NetGear BM 82 1 VIN Ventilatore BM 5 1 VS5 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 VVI Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 6 1 VVI Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 6 1	Section Sect	5Q7	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 42	1
CAMOZZI	S91 S1253 Sanswar med SAMUZEI D1 S3 L.	5Q70	CSH-253	Sensore reed	CAMOZZI	BM 85	1
609 CSH-253 Sensore reed CAMOZZI BM 43 1 600R_C Fine corsa di prossimita' NO BM 33 1 600R_S Fine corsa di prossimita' NO BM 34 1 600R_X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 600R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 600R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 600R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 600R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 600R_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 600R_Y GSIGGE Switch 16 porte NefGear BM 32 1 600R_Y GSIIGGE Switch 16 porte NefGear BM 82 1 701 Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 82 1 802 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 <	SS						1
GOR_C Fine corsa di prossimita' NO BM 33 1 GOR_S Fine corsa di prossimita' NO BM 34 1 GOR_X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 GOR_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 GOR_Z Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 SWI GS116GE Switch 16 porte NetGear BM 27 1 VII Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 82 1 VII Ventilatore BM 5 1 KS4 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 KS5 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 VVI Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1 VVI2 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1	SQUENCY Fine cores all processints NO						1
SOOR_S Fine corsa di prossimita' NO BM 34 1 GOOR_X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 GOOR_Y Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 GOOR_Z Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 GOOR_Z Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 GOOR_Z Switch 16 porte NetGear BM 27 1 W1 Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 82 1 VNI Ventilatore BM 82 1 KS4 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 KS5 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 VVI Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 6 1 VVI2 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1	SOOR S						1
GOOR X Fine corsa di prossimita' NO BM 30 1 GOOR Y Fine corsa di prossimita' NO BM 31 1 GOOR Z Fine corsa di prossimita' NO BM 32 1 GW1 GS116GE Switch 16 porte NetGear BM 27 1 M1 Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 82 1 M1 Ventilatore BM 5 1 KS4 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 KS5 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 KV1 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1	100R X			'			1
Fine corsa di prossimita' NO Fine corsa di pr	Fine content of prostant of MO						1
Fine corsa di prossimita' NO SWI1 SWII SWI1 SWII	September Sept						1
SW1 GS116GE Switch 16 porte NetGear NetGear NetGear BM 27 1 Comandato dalla pressione (pressostato) NO BM 82 1 (N1 Ventilatore BM 5 1 (X54 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 64 1 (X55 Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 64 1 (X71 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 11 1 (X712 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1	March						1
Comandato dalla pressione (pressostato) NO NO Ventilatore SEA Presa di corrente bipolare con contatto PE Presa di corrente bipolare con contatto PE SEA VOI COMANDATION DE L'ATTRIBUTION	Convented to due pressione pressestato NO		GS116GE		NetGear		1
VN1VentilatoreBM51XS4Presa di corrente bipolare con contatto PEBM61XS5Presa di corrente bipolare con contatto PEBM61YV1Elettrovalvola aperta (in chiusura)BM111XV12Elettrovalvola aperta (in chiusura)BM901	Meritalance						1
Presa di corrente bipolare con contatto PE Presa di corrente bipolare con contatto PE BM 6 1 V1 V12 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 11 1 CV12 BM 90 1	Presa di corrente bipolare con contatto PE						1
SSS Presa di corrente bipolare con contatto PE (V1 Elettrovalvola aperta (in chiusura) (V12 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Presa di corrente la polare con contatta PE BM 5 1						1
YV1 Elettrovalvola aperta (in chiusura) (V12 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 11 1 BM 90 1	BH 11 1 1 1 1 1 1 1 1						1
VV12 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1	Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1 VI3 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1 VI3 Elettrovalvola aperta (in chiusura) BM 90 1 VI3 Elettrovalvola aperta (in chiusura) Elettrovalvola ap						1
	Elettrovalvala aperta lin chiusura) BM 90 1	/V1		Elettrovalvola aperta (in chiusura)		BI*I 11	
							1
	DATA PA PERAZZOLO PA PERAZZOLO PROGRAMMAZIONE PICO Schema, Flettrico Schema, Flettrico	′V12		Elettrovalvola aperta (in chiusura)		BM 90	1 1