	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 1 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

1.OBJETIVO

Prevenir a disseminação de partículas que possam servir de veículo para desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência em saúde.

2. ABRANGÊNCIA

Todos setores da instituição que estiverem em obras.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

- 3.1 - SESMT;
- 3.2 - Serviço de controle de Infecção Hospitalar (SCIH);
- 3.3 - Engenheiro/arquiteto do hospital;
- 3.4 - Gestor da área

4. MATERIAL

- 4.1 - Autorização pelo SESMT (Anexo IV)
- 4.2 - Check list de avaliação para execução de obras e construções (Anexo I).
- 4.3 - Check list para auditoria de adesão às medidas para prevenção de infecções durante a execução de obras e reformas (Anexo II).
- 4.4 - Mapa de risco (Anexo III).

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

TIPO DE ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO

5.1 Tipo A: inspeção e atividades não invasivas

- ✓ Remoção de placas de forro para inspeção;
- ✓ Pintura de parede ou forro sem lixamento;
- ✓ Serviços elétricos;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 2 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

- ✓ Instalação de canos;
- ✓ Limpeza ou reparos de caixilhos;
- ✓ Troca de luminárias, detectores e mobiliários;
- ✓ Instalação de cantoneiras.

5.2 Tipo B: pequena escala e atividades de curta duração

- ✓ Furação de paredes, piso e forro;
- ✓ Pequenos reparos em parede;
- ✓ Fixação de bate-macas, cortinas, quadros, monitores, suporte de televisão;
- ✓ Pequenos serviços de marcenarias;
- ✓ Vedação de juntas;
- ✓ Trocas de filtros e grelhas de ar condicionado.

5.3 Tipo C: atividades moderadas com alto nível de poeira

- ✓ Troca de equipamentos de ar condicionado;
- ✓ Execução de marcenaria;
- ✓ Instalação de equipamentos eletromédicos de grande porte (estativas, tomógrafos, ressonâncias, acelerador linear e raio x).

5.4 Tipo D: atividade de demolição e construção

- ✓ Grandes demolições e projetos de construção de grande porte;
- ✓ Atividades que exijam demolições pesadas ou remoção de sistemas completos de cabos;
- ✓ Construções novas.

UNIDADE COTIA – SP – SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 3 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

5.5. CLASSE DE PRECAUÇÕES - NÍVEL DE ATIVIDADES DE CONTROLE DE INFECÇÃO NECESSÁRIO

5.5.1 Classe I

- ✓ Executar trabalhos por métodos que minimizem poeira durante a construção;
- ✓ Programar com áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.

5.5.2 Classe II

- ✓ Criar meios para evitar a dispersão da poeira na atmosfera.
- ✓ As superfícies de trabalho devem ser cobertas com névoa de água para controlar a poeira durante cortes e perfurações.
- ✓ Vedar com fitas as portas não utilizadas.
- ✓ Vedar e bloquear as passagens de ar.
- ✓ Colocar filtros de pó e panos úmidos na entrada e na saída da área de trabalho.
- ✓ Remover ou isolar o sistema de ar condicionado nas áreas onde estiverem sendo executadas as atividades de obra.
- ✓ Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho com cinco dias de antecedência para verificação da documentação necessária.

5.5.3 Classe III

- ✓ Criar meios para evitar a dispersão da poeira na atmosfera;
- ✓ As superfícies de trabalho devem ser cobertas com névoa de água para controlar a poeira durante cortes e perfurações;
- ✓ Vedar com fitas as portas não utilizada se vedar e bloquear as passagens de ar;
- ✓ Colocar panos úmidos na entrada e na saída da área de trabalho

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 4 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

- ✓ Remover ou isolar o sistema de ar condicionado nas áreas onde estiverem sendo executadas as atividades de obra;
- ✓ Usar tapumes usado para isolar outras áreas do local de trabalho antes do início da obra;
- ✓ Manter o entulho em contêiner antes do transporte;
- ✓ Cobrir os carros de transporte com plástico e pano úmido;
- ✓ Manter a pressão negativa do ar dentro do local de trabalho;
- ✓ Utilizar sistema de filtra HEPA quando indicado;
- ✓ Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.

5.5.4 Classe IV

- ✓ Construir antes ala e exigir que o pessoal de obra circule por elas para possibilitar a aspiração do pó com vácuo HEPA antes de deixar o local de trabalho;
- ✓ Todas as pessoas que entrarem no local da obra devem usar proteção para sapatos. Essas devem ser trocadas todas as vezes que saírem da área de trabalho;
- ✓ Não remover barreiras da área até que a obra esteja concluída e realizados todos os checklists de obra;
- ✓ Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.

5.6 - Mapa de risco – Definição do local da obra

5.6.1 - Grupo 1/Risco baixo

- ✓ Áreas administrativas.
- ✓ Áreas sem pacientes.
- ✓ Áreas técnicas.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 5 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

5.6.2 - Grupo 2/Risco médio

- ✓ Almojarifado, Ecocardiografia, Nutrição;
- ✓ Ressonância magnética.
- ✓ Reabilitação e fisioterapia.
- ✓ Corredores públicos por onde circulam pacientes, suprimentos e roupas de cama.

5.6.3 - Grupo 3/Risco alto

- ✓ Pronto Atendimento.
- ✓ Laboratório de análises clínicas e microbiologia.
- ✓ UTI
- ✓ Hemodiálise, Endoscopia e colonoscopia.
- ✓ Hospital dia.
- ✓ Farmácia.
- ✓ Recuperação pós anestésica.
- ✓ Unidades de internação.
- ✓ Banco de cordões e Banco de sangue.

5.6.4 - Grupo 4/Risco muito alto

- ✓ Área de pacientes imunodeprimidos.
- ✓ Cardiologia intervencionista.
- ✓ Farmácias da UTI e oncologia.
- ✓ Central de material esterilizado.
- ✓ Centro de oncologia.
- ✓ Centro cirúrgico.
- ✓ Radioterapia.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 6 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

Observação: Quando a intervenção for classificada nas classes III e IV, é necessária aprovação dos procedimentos de controle de infecção pelo SCIH.

5.7 - Avaliação antes do início da obra:

- ✓ Ao realizar-se projetos para execução de alguma obra ou reforma na instituição, o serviço de engenharia hospitalar deve informar ao SCIH e SESMT a previsão para início da mesma através do e-mail hu.scih@gampcanoas.com.br.
- ✓ O SCIH realiza determinação da classe de risco da obra a ser executada, e avaliação e autorização escrita ou não para início da obra caso classes III e IV (caso não seja concedida autorização imediata, o SCIH irá descrever as necessidades para ser liberado o início da obra).
- ✓ Caso o SCIH não autorize o início da obra, as providências necessárias devem ser executadas e após o serviço de manutenção deve solicitar ao SCIH nova avaliação (através do e-mail hu.scih@gampcanoas.com.br).

5.8 - Avaliação durante a realização da obra:

- ✓ Durante o processo da obra o SCIH irá realizar auditorias para verificação da adesão às medidas para prevenção de infecções durante a execução de obras e reformas.

5.9 - Avaliação após finalização da obra:

- ✓ Ao término da obra, o serviço de engenharia hospitalar deve comunicar o SCIH para realizar nova avaliação (através do e-mail hu.scih@gampcanoas.com.br).

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 7 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

- ✓ O SCIH realiza avaliação para conceder liberação para utilização da área por pacientes (no sentido de prevenção das infecções e segurança dos pacientes).

6. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica

7. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Indicação: quando ocorrer obra na área hospitalar.

8. REGISTROS

Preenchimento adequado dos check-list em anexo.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 9.1 - Não comunicação quanto ao início da obra e risco para os pacientes;
- 9.2 - Transmissão área de patógenos infecciosos por meio de poeira;
- 9.3 - Risco para pacientes com doenças hematológicas –imunossuprimidos;
- 9.4 - Transtorno para pacientes, visitantes e acompanhantes;
- 9.5 - Barulho e cheiro.

10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Quando for identificada alguma situação não-conforme, deve imediatamente ser corrigida pelos setores envolvidos. As falhas na adesão devem ser corrigidas e deve ser realizada reorientação aos profissionais envolvidos na falha.

11. REFERÊNCIAS

PREMIER SAFETY INSTITUTE. Infection control risk assessment (ICRA). Disponível em: <https://www.premierinc.com/quality-safety/tools-services/safety/topics/construction/icra.jsp>. Acesso em: 30/09/2013.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS		POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL		Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 8 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais	

SILVA, Janaína P. Obras de manutenção predial em estabelecimentos de assistência à saúde e seus impactos na segurança do paciente. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, 2012.

FIORENTINI, Domingos M. F. et al. Arquitetura na prevenção de infecção hospitalar. Ministério da Saúde, Brasília, 1995.

JOINT COMMISSION RESOURCES. Manual de prevenção e controle de infecções para hospitais. Porto Alegre, ARTMED, 2012.

HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO. Recomendações de prevenção de infecção hospitalar relacionada à construção. Rio de Janeiro, 2010.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
003	23/03/2018	Enfª Andréia Duque e Jenifer Renosto	Atualização do documento.

DATA DE EMIÇÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
01/04/2018	Daniela Garcez Gestão Documental	Diretor Técnico HU Fernando Rogério Beyloni Farias

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 9 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

ANEXO I:

AVALIAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES

CLASSE DE RISCO: (I) (II) (III) (IV)

Localização do projeto: _____

Início do projeto / execução: ____/____/____ Prazo estimado para conclusão: ____/____/____

Empresa responsável pelo projeto: _____

Profissional do HU responsável: _____

Descrição do projeto: _____

UNIDADE COTIA – SP - SEDE
 Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201



UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA
 Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
 Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF
 SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
 CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE
 Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM
 Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
 CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC
 Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
 Fone: (48) 3031.8653

 	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 10 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

ANEXO II:

Check List para acompanhamento de obras e reformas:

Local avaliado : _____ Risco: () III () IV

Item Observado	C	PC	NC	Observações
O engenheiro informou ao SCIH e ao SESTMT o início da obra avaliada.				
O SCIH realizou a classificação de risco da obra e confeccionou o Mapa de Risco.				
Mapa de risco está afixado na porta.				
Sistema de ar condicionado da obra está isolado das demais áreas.				
Tapumes e cortinas plásticas estão sendo usados para isolar outras áreas do local de trabalho.				
Portas e janelas estão mantidas fechadas, a fim de minimizar o deslocamento de ar.				
Orifícios, tubos, condutos e dutos estão vedados adequadamente.				
A entrada possui pano úmido para reter a poeira presente na sola dos sapatos.				
O entulho está armazenado adequadamente.				
A retirada do entulho é realizada em carro de transporte fechado.				
Ocupantes das áreas adjacentes foram informados.				
O tráfego foi desviado.				
Sinalização adequada.				

Data: ____/____/____

SCIH – Controle de Infecção Hospitalar

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS		POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL		Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 11 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais	

ANEXO III:

Instruções fixadas na obra:

Mapa de Risco

Ordem	Atividade	Classe de risco em relação à atividade	Grupo de risco a ser afetado	Precauções necessárias	Plano de Ação A	Engenheiro Responsável

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	AUDITORIAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	POP SCIH Nº: 015
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 23/03/2018 Versão: 003 Data Versão: 30/09/2013 Página: 12 de 12.
De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar		Para: Toda as áreas assistenciais

ANEXO IV:
AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO				
SOLICITANTE	DATA DE INÍCIO	DATA PREVISÃO TÉRMINO		
TIPO DO SERVIÇO <input type="checkbox"/> Trabalho em altura (NR-35) <input type="checkbox"/> Trabalho em espaço confinado (NR-33) <input type="checkbox"/> Trabalho com energia elétrica (NR-10) <input type="checkbox"/> Outros	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
EMPRESA / EMPREITEIRO	RESPONSÁVEL			
NÚMERO DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS	TELEFONE PARA CONTATO			
RELAÇÃO DE TRABALHADORES AUTORIZADOS <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>NOME</th> <th>FUNÇÃO</th> </tr> </table>			NOME	FUNÇÃO
NOME	FUNÇÃO			
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA				
DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES			
<input type="checkbox"/> CÓPIA FICHA REGISTRO/CONTRATO <input type="checkbox"/> CÓPIA FICHA DE ENTREGA DE EPI ATUALIZADA <input type="checkbox"/> CÓPIA ASO (em dia e constando no mesmo: "apto para trabalho em altura ou apto para espaço confinado", caso a atividade seja executada nessas condições) <input type="checkbox"/> CÓPIA CERTIFICADO DE TREINAMENTO (SE NECESSARIO PARA A ATIVIDADE) <input type="checkbox"/> CÓPIA PPRA <input type="checkbox"/> CÓPIA PCMSO				
EPI'S NECESSÁRIOS À ATIVIDADE				
<input type="checkbox"/> ÓCULOS <input type="checkbox"/> MÁSCARA <input type="checkbox"/> SAPATO SEGURANÇA <input type="checkbox"/> LUVAS <input type="checkbox"/> CAPACETE <input type="checkbox"/> CINTO TRAVA-QUEDAS <input type="checkbox"/> OUTROS (ESPECIFICAR AO LADO)				
AUTORIZADO				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO – MOTIVO:				
RESPONSÁVEL PELO TRABALHO	ASSINATURA			
RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO: SESMT	ASSINATURA			

UNIDADE COTIA – SP - SEDE
 Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA
 Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
 Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF
 SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
 CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE
 Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM
 Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
 CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC
 Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
 Fone: (48) 3031.8653